


ORIENTAČNÍ SLOUPEK




PLOTOVÝ SLOUPEK S KRYTEM
Ø48 mm - DL. 1800 m

PLOTOVÁ PATKA 200 x 250 x 400 mm
OBSYP PŮVODNÍM MATERIÁLEM ZHUTNIT

OCHRANA PROTI KOROZI : POZINKOVÁNÍ
PÁSY Š. 250 mm DISPERZNÍ BARVOU ODSTÍN MODRÁ 4550
BÍLÁ 0100


OSAZENÍ :
OZNAČENÍ OBSLUŽNÝCH OBJEKTŮ
KŘÍŽENÍ S VODNÍMI TOKY, SILNICEMI, ŽELEZNICÍ
LOMOVÉ BODY TRASY POTRUBÍ V EXTRAVILÁNU
JINÉ DLE POTŘEBY

ORIENTAČNÍ TABULE VELKÁ (DLE ČSN 75 50 25)



OSAZENÍ : VIDITELNĚ NA PEVNÉ KONSTRUKCI
(DOMU, PEVNÉ ČÁSTI PLOTU, ap.)
NEBO NA ORIENTAČNÍM SLOUPKU
ČERVENÁ (OZNAČENÍ HYDRANTŮ)
MODRÁ (OZNAČENÍ ŠOUPÁTEK, VZDUŠNÍKŮ)

Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011, fax: +420 541 426 012 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Jan Polášek	
Vedoucí dílčího projektu	Ing. Vladimír Oppelt	
Zodpovědný projektant	Ing. Petr Baránek	
Vypracoval	Šárka Jelínková	
Kontroloval	Ing. Jan Polášek	

Investor	Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy	
Objednatel	Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy	

Formát	4A4	Měřítko	-	Stupeň	ZD	Datum	10/2016	Zakázkové číslo	1444016-18
--------	-----	---------	---	--------	----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt		OPRAVA, REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE V AREÁLU ŠKOLY		
		D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení D.1 - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu D.1.4 - VZOROVÉ VÝKRESY		
		Souprava		
Příloha		ORIENTAČNÍ SLOUPKY A TABULKY NA VODOVODU		Číslo přílohy D.1.4.13
				Revize 0