

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	M²	PODHLED	S.H.	POZNÁMKA
101	KOMUNIKAČNÍ HALA	37,0	KAZETOVÝ PODHLED – TYP 2 A TYP 3 SÁDROKARTONOVÝ PODHLED – TYP B	2700, 2400	-
102	SCHODIŠTĚ	17,8	-	-	
103	INSTALAČNÍ PROSTOR VZT	0,9	-	-	
104	VÝTAHOVÁ ŠACHTA - ZATÍM BEZ VÝTAHU	7,1	-	-	
105	VÝTAHOVÁ ŠACHTA - LŮŽKOVÝ EVAKUAČNÍ VÝTAH	7,1	-	-	
106	CHODBA	7,8	KAZETOVÝ PODHLED – TYP 2 A TYP 3	2800	
107	CHODBA	13,5	-	-	
108	CHODBA	6,1	KAZETOVÝ PODHLED – TYP 2 A TYP 3	2800	
109	CHODBA	6,9	-	-	
110	INSTALAČNÍ PROSTOR VZT	1,8	-	-	
111	STRAGOVNA VZT	30,0	-	-	
112	CHODBA + SCHODIŠTĚ	50,2	KAZETOVÝ PODHLED – TYP 2 A TYP 3 SÁDROKARTONOVÝ PODHLED – TYP B	2400, 3525	
113	INSTALAČNÍ PROSTOR EL	0,7	-	-	
114	INSTALAČNÍ PROSTOR EL	0,7	-	-	
115	INSTALAČNÍ PROSTOR ZTI	0,8	-	-	
116	HYGIENA ZAMĚSTNANCŮ	3,3	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED – TYP C	2400	
117	WC ZAMĚSTNANCŮ	1,5	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED – TYP B	2400	
118	PŘÍSLUŠNÍ WC ZAMĚSTNANCŮ	1,7	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED – TYP B	2400	
119	WC ZAMĚSTNANCŮ	1,5	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED – TYP B	2400	
120	VÝMĚNÍKOVÁ STANICE	10,7	-	-	
121	ŠATNA – stávající mísitelé	-	-	-	
122	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,2	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED – TYP B	2400	
123	CHODBA – INFEKČNÍ PACIENTI	31,3	KAZETOVÝ PODHLED – TYP 3 SÁDROKARTONOVÝ PODHLED – TYP B	2750	
124	VÝTAHOVÁ ŠACHTA - LŮŽKOVÝ VÝTAH – INF. PAC.	6,5	-	-	
125	CHODBA	9,2	-	-	
126	CHODBA	13,8	-	-	
127	OTŘEDNÁ EPS, EPO	8,5	-	-	

LEGENDA ZNAČEK

- VÝUSTKY VZDUCHOTECHNIKY
- VÝUSTKY VZDUCHOTECHNIKY
- VÝUSTKY VZDUCHOTECHNIKY
- OSVĚTLOVACÍ TĚLESA ZAPUŠTĚNÁ
- OSVĚTLOVACÍ TĚLESA ZAPUŠTĚNÁ
- OSVĚTLOVACÍ TĚLESA ZAPUŠTĚNÁ
- OSVĚTLOVACÍ TĚLESA ZAPUŠTĚNÁ
- NOUZOVÁ OSVĚTLOVACÍ TĚLESA ZAPUŠTĚNÁ
- ZMĚNA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ PODHLEDŮ

POZNÁMKA

1. VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ SH= SPODNÍHO LÍCE PODHLEDU OD ČISTÉ PODLAHY JE UVEDENA V mm.
2. KAŽDOU KAZETU PODHLEDU KOTVIT SPONAMI.
3. VEŠKERÉ KAZETOVÉ PODHLEDY BUDOU MÍT HYGIENICKOU ÚPRAVU - POVRCHOVÁ ÚPRAVA DESEK S FUNGISTATICKÝMI A BAKTERICIDNÍMI VLASTNOSTMI.
4. V MÍSTNOSTECH SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ BUDOU SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY PROVEDENY ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK IMPREGNOVANÝCH (VIZ LEGENDA).
5. V PŘÍPADĚ, ŽE SE LIŠÍ UMÍSTĚNÍ SVÍTIDEL A VÝUSTEK VZT VE VÝKRE PODHLEDŮ A VE VÝKRESECH DANÝCH PROFESÍ, PLATÍ UMÍSTĚNÍ VE STAVEBNÍM VÝKRESE PODHLEDŮ.
6. V MÍSTNOSTECH 229, 230, 231, 232 BUDOU SDK STĚNY I PODHLED OPATŘENY OMYVATELNÝM A DESINFIKOVATELNÝM NÁTĚREM V MATNÉM PROVEDENÍ OIKOS ULTRASATEN - POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
7. V MÍSTĚ ROZDÍLNÝCH VÝŠEK PODHLEDŮ BUDOU PROVEDENA ZE SDK PODHLEDU I SVISLÁ PŘECHODOVÁ ČELA.

LEGENDA KAZETOVÝCH PODHLEDŮ

KAZETOVÝ PODHLED - TYP 1
KAZETOVÝ PODHLED OMYVATELNÝ, ČISTÉ PROSTORY - TVRDÉ MINERÁLNÍ DESKY S HERMETICKY UZAVŘENÝM JÁDREM Z MINERÁLNÍ VLNY S VYSOKOU HUSTOTOU S POJIVEM NA ROSTLINNÉ BÁZI. S NAKAŠÍROVANOU VINYLOVOU FOLÍ, ROVNÁ HRANA. TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ A2-s1 d0 (DLE EN 13501-1). TŘÍDA ZVUKOVÉ POHLTIVOSTI B, VÁŽENÝ KOEFICIENT ZVUKOVÉ POHLTIVOSTI αw 0,85 (DLE ISO 11654). ODOLNOST PROTI TRVALÉ RELATIVNÍ VLHKOSTI PROSTŘEDÍ DO 95% PŘI 30°C (DLE ISO 4611). ROZMĚR KAZET 600×600×20 mm, KOVOVÁ KONSTRUKCE PODHLEDU S VIDITELNÝMI PROFILY ŠÍŘKY 24 mm BÍLÉ LAKOVANÝMI. DESKY PODHLEDU VYJÍMATELNÉ, ROZMĚR RASTRU 600/600 mm, KAŽDOU KAZETU KOTVIT SPONAMI. POVRCHOVÁ ÚPRAVA DESEK S FUNGISTATICKÝMI A BAKTERICIDNÍMI VLASTNOSTMI.

KAZETOVÝ PODHLED - TYP 2
KAZETOVÝ PODHLED OMYVATELNÝ, OSTATNÍ PROSTORY - TVRDÉ MINERÁLNÍ DESKY S JÁDREM Z MINERÁLNÍ VLNY S VYSOKOU HUSTOTOU S POJIVEM NA ROSTLINNÉ BÁZI KAŠÍROVANÉ BÍLOU AKUSTICKOU, NETKANOU TEXTILIÍ S HYGIENICKOU ÚPRAVOU. TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ A2-s1 d0 (DLE EN 13501-1). TŘÍDA ZVUKOVÉ POHLTIVOSTI A, VÁŽENÝ KOEFICIENT ZVUKOVÉ POHLTIVOSTI αw 0,95 (DLE ISO 11654). ODOLNOST PROTI TRVALÉ RELATIVNÍ VLHKOSTI PROSTŘEDÍ DO 95% PŘI 30°C (DLE ISO 4611). ROZMĚR KAZET 600×600X15(20) mm, KOVOVÁ KONSTRUKCE PODHLEDU S VIDITELNÝMI PROFILY ŠÍŘKY 24 mm BÍLÉ LAKOVANÝMI. DESKY PODHLEDU VYJÍMATELNÉ, ROZMĚR RASTRU 600/600 mm, KAŽDOU KAZETU KOTVIT SPONAMI. POVRCHOVÁ ÚPRAVA DESEK S FUNGISTATICKÝMI A BAKTERICIDNÍMI VLASTNOSTMI.

KAZETOVÝ PODHLED - TYP 3
KAZETOVÝ PODHLED OMYVATELNÝ, OSTATNÍ PROSTORY - TVRDÉ MINERÁLNÍ DESKY S JÁDREM Z MINERÁLNÍ VLNY S VYSOKOU HUSTOTOU S POJIVEM NA ROSTLINNÉ BÁZI KAŠÍROVANÉ BÍLOU, AKUSTICKOU, NETKANOU TEXTILIÍ S HYGIENICKOU ÚPRAVOU. TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ A2-s1 d0 (DLE EN 13501-1). TŘÍDA ZVUKOVÉ POHLTIVOSTI A, VÁŽENÝ KOEFICIENT ZVUKOVÉ POHLTIVOSTI αw 0,95 (DLE ISO 11654). ODOLNOST PROTI TRVALÉ RELATIVNÍ VLHKOSTI PROSTŘEDÍ DO 95% PŘI 30°C (DLE ISO 4611). ROZMĚR KAZET 600×1200×15(20) mm, KOVOVÁ KONSTRUKCE PODHLEDU S VIDITELNÝMI PROFILY ŠÍŘKY 24 mm BÍLÉ LAKOVANÝMI. DESKY PODHLEDU VYJÍMATELNÉ, ROZMĚR RASTRU 600×1200 mm, KAŽDOU KAZETU KOTVIT SPONAMI. POVRCHOVÁ ÚPRAVA DESEK S FUNGISTATICKÝMI A BAKTERICIDNÍMI VLASTNOSTMI.

LEGENDA SÁDROKARTONOVÝCH PODHLEDŮ

SÁDROKARTONOVÝ PODHLED - TYP A
CELISTVÝ PODHLED ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK TL. 15 mm STANDARDNÍCH, MONTÁŽ NA ZAVĚŠENOU KOVOVOU JEDNOVRSTVOU KONSTRUKCI (ROŠT V JEDNÉ ÚROVNI) NEBO DVOUVRSTVOU KONSTRUKCI (ROŠT VE DVOU ÚROVNÍCH). PODLE POTŘEBY BUDOU V PODHLEDU UMÍSTĚNY VESTAVĚNÉ REVIZNÍ DVÍŘKA. OSVĚTLOVACÍ TĚLESA BUDOU ZAPUŠTĚNA.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PODHLED BUDE OPATŘEN OMYVATELNÝM A DESINFIKOVATELNÝM NÁTĚREM V MATNÉM PROVEDENÍ - POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA A SKLADBY KONSTRUKCÍ

SÁDROKARTONOVÝ PODHLED - TYP B
CELISTVÝ PODHLED ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK TL. 15 mm STANDARDNÍCH, MONTÁŽ NA ZAVĚŠENOU KOVOVOU JEDNOVRSTVOU KONSTRUKCI (ROŠT VE JEDNÉ ÚROVNI) NEBO DVOUVRSTVOU KONSTRUKCI (ROŠT VE DVOU ÚROVNÍCH). PODLE POTŘEBY BUDOU V PODHLEDU UMÍSTĚNY VESTAVĚNÉ REVIZNÍ DVÍŘKA. OSVĚTLOVACÍ TĚLESA BUDOU ZAPUŠTĚNA.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA STANDARTNÍ - POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA A SKLADBY KONSTRUKCÍ

SÁDROKARTONOVÝ PODHLED - TYP C
CELISTVÝ PODHLED ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK TL. 15 mm IMPREGNOVANÝCH (VLHKÉ PROSTORY). MONTÁŽ NA ZAVĚŠENOU KOVOVOU JEDNOVRSTVOU KONSTRUKCI (ROŠT V JEDNÉ ÚROVNI) NEBO DVOUVRSTVOU KONSTRUKCI (ROŠT VE DVOU ÚROVNÍCH). PODLE POTŘEBY BUDOU V PODHLEDU UMÍSTĚNY VESTAVĚNÉ REVIZNÍ DVÍŘKA. OSVĚTLOVACÍ TĚLESA BUDOU ZAPUŠTĚNA.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA STANDARTNÍ - POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA A SKLADBY KONSTRUKCÍ

NEMOCNICE ZNOJMO, p.o. | DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Stavebník:
Nemocnice Znojmo, p.o
MUDr. Jana Janského 11
669 02 Znojmo

Autorizační razítko:

Schema:

Generální projektant:
MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 BRNO
tel.: 541 211 409
medicoproject@medicoproject.cz
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu:
Ing. LUDĚK VACULA

Akce:
Aktualizace projektové dokumentace rekonstrukce a dostavby Nemocnice Znojmo, II.etapa, 2.část - akce II, objekt C1

Zpracovatel části:	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Pare:
MEDICOPROJECT, s.r.o. STAVEBNÍ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Kroftova 45, 616 00 BRNO, tel: 541 211 409 E-mail: medicoproject@medicoproject.cz	Ing. LUDĚK VACULA	DAVID ŠTASTNÝ	

Objekt (SO):	SO 01 - Objekt C1	Datum:	ŘÍJEN 2017
		Zakázkové číslo:	DSP-06-2017
Část PD:	Architektonicko-stavební řešení	Formát:	12A4
		Stupeň:	DPS
Příloha:	Půdorys 1.NP (přízemí) - podhledy	Měřítko:	1:50
		Číslo výkresu:	**D.1.1-09**