LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	M²	PODLAHA SKLADBA	PODLAHA NÁŠLAP		POVRCHY OBKLAD	POVRCHY MALBA	POZNÁMKA
201	POŽÁRNÍ PŘEDSÍŇ	16,5	A1	P1a	PVC PODLAHOVINA	–	MSP–1	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm.
202	VYŠETŘOVNA	21,9	A2	P2a	PVC ELEKTROSTATICKY VODIVÁ PODLAHOVINA	0 7	MSP–B	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad v=2000 mm po celém obvodu míst. začínající 100 mm nad podl.
203	ČISTÝ SKLAD	6,2	A1	P2a	PVC PODLAHOVINA	0 7	MSP–B	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad v=2000 mm po celém obvodu míst. začínající 100 mm nad podl.
204	MYTÍ LÉKAŘŮ	4,8	A1	P2a	PVC PODLAHOVINA	0 7	MSP–B	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad v=2000 mm po celém obvodu míst. začínající 100 mm nad podl.
205	CHODBA	67,9	A1	P1a	PVC PODLAHOVINA	–	MSP–1	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm.
206	ČISTÍCÍM MÍSTNOST	10,1	A1	P1h	PVC PODLAHOVINA	0 1	MD–B	Podlahovina vytažena na stěnu v=100mm. Keramický obklad v=2000 mm začínající 100 mm nad podlahou.
207	POKOJ – 1L	14,0	A1	P1e	PVC PODLAHOVINA	0 10	MSP–2	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad v=1900 mm za umyvadlem začínající 100 mm nad podlahou.
208	HYGIENA PACIENTŮ	4,0	A4	P1d	PVC PROTISKLUZNÁ PODLAHOVINA	0 8	–	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad v=2800 mm začínající 100 mm nad podlahou.
209	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,5	A1	P1h	PVC PODLAHOVINA	0 1	MD–B	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad v=2000 mm začínající 100 mm nad podlahou.
210	PRACOVNA SESTER	13,6	A2	P2a	PVC ELEKTROSTATICKY VODIVÁ PODLAHOVINA	0 11	MD–C2	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad v=2000 mm za linkou a umyvadlem začínající 100 mm nad podl.
211	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ	6,8	A1	P1f	PVC PODLAHOVINA	0 11	MD–C2	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad v=2000 mm za linkou a umyvadlem začínající 100 mm nad podl.
212	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	6,2	A1	P1f	PVC PODLAHOVINA	0 11	MD–C2	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad v=2000 mm za linkou a umyvadlem začínající 100 mm nad podl.
213	LÁZEŇ PACIENTŮ	14,0	A6	P1d	PVC PROTISKLUZNÁ PODLAHOVINA	0 8	–	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad v=2800 mm začínající 100 mm nad podlahou.
214	PŘEDSÍŇ WC ZAMĚSTNANCŮ	1,7	A1	P1i	PVC PODLAHOVINA	0 5	MD–B	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad v=2000 mm po celém obvodu míst. začínající 100 mm nad podl.
215	WC ZAMĚSTNANCŮ	1,6	A1	P1i	PVC PODLAHOVINA	0 5	MD–B	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad v=2000 mm po celém obvodu míst. začínající 100 mm nad podl.
216	SKLAD	10,8	A1	P1c	PVC PODLAHOVINA	–	MD–B	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm.
217	SKLAD	7,1	A1	P1c	PVC PODLAHOVINA	–	MD–B	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm.
218	CHODBA	21,7	A1	P1a	PVC PODLAHOVINA	–	MSP–1	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm.
219	VÝTAHOVÁ ŠACHTA – LŮŽKOVÝ VÝTAH – INF. PAC.	6,6	–	–	–	–	MB	–
220	SCHODIŠTĚ	19,6	B3	P1b	PVC PODLAHOVINA, STÁV. SCHOD. STUPNĚ	0 4	–	Doplnění a vyspravení stavajícího obkladu výšky 3000 mm
221	KOMUNIKAČNÍ HALA	29,0	B3	K3	KERAMICKÁ DLAŽBA	0 3	MD–B	Keramický sokl v=150 mm. Keramický obklad v=2050 mm po celém obvodu míst. začínající 150 mm nad podl.
222	INSTAL. PROSTOR VZT	0,9	–	–	CEMENTOVÝ POTĚR	–	MB	–
223	WC IMOBILNÍ	3,7	A4	P1d	PVC PROTISKLUZNÁ PODLAHOVINA	0 9		Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad v=2000 mm po celém obvodu míst. začínající 100 mm nad podl.
224	VÝTAHOVÁ ŠACHTA – ZATÍM BEZ VÝTAHU	7,1	–	–	–	–	MB	–
225	VÝTAHOVÁ ŠACHTA – LŮŽKOVÝ EVAKUAČNÍ VÝTAH	7,1	–	–	–	–	MB	–
226	CHODBA	9,2	A1	P1a	PVC PODLAHOVINA	–	MD–C1	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm.
227	INSTAL. PROSTOR EL	0,7	C4	E1	CEMENTOVÝ POTĚR	–	MB	–
228	INSTAL. PROSTOR EL	0,7	C4	E1	CEMENTOVÝ POTĚR	–	MB	–
229	INSTAL. PROSTOR ZTI	0,8	C4	E1	CEMENTOVÝ POTĚR	–	MB	–
230	INSTAL. PROSTOR VZT	6,9	C4	E1	CEMENTOVÝ POTĚR	–	MB	–
231	PŘEDSÍŇ	3,2	A1	P1g	PVC PODLAHOVINA	–	MDC–1	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm.
232	HYGIENA ZAMĚSTNANCŮ	3,5	A4	P1j	PVC PROTISKLUZNÁ PODLAHOVINA	0 6	–	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad v=2400 mm po celém obvodu míst. začínající 100 mm nad podl.
233	PRIMÁŘ	13,7	A1	P1g	PVC PODLAHOVINA	–	MDC–3	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm.
234	PŘEDSÍŇ	4,8	A1	P1g	PVC PODLAHOVINA	–	MDC–1	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm.
235	PŘEDSÍŇ WC ZAMĚSTNANCŮ	1,7	A1	P1i	PVC PODLAHOVINA	0 5	MD–B	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad v=2000 mm po celém obvodu míst. začínající 100 mm nad podl.
236	WC ZAMĚSTNANCŮ	1,5	A1	P1i	PVC PODLAHOVINA	0 5	MD–B	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad v=2000 mm po celém obvodu míst. začínající 100 mm nad podl.
237	LÉKAŘI	16,0	A1	P1g	PVC PODLAHOVINA	–	MDC–3	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm.
238	VRCHNÍ SESTRA	8,9	A1	P1g	PVC PODLAHOVINA	–	MDC–3	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm.
239	HYGIENA ZAMĚSTNANCŮ	2,2	A4	P1j	PVC PROTISKLUZNÁ PODLAHOVINA	0 6	–	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad v=2400 mm po celém obvodu míst. začínající 100 mm nad podl.
240	PŘÍJMOVÁ VYŠETŘOVNA	20,9	A2	P2a	PVC ELEKTROSTATICKY VODIVÁ PODLAHOVINA	0 7	MSP–B	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad v=2000 mm po celém obvodu míst. začínající 100 mm nad podl.
241	PŘEDSÍŇ	2,1	A1	P1e	PVC PODLAHOVINA	–	MSP–1	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm.
242	HYGIENA PACIENTŮ	3,3	A4	P1d	PVC PROTISKLUZNÁ PODLAHOVINA	0 13	–	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad v=2400 mm po celém obvodu míst. začínající 100 mm nad podl.
243	POKOJ – 2L	16,4	A1	P1e	PVC PODLAHOVINA	0 10	MSP–2	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad v=1900 mm za umyvadlem začínající 100 mm nad podlahou.
244	PŘEDSÍŇ	2,1	A1	P1e	PVC PODLAHOVINA	–	MSP–1	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm.
245	POKOJ – 2L	15,9	A1	P1e	PVC PODLAHOVINA	0 10	MSP–2	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad v=1900 mm za umyvadlem začínající 100 mm nad podlahou.
246	HYGIENA PACIENTŮ	3,3	A4	P1d	PVC PROTISKLUZNÁ PODLAHOVINA	0 13	–	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad v=2400 mm po celém obvodu míst. začínající 100 mm nad podl.
247	PŘEDSÍŇ	3,4	A1	P1e	PVC PODLAHOVINA	–	MSP–1	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm.
248	HYGIENA PACIENTŮ	3,1	A4	P1d	PVC PROTISKLUZNÁ PODLAHOVINA	0 13	–	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad v=2400 mm po celém obvodu míst. začínající 100 mm nad podl.
249	POKOJ – 1L	9,1	A1	P1e	PVC PODLAHOVINA	0 10	MSP–2	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad v=1900 mm za umyvadlem začínající 100 mm nad podlahou.
250	PŘEDSÍŇ	3,4	A1	P1e	PVC PODLAHOVINA	–	MSP–1	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm.
251	POKOJ – 1L	8,9	A1	P1e	PVC PODLAHOVINA	0 10	MSP–2	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad v=1900 mm za umyvadlem začínající 100 mm nad podlahou.
252	HYGIENA PACIENTŮ	2,9	A4	P1d	PVC PROTISKLUZNÁ PODLAHOVINA	0 13	–	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad v=2400 mm po celém obvodu míst. začínající 100 mm nad podl.
253	PŘEDSÍŇ	3,4	A1	P1e	PVC PODLAHOVINA	–	MSP–1	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm.
254	HYGIENA PACIENTŮ	2,9	A4	P1d	PVC PROTISKLUZNÁ PODLAHOVINA	0 13	–	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad v=2400 mm po celém obvodu míst. začínající 100 mm nad podl.
255	POKOJ – 1L	8,9	A1	P1e	PVC PODLAHOVINA	0 10	MSP–2	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad v=1900 mm za umyvadlem začínající 100 mm nad podlahou.
256	PŘEDSÍŇ	3,4	A1	P1e	PVC PODLAHOVINA	–	MSP–1	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm.
257	POKOJ – 1L	9,1	A1	P1e	PVC PODLAHOVINA	0 10	MSP–2	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad v=1900 mm za umyvadlem začínající 100 mm nad podlahou.
258	HYGIENA PACIENTŮ	2,9	A4	P1d	PVC PROTISKLUZNÁ PODLAHOVINA	0 13	–	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad v=2400 mm po celém obvodu míst. začínající 100 mm nad podl.
259	PŘEDSÍŇ	3,4	A1	P1e	PVC PODLAHOVINA	–	MSP–1	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm.
260	HYGIENA PACIENTŮ	2,9	A4	P1d	PVC PROTISKLUZNÁ PODLAHOVINA	0 13	–	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad v=2400 mm po celém obvodu míst. začínající 100 mm nad podl.
261	POKOJ – 1L	9,1	A1	P1e	PVC PODLAHOVINA	0 10	MSP–2	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad v=1900 mm za umyvadlem začínající 100 mm nad podlahou.
262	PŘEDSÍŇ	3,4	A1	P1e	PVC PODLAHOVINA	–	MSP–1	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm.
263	POKOJ – 1L	8,9	A1	P1e	PVC PODLAHOVINA	0 10	MSP–2	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad v=1900 mm za umyvadlem začínající 100 mm nad podlahou.
264	HYGIENA PACIENTŮ	2,9	A4	P1d	PVC PROTISKLUZNÁ PODLAHOVINA	0 13	–	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad v=2400 mm po celém obvodu míst. začínající 100 mm nad podl.
265	PŘEDSÍŇ	2,1	A1	P1e	PVC PODLAHOVINA	–	MSP–1	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm.
266	HYGIENA PACIENTŮ	3,2	A4	P1d	PVC PROTISKLUZNÁ PODLAHOVINA	0 13	–	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad v=2400 mm po celém obvodu míst. začínající 100 mm nad podl.
267	POKOJ – 2L	15,6	A1	P1e	PVC PODLAHOVINA	0 10	MSP–2	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad v=1900 mm za umyvadlem začínající 100 mm nad podlahou.
268	PŘEDSÍŇ	2,6	A1	P1e	PVC PODLAHOVINA	–	MSP–1	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm.
269	POKOJ – 2L	16,1	A1	P1e	PVC PODLAHOVINA	0 10	MSP–2	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad v=1900 mm za umyvadlem začínající 100 mm nad podlahou.
270	HYGIENA PACIENTŮ	3,5	A4	P1d	PVC PROTISKLUZNÁ PODLAHOVINA	0 13	–	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad v=2400 mm po celém obvodu míst. začínající 100 mm nad podl.
271	VSTUPNÍ FILTR ZAMĚSTNANCŮ	8,3	A4	P1j	PVC PROTISKLUZNÁ PODLAHOVINA	0 5	MD–B	Podl. vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad v=2000 mm (2400 sprcha) po obvodu míst. začínající 100 mm nad podl.
272	VSTUPNÍ FILTR ZAMĚSTNANCŮ	6,1	A1	P1c	PVC PODLAHOVINA	–	MD–B	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm.
273	ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ	14,7	A1	P1c	PVC PODLAHOVINA	–	MD–B	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm.
274	SKLAD	15,1	A1	P1c	PVC PODLAHOVINA	–	MD–B	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm.

VEŠKERÉ POVRCHY STĚN REKONSTRUOVANÝCH PROSTOR BUDOU OPATŘENY NOVÝMI KERAMICKÝMI OBKLADY NEBO OMÍTKAMI ZE 100%, OMÍTKY STROPŮ BUDOU OBNOVENY ZE 30%. NOVÉ OMÍTKY POD ÚROVNÍ PODHLEDŮ BUDOU OPATŘENY FINÁLNÍ MALBOU, OMÍTKY NAD PODHLEDY PROTIPRAŠNÝM NÁTĚREM. POPIS JEDNOTLIVÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV VIZ PŘÍLOHA SKLADBY KONSTRUKCÍ. OSS–SYSTÉMOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA SDK KONSTRUKCÍ, OSH–OMÍTKA TŘÍVRSTVÁ ŠTUKOVÁ (VEŠKERÉ PROSTORY, KROMĚ NÍŽE VYPSANÝCH TECHNICKÝCH MÍSTNOSTÍ), OVH–OMÍTKA VÁPENÁ HLADKÁ (POUZE TECHNICKÉ MÍSTNOSTI –ZDĚNÉ A BETONOVÉ KONSTRUKCE STĚN NEBO STROPŮ V MÍSTNOSTECH 219, 222, 224, 225, 227, 228, 229, 230).

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE - VIZ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- VNĚJŠÍ ZDIVO tl. 240 mm (KÓTOVÁNO 250) Z KERAMICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ 372x240x238 mm, A DOPLŇKOVÝCH CIHEL. CIHLY P10, MALTA M5, CHAR. PEVNOST ZDIVA V TLAKU f_k 4,04 MPa.
- VNITŘNÍ PŘÍČKY tl. 80 (KÓTOVÁNO 100) a 140 mm (KÓTOVÁNO 150) Z KERAMICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ 497X80X238 mm A 497x140x238 mm. CIHLY P10, MALTA M5, CHAR. PEVNOST ZDIVA V TLAKU f_k 4,50 MPa.
- PŘÍČKY SÁDROKARTONOVÉ tl. 100 mm, JEDNODUCHÁ KONSTRUKCE, OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK DESKAMI tl. 12,5 mm, PROSTOR PŘÍČKY VYPLNĚN MINERÁLNÍ IZOLACÍ tl. min. 40 mm, VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST PŘÍČKY R_w min. 50 dB. PŘÍČKY VČ. SYSTÉMOVÝCH KOVOVÝCH NEBO DŘEVĚNÝCH VÝZTUH PRO ZAVĚŠENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, MOBILIÁŘE A ZAŘÍZENÍ. INSTALAČNÍ ROZVODY VEDENY UVNITŘ PŘÍČEK.
- PŘÍČKY SÁDROKARTONOVÉ tl. 150 mm, JEDNODUCHÁ KONSTRUKCE, OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK DESKAMI tl. 12,5 mm, PROSTOR PŘÍČKY VYPLNĚN MINERÁLNÍ IZOLACÍ tl. min. 75 mm, VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST PŘÍČKY R_w min. 55 dB. PŘÍČKY VČ. SYSTÉMOVÝCH KOVOVÝCH NEBO DŘEVĚNÝCH VÝZTUH PRO ZAVĚŠENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, MOBILIÁŘE A ZAŘÍZENÍ. INSTALAČNÍ ROZVODY VEDENY UVNITŘ PŘÍČEK.
- PŘÍČKY SÁDROKARTONOVÉ INSTALAČNÍ tl. 250 mm, DVOJITÁ KONSTRUKCE, OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK DESKAMI tl. 12,5 mm, PROSTOR PŘÍČKY VYPLNĚN MINERÁLNÍ IZOLACÍ tl. min. 40 mm, VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST PŘÍČKY R_w min. 52 dB. PŘÍČKY VČ. SYSTÉMOVÝCH KOVOVÝCH NEBO DŘEVĚNÝCH VÝZTUH PRO ZAVĚŠENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, MOBILIÁŘE A ZAŘÍZENÍ. INSTALAČNÍ ROZVODY VEDENY UVNITŘ PŘÍČEK.
- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ OBJEKTU. PŘESNÝ POPIS A TLOUŠ´TKY JEDNOTLIVÝCH SKLADEB VIZ PŘÍLOHA SKLADBY KONSTRUKCÍ
- VNITŘNÍ PŘÍČKY SÁDROKARTONOVÉ NEBO VNITŘNÍ PŘÍČKY ZDĚNÉ (I STĚNY) S POŽADAVKEM NA SPLNĚNÍ PŘEDEPSANÉ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI - VIZ ČÁST POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. PŘESNÝ POPIS VIZ VÝŠE. VEŠKERÉ DETAILY, PROSTUPY PŘÍČKAMI A PRVKY ZASAHUJÍCÍ DO PŘÍČKY MUSÍ BÝT PROVEDENY SYSTÉMOVĚ TAK, ABY NEBYLA JAKKOLI NARUŠENA POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST.

POZNÁMKA

1. PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
2. VIDITELNÉ HRANY A ROHY OBKLADŮ UKONČIT SUBTILNÍM KOVOVÝM LEMOVACÍM L PROFILEM, ROHY MÍSTNOSTÍ BEZ OBKLADŮ ROHOVNÍKY POD OMÍTKU.
3. SVĚTLÁ VÝŠKA NĚKTERÝCH MÍSTNOSTÍ JE SNÍŽENA KONSTRUKCÍ PODHLEDŮ - VYZNAČENO VE VÝKRESE PODHLEDŮ.
4. STÁVAJÍCÍ A NOVÉ ZDIVO VZÁJEMNĚ PROVÁZAT (KAPSAMI A VLOŽENOU OCELOVOU VÝZTUŽÍ DO SPAR).
5. STOUPAČKY OBEZDÍT NEBO ZAKLOPIT SDK PO PROVEDENÍ INSTALACÍ.
6. PŘÍČKY BUDOU PROVEDENY NA CELOU VÝŠKU PODLAŽÍ, POKUD NENÍ URČENO VE VÝKRESE JINAK.
7. SOKL ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ UPRAVIT V ZÁVISLOSTI NA VELIKOSTI PŘECHODOVÉHO FABIONU PRO POVLAKOVOU PODLAHOVINU.
8. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY (VEŠKERÁ MADLA, ZAVĚŠENÉ SKŘÍŇKY, UMYVADLA, KLOZETY, VÝLEVKY, VODOVODNÍ BATERIE, DESKY STOLŮ, SKLOPNÉ DESKY STOLŮ, MEZILŮŽKOVÉ ZÁSTĚNY, VYBAVENÍ LÉKAŘSKÉ TECHNOLOGIE APOD.) U SÁDROKARTONOVÝCH PŘÍČEK KOTVIT DO NOSNÉHO PROFILU, SYSTÉMOVÝCH VÝZTUH, PŘÍPADNĚ DŘEVĚNÝCH IMPREGNOVANÝCH VÝZTUH. MÍSTA UMÍSTĚNÍ VÝZTUH UPŘESNIT NA STAVBĚ DLE TYPU NÁBYTKU A POŽADAVKŮ NA ZAVĚŠENÍ ZAŘÍZENÍ. V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM. V MÍSTĚ ZÁRUBNÍ POUŽÍT UA PROFILY DLE SYSTÉMOVÉHO DETAILU SDK PŘÍČEK, VEŠKERÉ ROHY SDK PŘÍČEK VYZTUŽIT SYSTÉMOVÝM POZINKOVANÝM ÚHELNÍKEM, V MÍSTĚ UZÁVĚRŮ OSADIT REVIZNÍ DVÍŘKA.
9. U OBLOŽENÝCH MÍSTNOSTÍ S POVRCHEM Z KERAMICKÉHO OBKLADU PROVÉST OBLOŽENÍ VČ.OSTĚNÍ OKEN DO VÝŠKY OKOLNÍHO OBKLADU. V MÍSTNOSTECH S VÝŠKOU OBKLADU 1900 mm (ZAČÍNAJÍCÍHO 100 mm NAD PODLAHOU) LÍCOVAT HORNÍ HRANU OBKLADU S HORNÍ HRANOU ZÁRUBNÍ.
10. PARAPETNÍ DESKY, OCHRANNÉ LIŠTY CHODEB, DILATAČNÍ LIŠTY AJ. ZATMELIT SILIKONOVÝM NEBO AKRYLÁTOVÝM TMELEM.
11. PRŮCHOD INSTALACÍ POŽÁRNÍMI STĚNAMI A STROPY UTĚSNIT POMOCÍ PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY, MANŽETY + ZPĚNITELNÉ PÁSKY NEBO PROTIPOŽÁRNÍMI TVAROVKAMI - VIZ JEDNOTLIVÉ PROFESE.
12. VEŠKERÉ NOVÉ VÝROBKY MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM JEJICH VÝROBY.
13. V MÍSTNOSTECH SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ BUDOU OKOLNÍ SÁDROKARTONOVÉ STĚNY PROVEDENY ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK IMPREGNOVANÝCH (MÍSTNOSTI SPRCH).
14. V MÍSTĚ PŘECHODU OMÍTKY NA SÁDROKARTONOVOU STĚNU BUDOU PŘECHODY SYSTÉMOVĚ ZAPRAVENY A ZPEVNĚNY.
15. VEŠKERÉ SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY BUDOU SYSTÉMOVĚ ZALOŽENY NA STROPNÍ KONSTRUKCI (POD ČISTOU PODLAHOU) + SYSTÉMOVĚ NAPOJENY NA OKOLNÍ SVISLÉ KONSTRUKCE A STROP (ZAJIŠTĚNÍ POŽADOVANÉ ZVUKOVÉ IZOLACE R´w (dB)).
16. OBNOVA VNITŘNÍCH OMÍTEK STÁVAJÍCÍCH OBVODOVÝCH STĚN ZE 100%, OBNOVA OMÍTEK STROPŮ Z 30%.
17. V MÍSTECH ZAPUŠTĚNÝCH ZRCADEL LEPENÝCH NA STĚNU BUDE VYNECHÁN KERAMICKÝ OBKLAD, ROZMĚRY VIZ VÝPIS VÝROBKŮ.
18. ROZMĚRY NIK PRO EL ROZVÁDĚČE A HYDRANTY UPŘESNIT DLE POŽADAVKŮ DODAVATELŮ PŘÍSLUŠNÝCH ČÁSTÍ. PROSTOR NIKY BUDE VYMEZEN DVOUVRSTVĚ OPLÁŠTĚNOU SDK KONSTRUKCÍ.
19. KÓTY VE VÝKRESE JSOU VZTAŽENY KE ZDIVU, ZATEPLENÍ NENÍ KÓTOVÁNO, PŘESNÁ TLOUŠŤKA ZATEPLENÍ UVEDENA VE SKLADBÁCH KONSTRUKCÍ.
20. PRŮRAZY PRO INSTALACE (ZTI, ÚT APOD.) PROVÉST MIMO NOSNÉ PRVKY STROPŮ, TJ. PRŮVLAKY, VÝZTUŽ ŽB STROPNÍCH DESEK, NOSNÁ ŽEBRA PANELŮ. PROSTUPY VRTAT DUTINAMI PANELŮ - NUTNO VYHLEDAT.
21. KERAMICKÉ SPRCHOVÉ VANIČKY I ZÁSTĚNY SPRCHOVÝCH KOUTŮ VIZ PROJEKT ZTI, ROZMĚRY VANIČEK (ČTVERCOVÁ 900x900 mm, ZAOBLENÁ 900x900 mm NEBO OBDÉLNÍKOVÁ 1200x800 mm, OSAZENÍ NUTNO KOORDINOVAT S ROZMĚRY MÍSTNOSTÍ TAK, ABY PO PROVEDENÍ PŘÍČEK NEDOŠLO K ROZMĚROVÉ KOLIZI VANIČEK SE STĚNAMI.
22. KOTVENÍ NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ DO ŽELEZOBETONOVÝCH STROPŮ, STĚN A SLOUPŮ JE MOŽNÉ REALIZOVAT AŽ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉ POLOHY TOPNÝCH ROZVODŮ CRITTAL (TERMOKAMERA, RTG). ROZPĚRNÉ KOTVY, CHEMICKÉ KOTVY NEBO HMOŽDINKY SMĚŘOVAT DO MEZER MEZI TRUBKAMI S ODSTUPEM 50 mm.
23. VÝŠKOVÉ OSAZENÍ ZÁCHODOVÝCH MÍS NA VEŠKERÝCH PACIENTSKÝCH POKOJÍCH BUDE VE STEJNÉ VÝŠCE JAK JE POŽADOVÁNO PRO WC IMOBILNÍ, TJ HORNÍ HRANA SEDÁTKA MUSÍ BÝT VE VÝŠCE 460 mm NAD ČISTOU PODLAHOU.

LEGENDA ZNAČENÍ ÚPRAV STĚN

- OBLOŽENÍ MÍSTNOSTI KERAMICKÝM OBKLADEM (VÝŠKA VIZ LEGENDA MÍSTNOSTÍ)
- OCHRANNÝ PÁS STĚNY Z PLASTOVÉHO PROFILU LEPENÝ NA STĚNU VIZ VÝROBEK

VÝPIS STROPNÍCH DESEK

PZD 74/29/6,5	DÉLKA 740 mm	19 ks

VÝPIS KERAMICKÝCH PŘEKLADŮ

PŘEKLAD 238x70	DÉLKA 1200 mm	2 ks
PŘEKLAD 238x70	DÉLKA 1250 mm	5 ks
PŘEKLAD 238x70	DÉLKA 1750 mm	2 ks

VÝPIS OCELOVÝCH PRVKŮ

Ič. 100 - 1,200 m x 6 ks = 7,20 mb x 8,34 kg/mb = 60,00 kg
5% PROŘEZ = 3,00 kg
HMOTNOST CELKEM = 63,00 kg

NEMOCNICE ZNOJMO, p.o.

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Stavebník: Nemocnice Znojmo, p.o, MUDr. Jana Jánského 11, 669 02, Znojmo

Autorizační razítko:

Schema:



Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o., Kroftova 45, 616 00 BRNO, tel.: 541 211 409, medicoproject@medicoproject.cz, http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACULA

Akce: **Aktualizace projektové dokumentace rekonstrukce a dostavby Nemocnice Znojmo, II.etapa, 2.část - akce II, objekt C1**

Zpracovatel části: **MEDICOPROJECT, s.r.o.** STAVEBNÍ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, Kroftova 45, 616 00 BRNO, tel: 541 211 409, E-mail: medicoproject@medicoproject.cz

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Pare:
Ing. LUDĚK VACULA	DAVID ŠŤASTNÝ	

Objekt (SO):	SO 01 - Objekt C1	Datum:	ŘÍJEN 2017
		Zakázkové číslo:	DSP-06-2017
Část PD:	Architektonicko-stavební řešení	Formát:	18A4
		Stupeň:	DPS
Příloha:	Půdorys 2.NP (1.patra) - nový stav	Měřítko: 1:50	Číslo přílohy: **D.1.1-11**