LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	M²	PODLAHA SKLADBA	PODLAHA NÁŠLAP		POVRCHY OBKLAD	POVRCHY MALBA	POZNÁMKA
101	KOMUNIKAČNÍ HALA	37,0	B3	K3	KERAMICKÁ DLAŽBA	O 3	MD–B	Keramický sokl v=150 mm. Keramický obklad v=2050 mm po celém obvodu míst. začínající 150 mm nad podl.
102	SCHODIŠTĚ	17,8	B3	K3	KERAMICKÁ DLAŽBA	O 4	–	Doplnění a vyspravení stavajícího obkladu výšky 3000 mm
103	INSTALAČNÍ PROSTOR VZT	0,9	–	–	–	–	–	–
104	VÝTAHOVÁ ŠACHTA – ZATÍM BEZ VÝTAHU	7,1	–	–	–	–	MB	–
105	VÝTAHOVÁ ŠACHTA – LŮŽKOVÝ EVAKUAČNÍ VÝTAH	7,1	–	–	–	–	MB	–
106	CHODBA	7,8	B1, B2	K3	KERAMICKÁ DLAŽBA	–	MD–B	Keramický sokl v=150 mm.
107	CHODBA	13,5	–	–	KERAMICKÁ DLAŽBA – STÁVAJÍCÍ	–	MD–B	Doplnění keramického soklu na novou příčku.
108	CHODBA	6,1	B2	K3	KERAMICKÁ DLAŽBA	–	MD–B	Keramický sokl v=150 mm.
109	CHODBA	6,9	–	–	STÁVAJÍCÍ	–	MB	Doplnění keramického soklu na novou příčku.
110	INSTALAČNÍ PROSTOR VZT	1,8	–	–	–	–	–	–
111	STROJOVNA VZT	30,0	B7	–	KERAMICKÁ DLAŽBA	O 10	MB	Keramický sokl v=100 mm. Keramický obklad v=1900 mm za umyvadlem začínající 100 mm nad podlahou.
112	CHODBA + SCHODIŠTĚ	50,2	B1, B3, B4	K3, K11	KERAMICKÁ DLAŽBA	–	MD–B	Keramický sokl v=150 mm.
113	INSTALAČNÍ PROSTOR EL	0,7	C4	–	CEMENTOVÝ POTĚR	–	MB	–
114	INSTALAČNÍ PROSTOR EL	0,7	C4	–	CEMENTOVÝ POTĚR	–	MB	–
115	INSTALAČNÍ PROSTOR ZTI	0,8	C4	–	CEMENTOVÝ POTĚR	–	MB	–
116	HYGIENA ZAMĚSTNANCŮ	3,3	A4	P1j	PVC PROTISKLUZNÁ PODLAHOVINA	O 6	–	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad v=2400 mm po celém obvodu míst. začínající 100 mm nad podl.
117	WC ZAMĚSTNANCŮ	1,5	A1	P1i	PVC PODLAHOVINA	O 5	MD–B	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad v=2000 mm po celém obvodu míst. začínající 100 mm nad podl.
118	PŘEDSÍŇ WC ZAMĚSTNANCŮ	1,7	A1	P1i	PVC PODLAHOVINA	O 5	MD–B	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad v=2000 mm po celém obvodu míst. začínající 100 mm nad podl.
119	WC ZAMĚSTNANCŮ	1,5	A1	P1i	PVC PODLAHOVINA	O 5	MD–B	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad v=2000 mm po celém obvodu míst. začínající 100 mm nad podl.
120	VÝMĚNÍKOVÁ STANICE	10,7	B7	–	KERAMICKÁ DLAŽBA	O 1	MB	Keramický sokl v=100 mm. Keramický obklad v=2000 mm začínající 100 mm nad podlahou.
121	ŠATNA – stávající místnost	–	–	–	STÁVAJÍCÍ	–	–	–
122	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,2	A1	P1h	PVC PODLAHOVINA	O 1	MD–B	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad v=2000 mm začínající 100 mm nad podlahou.
123	CHODBA – INFEKČNÍ PACIENTI	31,3	B3	K3	KERAMICKÁ DLAŽBA	O 3	MD–B	Keramický sokl v=150 mm. Keramický obklad v=2050 mm po celém obvodu míst. začínající 150 mm nad podl.
124	VÝTAHOVÁ ŠACHTA – LŮŽKOVÝ VÝTAH – INF. PAC.	6,5	–	–	–	–	–	–
125	CHODBA	9,2	B2	K2	KERAMICKÁ DLAŽBA		MB	Keramický sokl v=100 mm.
126	CHODBA	13,8	B2	K3	KERAMICKÁ DLAŽBA		MD–B	Keramický sokl v=100 mm.
127	ÚSTŘEDNA EPS, ERO	8,5	B2	K2	KERAMICKÁ DLAŽBA		MB	Keramický sokl v=100 mm.

VEŠKERÉ POVRCHY STĚN REKONSTRUOVANÝCH PROSTOR BUDOU OPATŘENY NOVÝMI KERAMICKÝMI OBKLADY NEBO OMÍTKAMI ZE 100%, OMÍTKY STROPŮ BUDOU OBNOVENY ZE 30%. NOVÉ OMÍTKY POD ÚROVNÍ PODHLEDŮ BUDOU OPATŘENY FINÁLNÍ MALBOU, OMÍTKY NAD PODHLEDY PROTIPRAŠNÝM NÁTĚREM. POPIS JEDNOTLIVÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV VIZ PŘÍLOHA SKLADBY KONSTRUKCÍ. OSS-SYSTÉMOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA SDK KONSTRUKCÍ, OSH-OMÍTKA TŘÍVRSTVÁ ŠTUKOVÁ (VEŠKERÉ PROSTORY, KROMĚ NÍŽE VYPSANÝCH TECHNICKÝCH MÍSTNOSTÍ), OVH-OMÍTKA VÁPENÁ HLADKÁ (POUZE TECHNICKÉ MÍSTNOSTI -ZDĚNÉ A BETONOVÉ KONSTRUKCE STĚN NEBO STROPŮ V MÍSTNOSTECH 103, 104, 105, 110, 111, 113, 114, 115, 120, 124, 127).

POZNÁMKA

1. PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
2. VIDITELNÉ HRANY A ROHY OBKLADŮ UKONČIT SUBTILNÍM KOVOVÝM LEMOVACÍM L PROFILEM, ROHY MÍSTNOSTÍ BEZ OBKLADŮ ROHOVNÍKY POD OMÍTKU.
3. SVĚTLÁ VÝŠKA NĚKTERÝCH MÍSTNOSTÍ JE SNÍŽENA KONSTRUKCÍ PODHLEDŮ - VYZNAČENO VE VÝKRESE PODHLEDŮ.
4. STÁVAJÍCÍ A NOVÉ ZDIVO VZÁJEMNĚ PROVÁZAT (KAPSAMI A VLOŽENOU OCELOVOU VÝZTUŽÍ DO SPAR).
5. STOUPAČKY OBEZDÍT NEBO ZAKLOPIT SDK PO PROVEDENÍ INSTALACÍ.
6. PŘÍČKY BUDOU PROVEDENY NA CELOU VÝŠKU PODLAŽÍ, POKUD NENÍ URČENO VE VÝKRESE JINAK.
7. SOKL ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ UPRAVIT V ZÁVISLOSTI NA VELIKOSTI PŘECHODOVÉHO FABIONU PRO POVLAKOVOU PODLAHOVINU.
8. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY (MADLA, ZAVĚŠENÉ SKŘÍŇKY, UMYVADLA, VODOVODNÍ BATERIE, DESKY STOLŮ, VYBAVENÍ LÉKAŘSKÉ TECHNOLOGIE APOD.) U SÁDROKARTONOVÝCH PŘÍČEK KOTVIT DO NOSNÉHO PROFILU, SYSTÉMOVÝCH VÝZTUH, PŘÍPADNĚ DŘEVĚNÝCH IMPREGNOVANÝCH VÝZTUH. MÍSTA UMÍSTĚNÍ VÝZTUH UPŘESNIT NA STAVBĚ DLE TYPU NÁBYTKU A POŽADAVKŮ NA ZAVĚŠENÍ ZAŘÍZENÍ. V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM. V MÍSTĚ ZÁRUBNÍ POUŽÍT UA PROFILY DLE SYSTÉMOVÉHO DETAILU SDK PŘÍČEK, VEŠKERÉ ROHY SDK PŘÍČEK VYZTUŽIT SYSTÉMOVÝM POZINKOVANÝM ÚHELNÍKEM, V MÍSTĚ UZÁVĚRŮ OSADIT REVIZNÍ DVÍŘKA.
9. U OBLOŽENÝCH MÍSTNOSTÍ S POVRCHEM Z KERAMICKÉHO OBKLADU PROVÉST OBLOŽENÍ VČ.OSTĚNÍ OKEN DO VÝŠKY OKOLNÍHO OBKLADU. V MÍSTNOSTECH S VÝŠKOU OBKLADU 1900 mm (ZAČÍNAJÍCÍHO 100 mm NAD PODLAHOU) LÍCOVAT HORNÍ HRANU OBKLADU S HORNÍ HRANOU ZÁRUBNÍ.
10. PARAPETNÍ DESKY, OCHRANNÉ LIŠTY CHODEB, DILATAČNÍ LIŠTY AJ. ZATMELIT SILIKONOVÝM NEBO AKRYLÁTOVÝM TMELEM.
11. PRŮCHOD INSTALACÍ POŽÁRNÍMI STĚNAMI A STROPY UTĚSNIT POMOCÍ PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY, MANŽETY + ZPĚNITELNÉ PÁSKY NEBO PROTIPOŽÁRNÍMI TVAROVKAMI - VIZ JEDNOTLIVÉ PROFESE.
12. VEŠKERÉ NOVÉ VÝROBKY MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM JEJICH VÝROBY.
13. V MÍSTNOSTECH SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ BUDOU OKOLNÍ SÁDROKARTONOVÉ STĚNY PROVEDENY ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK IMPREGNOVANÝCH (MÍSTNOSTI SPRCH).
14. V MÍSTĚ PŘECHODU OMÍTKY NA SÁDROKARTONOVOU STĚNU BUDOU PŘECHODY SYSTÉMOVĚ ZAPRAVENY A ZPEVNĚNY.
15. VEŠKERÉ SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY BUDOU SYSTÉMOVĚ ZALOŽENY NA STROPNÍ KONSTRUKCI (POD ČISTOU PODLAHOU) + SYSTÉMOVĚ NAPOJENY NA OKOLNÍ SVISLÉ KONSTRUKCE A STROP (ZAJIŠTĚNÍ POŽADOVANÉ ZVUKOVÉ IZOLACE R´w (dB)).
16. OBNOVA VNITŘNÍCH OMÍTEK STÁVAJÍCÍCH OBVODOVÝCH STĚN ZE 100%, OBNOVA OMÍTEK STROPŮ Z 30%.
17. V MÍSTECH ZAPUŠTĚNÝCH ZRCADEL LEPENÝCH NA STĚNU BUDE VYNECHÁN KERAMICKÝ OBKLAD, ROZMĚRY VIZ VÝPIS VÝROBKŮ.
18. ROZMĚRY NIK PRO EL ROZVÁDĚČE A HYDRANTY UPŘESNIT DLE POŽADAVKŮ DODAVATELŮ PŘÍSLUŠNÝCH ČÁSTÍ. PROSTOR NIKY BUDE VYMEZEN DVOUVRSTVĚ OPLÁŠTĚNOU SDK KONSTRUKCÍ.
19. KÓTY VE VÝKRESE JSOU VZTAŽENY KE ZDIVU, ZATEPLENÍ NENÍ KÓTOVÁNO, PŘESNÁ TLOUŠŤKA ZATEPLENÍ UVEDENA VE SKLADBÁCH KONSTRUKCÍ.
20. PRŮRAZY PRO INSTALACE (ZTI, ÚT APOD.) PROVÉST MIMO NOSNÉ PRVKY STROPŮ, TJ. PRŮVLAKY, VÝZTUŽ ŽB STROPNÍCH DESEK, NOSNÁ ŽEBRA PANELŮ. PROSTUPY VRTAT DUTINAMI PANELŮ - NUTNO VYHLEDAT.
21. KERAMICKÉ SPRCHOVÉ VANIČKY I ZÁSTĚNY SPRCHOVÝCH KOUTŮ VIZ PROJEKT ZTI, ROZMĚRY VANIČEK (ČTVERCOVÁ 900x900 mm, ZAOBLENÁ 900x900 mm NEBO OBDÉLNÍKOVÁ 1200x800 mm, OSAZENÍ NUTNO KOORDINOVAT S ROZMĚRY MÍSTNOSTÍ TAK, ABY PO PROVEDENÍ PŘÍČEK NEDOŠLO K ROZMĚROVÉ KOLIZI VANIČEK SE STĚNAMI.
22. KOTVENÍ NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ DO ŽELEZOBETONOVÝCH STROPŮ, STĚN A SLOUPŮ JE MOŽNÉ REALIZOVAT AŽ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉ POLOHY TOPNÝCH ROZVODŮ CRITTAL (TERMOKAMERA, RTG). ROZPĚRNÉ KOTVY, CHEMICKÉ KOTVY NEBO HMOŽDINKY SMĚŘOVAT DO MEZER MEZI TRUBKAMI S ODSTUPEM 50 mm.

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE - VIZ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- VNĚJŠÍ ZDIVO tl. 240 mm (KÓTOVÁNO 250) Z KERAMICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ 372x240x238 mm, A DOPLŇKOVÝCH CIHEL. CIHLY P10, MALTA M5, CHAR. PEVNOST ZDIVA V TLAKU f_k 4,04 MPa.
- VNITŘNÍ PŘÍČKY tl. 80 (KÓTOVÁNO 100) a 140 mm (KÓTOVÁNO 150) Z KERAMICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ 497X80X238 mm A 497x140x238 mm. CIHLY P10, MALTA M5, CHAR. PEVNOST ZDIVA V TLAKU f_k 4,50 MPa.
- PŘÍČKY SÁDROKARTONOVÉ tl. 100 mm, JEDNODUCHÁ KONSTRUKCE, OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK DESKAMI tl. 12,5 mm, PROSTOR PŘÍČKY VYPLNĚN MINERÁLNÍ IZOLACÍ tl. min. 40 mm, VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST PŘÍČKY R_W min. 50 dB. PŘÍČKY VČ. SYSTÉMOVÝCH KOVOVÝCH NEBO DŘEVĚNÝCH VÝZTUH PRO ZAVĚŠENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, MOBILIÁŘE A ZAŘÍZENÍ. INSTALAČNÍ ROZVODY VEDENY UVNITŘ PŘÍČEK.
- PŘÍČKY SÁDROKARTONOVÉ tl. 150 mm, JEDNODUCHÁ KONSTRUKCE, OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK DESKAMI tl. 12,5 mm, PROSTOR PŘÍČKY VYPLNĚN MINERÁLNÍ IZOLACÍ tl. min. 75 mm, VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST PŘÍČKY R_W min. 55 dB. PŘÍČKY VČ. SYSTÉMOVÝCH KOVOVÝCH NEBO DŘEVĚNÝCH VÝZTUH PRO ZAVĚŠENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, MOBILIÁŘE A ZAŘÍZENÍ. INSTALAČNÍ ROZVODY VEDENY UVNITŘ PŘÍČEK.
- PŘÍČKY SÁDROKARTONOVÉ INSTALAČNÍ tl. 250 mm, DVOJITÁ KONSTRUKCE, OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK DESKAMI tl. 12,5 mm, PROSTOR PŘÍČKY VYPLNĚN MINERÁLNÍ IZOLACÍ tl. min. 40 mm, VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST PŘÍČKY R_W min. 52 dB. PŘÍČKY VČ. SYSTÉMOVÝCH KOVOVÝCH NEBO DŘEVĚNÝCH VÝZTUH PRO ZAVĚŠENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, MOBILIÁŘE A ZAŘÍZENÍ. INSTALAČNÍ ROZVODY VEDENY UVNITŘ PŘÍČEK.
- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ OBJEKTU. PŘESNÝ POPIS A TLOUŠ´TKY JEDNOTLIVÝCH SKLADEB VIZ PŘÍLOHA SKLADBY KONSTRUKCÍ

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

- UPR2 — OTEVŘENÍ INSTALAČNÍHO PROSTORU NABO PŘÍČKY NA CELOU VÝŠKU PODLAŽÍ, PO PROVEDENÍ NOVÉ KANALIZACE ZPĚTNÉ DOZDĚNÍ, NOVÁ OMÍTKA, MALBA
- UPR3 — OTEVŘENÍ INSTALAČNÍHO PROSTORU NABO PŘÍČKY NA CELOU VÝŠKU PODLAŽÍ, PO PROVEDENÍ NOVÉ KANALIZACE ZPĚTNÉ DOZDĚNÍ, NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD, OMÍTKA NAD OBKLADEM, MALBA
- UPR4 — PROSTUP ZDĚNOU STĚNOU PRO NOVÉ KANALIZAČNÍ ROZVODY, ZAPRAVENÍ NA LÍC POTRUBÍ, MALBA
- UPR5 — PROSTUP ŽB STĚNOU PRO NOVÉ KANALIZAČNÍ ROZVODY, ZAPRAVENÍ NA LÍC POTRUBÍ, MALBA
- UPR8 — KOMPLETNÍ ODBOURÁNÍ ZASTROPENÍ STÁVAJÍCÍCH NEVYUŽITÝCH CHALDÍCÍCH BOXŮ
- UPR9 — PROSTUP STĚNOU CHLADÍCÍCH BOXŮ PRO NOVOU KANALIZACI

POZN. VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ I NOVÉ PROSTUPY KANALIZCE STROPY (VRTANÉ!) A POŽÁRNÍMI STĚNAMI BUDOU DOBETONOVÁNY (PROTIPOŽÁRNÍCH SYSTÉMOVÉ UCPÁVKY) - VIZ ČÁST ZTI)

VÝPIS KERAMICKÝCH PŘEKLADŮ

PŘEKLAD 238x70	DÉLKA 1500 mm	2 ks
PŘEKLAD 238x70	DÉLKA 1750 mm	2 ks
PŘEKLAD 238x70	DÉLKA 2000 mm	2 ks
PŘEKLAD 238x70	DÉLKA 2250 mm	6 ks

VÝPIS OCELOVÝCH PRVKŮ

Ič. 80	- 0,900 m	x 2 ks	=	1,80 mb x	5,94 kg/mb	= 10,70 kg
Ič. 100	- 1,200 m	x 2 ks	=	2,40 mb x	8,34 kg/mb	= 20,02 kg
Ič. 100	- 1,300 m	x 2 ks	=	2,60 mb x	8,34 kg/mb	= 21,68 kg
Ič. 100	- 1,400 m	x 2 ks	=	2,80 mb x	8,34 kg/mb	= 23,35 kg
Ič. 100	- 1,900 m	x 2 ks	=	3,80 mb x	8,34 kg/mb	= 31,70 kg
						= 107,45 kg
5% PROŘEZ						= 5,30 kg
HMOTNOST CELKEM						= 37,00 kg

NEMOCNICE ZNOJMO, p.o.

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Stavebník:
Nemocnice Znojmo, p.o
MUDr. Jana Jánského 11
669 02, Znojmo

Generální projektant:
MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 BRNO
tel.: 541 211 409
medicoproject@medicoproject.cz
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu:
Ing. LUDĚK VACULA

Autorizační razítko:

Schema:



Akce: **Aktualizace projektové dokumentace rekonstrukce a dostavby Nemocnice Znojmo, II.etapa, 2.část - akce II, objekt C1**

Zpracovatel části:
MEDICOPROJECT, s.r.o.
STAVEBNÍ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Kroftova 45, 616 00 BRNO, tel: 541 211 409
E-mail: medicoproject@medicoproject.cz

Zodpovědný projektant: Ing. LUDĚK VACULA

Vypracoval: DAVID ŠŤASTNÝ

Pare:

Objekt (SO):	SO 01 - Objekt C1	Datum:	ŘÍJEN 2017
		Zakázkové číslo:	DSP-06-2017
Část PD:	Architektonicko-stavební řešení	Formát:	18A4
		Stupeň:	DPS
Příloha:	Půdorys 1.NP (přízemí) - nový stav	Měřítko: 1:50	Číslo přílohy: **D.1.1-08**