

LEGENDA PO :



požárně dělící konstrukce
ohraničení požárního úseku

N1.01

označení požárního úseku



požární odolnost nosné stropní konstrukce 60 minut,
nehořlavá konstrukční část



požadovaná požární odolnost
nosné obvodové stěny 30 minut,
působení požáru z vnitřní strany
nehořlavá konstrukční část



požadovaná požární odolnost
nosné vnitřní požární stěny 60 minut,
nehořlavá konstrukční část



požární uzávěr omezující šíření tepla,
požární odolnost 30 minut, hořlavá konstrukce DP3, samozavírač




požární uzávěr bránící šíření tepla,
požární odolnost 30 minut, hořlavá konstrukce DP3, kouřotěsné, samozavírač

EPS

prostory vybavené elektrickou požární signalizací



tlačítkové hlásiče požáru, samočinné hlásiče požáru



ústředna EPS



evakuační rozhlas s nuceným poslechem



chráněná úniková cesta typu "C"



směry úniku, východ z objektu



nouzové osvětlení



přenosný hasící přístroj práškový s hasící schopností 21A



přenosný hasící přístroj sněhový CO₂
s hasící schopností 113B



hadicový systém DN19 pro první zásah
s tvarově stálou hadicí dl. 30 m



nezavodněné požární potrubí