DET. VEDENÍ POTRUBÍ A OSAZENÍ TĚLES

TĚLESA PLAN VKM STŘEDOVÉ PŘIPOJENÍ PLATÍ I PRO ŽEBŘÍČKY

21 PL 600/1200 VKM
TV, ROH.ŠR. 1/2"

TĚLESA 150mm NAD PODLAHOU



LEGENDA ČAR :

——— TOPNÁ VODA
- - - - ZPĚTNÁ TOPNÁ VODA

TR PLAST D15 - prům 20x2
TR PLAST D20 - prům 26x3
TR PLAST D25 - prům 32x3
TR PLAST D32 - prům 40x3,5

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	M²
201	POŽÁRNÍ PŘEDSÍŇ	16,5
202	VYŠETŘOVNA	21,9
203	ČISTÝ SKLAD	6,2
204	MYTÍ LÉKAŘŮ	4,8
205	CHODBA	67,9
206	ČISTÍCÍM MÍSTNOST	10,1
207	POKOJ – 1L	14,0
208	HYGIENA PACIENTŮ	4,0
209	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,5
210	PRACOVNA SESTER	13,6
211	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ	6,8
212	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	6,2
213	LÁZEŇ PACIENTŮ	14,0
214	PŘEDSÍŇ WC ZAMĚSTNANCŮ	1,7
215	WC ZAMĚSTNANCŮ	1,6
216	SKLAD	10,8
217	SKLAD	7,1
218	CHODBA	??
219	VÝTAHOVÁ ŠACHTA – LŮŽKOVÝ VÝTAH – INF. PAC.	6,6
220	SCHODIŠTĚ	17,0
221	KOMUNIKAČNÍ HALA	31,6
222	INSTAL. PROSTOR VZT	0,9
223	WC IMOBILNÍ	3,7
224	VÝTAHOVÁ ŠACHTA – ZATÍM BEZ VÝTAHU	7,1
225	VÝTAHOVÁ ŠACHTA – LŮŽKOVÝ EVAKUAČNÍ VÝTAH	7,1
226	CHODBA	9,2
227	INSTAL. PROSTOR EL	0,7
228	INSTAL. PROSTOR EL	0,7
229	INSTAL. PROSTOR ZTI	0,8
230	INSTAL. PROSTOR VZT	6,9
231	PŘEDSÍŇ	3,2
232	HYGIENA ZAMĚSTNANCŮ	3,5
233	PRIMÁŘ	13,7
234	PŘEDSÍŇ	4,8
235	PŘEDSÍŇ WC ZAMĚSTNANCŮ	1,7
236	WC ZAMĚSTNANCŮ	1,5

237	LÉKAŘI	16,0
238	VRCHNÍ SESTRA	8,9
239	HYGIENA ZAMĚSTNANCŮ	2,2
240	PŘÍJMOVÁ VYŠETŘOVNA	20,9
241	PŘEDSÍŇ	2,1
242	HYGIENA PACIENTŮ	3,3
243	POKOJ – 2L	16,4
244	PŘEDSÍŇ	2,1
245	POKOJ – 2L	15,9
246	HYGIENA PACIENTŮ	3,3
247	PŘEDSÍŇ	3,4
248	HYGIENA PACIENTŮ	3,1
249	POKOJ – 1L	9,1
250	PŘEDSÍŇ	3,4
251	POKOJ – 1L	8,9
252	HYGIENA PACIENTŮ	2,9
253	PŘEDSÍŇ	3,4
254	HYGIENA PACIENTŮ	2,9
255	POKOJ – 1L	8,9
256	PŘEDSÍŇ	3,4
257	POKOJ – 1L	9,1
258	HYGIENA PACIENTŮ	2,9
259	PŘEDSÍŇ	3,4
260	HYGIENA PACIENTŮ	2,9
261	POKOJ – 1L	9,1
262	PŘEDSÍŇ	3,4
263	POKOJ – 1L	8,9
264	HYGIENA PACIENTŮ	2,9
265	PŘEDSÍŇ	2,1
266	HYGIENA PACIENTŮ	3,2
267	POKOJ – 2L	15,6
268	PŘEDSÍŇ	2,6
269	POKOJ – 2L	16,1
270	HYGIENA PACIENTŮ	3,5
271	VSTUPNÍ FILTR ZAMĚSTNANCŮ	8,3
272	VSTUPNÍ FILTR ZAMĚSTNANCŮ	6,1
273	ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ	13,8

POTRUBÍ TOPNÉ VODY PLAST Pe/Al/Pe, SPOJE LISOVANÉ - TVAROVKY, IZOLACIE Pe S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Al FOLIÍ, 2cm,
ODBOČKY DO ZDÍ K TĚLESŮM MĚĎ, IZOLOVANÁ MINERÁLNÍ PLSTÍ
IZOLACE POTRUBÍ VEDENÁ V PODLAHÁCH A ZABETONOVANÁ Pe 2-3cm, VIDITELNÁ POTRUBÍ MINERÁL. VLNA
ULOŽENIE TELES NA RYCHLOMONTÁŽNÍ KONZOLY, NA ZDI - NE STOJÁNKY, MIN. 15cm NAD PODLAHOU
SOUČÁSTÍ VŠECH TĚLES ODVZD. VENTILKY
TERMOSTATICKÉ VENTILY NA VŠECH TĚLESECH, ŠROUBENÍ UZAVÍRATELNÁ-REGULAČNÍ S VYPOUŠTĚNÍM, ROHOVÁ
NAPOJENÍ TĚLES PŘES ROHOVÁ ŠROUBENÍ ZE ZDÍ (NIE Z PODLAHY), PŘÍPOJKY DO ZDÍ Z PODLAH
TERMOSTATICKÉ, HLAVICE KAPALINOVÉ
TOPNÝ SYSTÉM NÍZKOTEPLOTNÍ MAX. 70/55°C, REGULACE EKVITERMNÍ DLE VENK. TEPLOT S, J
DOREGULACE TERMOSTATICKÝMI VENTILY.

SOUČÁSTÍ MONTÁŽE ÚT JE ZKOUŠKA TĚSNOSTI A DILATACE A TOPNÁ ZKOUŠKA 72h S DOREGULÁCÍ SYSTÉMU A VŠECH TĚLES
TLAKOVÉ ZAREGULOVÁNÍ SYSTÉMU JE SOUČÁSTÍ PROVOZNÍ ZKOUŠKY, JEDNOTLIVÉ OKRUHY, VZDUCHOTECHNIKA
ROZVODY KOORDINOVAT SE VZDUCHOTECHNIKOU (MONTÁŽ PO VZT, PŘÍPADNĚ SOUČASNĚ) A ROVNĚŽ S EL.INSTALACÍ - SVÍTIDLA A ROZVODEM ZTI.

DEMONTÁŽE VENTILŮ A PŘÍPOJEK STROPNÍCH PANELŮ ÚT ZAJISTÍ ÚT, VČETNĚ PŘÍPADNÉ ÚPRAVY STÁV. STOUPAČEK

NEMOCNICE ZNOJMO, p.o.

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Stavebník:
Nemocnice Znojmo, p.o
MUDr. Jana Jánského 11
669 02, Znojmo

Generální projektant:
MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 BRNO
tel.: 541 211 409
medicoproject@medicoproject.cz
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu:
Ing. LUDĚK VACULA

Autorizační razítko:

Schema:



Akce: **Aktualizace projektové dokumentace rekonstrukce a dostavby Nemocnice Znojmo, II.etapa, 2.část - akce II, objekt C1**

Zpracovatel části:
TOP-KLIMA, spol. s r.o.
Ing. Ivo Šťastný
Skryjova 4, 61400 Brno
tel/fax: 545426138
e-mail: istastny@volny.cz

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Pare:
ING. IVO ŠŤASTNÝ	ING. IVO ŠŤASTNÝ	

Objekt (SO):	SO 01 - Objekt C1	Datum:	ŘÍJEN 2017
		Zakázkové číslo:	DSP-06-2017
Část PD:	Zařízení pro vytápění staveb	Formát:	16A4
		Stupeň:	DPS
Příloha:	PŮDORYS 2NP	Měřítko: 1:50	Číslo přílohy: **D.1.4-01**