



STROJOVNA ÚT V 1NP



ROZDĚLOVAČ - SBĚRAČ



MODUL 200, IZOLOVAT 5cm
PŘÍRUBY PN 16
HRDLA DL. 200
ULOŽENÍ 3ks STOJANY, VÝŠKA 1500

<h1>NEMOCNICE ZNOJMO, p.o.</h1>		<h2>DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY</h2>	
Stavebník: Nemocnice Znojmo, p.o. MUDr. Jana Lánského 11 669 02, Znojmo	Schema:		
Autorizační razítko:			
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Křoflova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz			
Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACULA			
Akce: Aktualizace projektové dokumentace rekonstrukce a dostavby Nemocnice Znojmo, II.etapa, 2.část - akce II, objekt C1			
Zpracovatel části: TOP-KLIMA, spol. s r.o. Ing. Ivo Štastný Školníva 4, 61400 Brno telefon: 545426138 e-mail: istastny@volny.cz	Zodpovědný projektant ING. IVO ŠTASTNÝ	Vypracoval ING. IVO ŠTASTNÝ	Paré:
Objekt (SO): SO 01 - Objekt C1		Datum: ŘÍJEN 2017	
Část PD: Zařízení pro vytápění staveb		Zakázkové číslo: DSP-06-2017	
		Formát: 3A4	
		Stupeň: DPS	
Příloha: STROJOVNA ÚT SCHEMA		Číslo přílohy: ---	
		D.1.4-05	