

NEMOCNICE ZNOJMO, p.o.

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Stavebník:

Nemocnice Znojmo, p.o.
MUDr. Jana Jánského 11
669 02, Znojmo

Autorizační razítko:

Generální projektant:

MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 BRNO
tel.: 541 211 409
medicoproject@medicoproject.cz
http://www.medicoproject.cz


Hlavní inženýr projektu:

Ing. LUDĚK VACULA

Akce:

**Aktualizace projektové dokumentace
rekonstrukce a dostavby Nemocnice Znojmo,
II. etapa, 2. část - akce II, objekt C1**

Schema:



Zpracovatel části:

SUBTECH
Slovinská 29, 612 00 Brno
T: 541 247 419
www.subtech.cz

Zodpovědný projektant

Ing. Petr Lavička

Vypracoval

Ivana Dědková

Pare:

Objekt (SO):

SO 01 - Objekt C1

Datum:

ŘÍJEN 2017

Zakázkové číslo:

DSP-06-2017

Část PD:

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Formát:

2A4

Stupeň:

DPS

Příloha:

Legenda místností

Měřítko:

Číslo přílohy:

D.1.6-02

Legenda místností

Požadavky na osvětlení

číslo	název	umělé osvětlení			zdravotnický prostor	skupina	nouzové osvětlení	vnější vlivy	ostatní
		kategorie	E _{pk} [lx]	R _a					
2.np	1.patro								
201	požární předsíň	5.37.2	100	80			NP,NU		
202	vyšetřovna	5.46.2	1000	90	6	2		UP	regulace
203	čistý sklad	5.4.1	100	60					
204	mytí lékařů	5.39.6	200	80				UP	
205	chodba	5.37.2	100	80			NP,NU		
206	čisticí místnost	5.50.2	300	80				UP	
207	pokoj 1L	5.39.1	100	80	2	1		UP	
208	hygiena pacientů	5.39.6	200	80				UP,UM	
209	úklidová komora	5.2.4	200	80				UP	
210	pracovna sester	5.38.1	500	80				UP	
211	denní místnost zaměstnanců	5.38.2	300	80				UP	
212	čajová kuchyňka	5.38.2	300	80				UP	
213	lázeň pacientů	5.39.6	200	80				AD4	
214	předsíň WC zaměstnanců	5.39.6	200	80				UP	
215	WC zaměstnanců	5.39.6	200	80					
216	sklad	5.4.1	100	60					
217	sklad	5.4.1	100	60					
218	chodba	5.37.2	100	80			NP,NU		
219	výtahová šachta - lůžkový výtah - if.pacienti								
220	schodiště	5.1.2	100	40			NP,NU		
221	komunikační hala	5.37.1	200	80			NP,NU		
222	instal.prostor vzt								
223	WC imobilní	5.39.6	200	80			NP	UP	
224	výtahová šachta - zatím bez výtahu								
225	výtahová šachta - lůžkový evakuační výtah								
226	chodba	5.37.2	100	80			NP,NU		
227	instal.prostor - el								
228	instal.prostor - el								
229	instal.prostor - zti								
230	instal.prostor - vzt								
231	předsíň	5.37.2	100	80					
232	hygiena zaměstnanců	5.39.6	200	80				UP,UM	
233	primář	5.38.1	500	80					
234	předsíň	5.37.2	100	80					
235	předsíň WC zaměstnanců	5.39.6	200	80				UP	
236	WC zaměstnanců	5.39.6	200	80					
237	lékaři	5.38.1	500	80					
238	vrchní sestra	5.38.1	500	80					
239	hygiena zaměstnanců	5.39.6	200	80				UP,UM	
240	příjemná vyšetřovna	5.40.1	500	90	6	1		UP	
241	předsíň	5.37.2	100	80					
242	hygiena pacientů	5.39.6	200	80				UP,UM	
243	pokoj 2L	5.39.1	100	80	2	1		UP	
244	předsíň	5.37.2	100	80					
245	pokoj 2L	5.39.1	100	80	2	1		UP	
246	hygiena pacientů	5.39.6	200	80				UP,UM	
247	předsíň	5.37.2	100	80					
248	hygiena pacientů	5.39.6	200	80				UP,UM	
249	pokoj 1L	5.39.1	100	80	2	1		UP	
250	předsíň	5.37.2	100	80					
251	pokoj 1L	5.39.1	100	80	2	1		UP	
252	hygiena pacientů	5.39.6	200	80				UP,UM	
253	předsíň	5.37.2	100	80					
254	hygiena pacientů	5.39.6	200	80				UP,UM	
255	pokoj 1L	5.39.1	100	80	2	1		UP	
256	předsíň	5.37.2	100	80					
257	pokoj 1L	5.39.1	100	80	2	1		UP	
258	hygiena pacientů	5.39.6	200	80				UP,UM	
259	předsíň	5.37.2	100	80					
260	hygiena pacientů	5.39.6	200	80				UP,UM	
261	pokoj 1L	5.39.1	100	80	2	1		UP	
262	předsíň	5.37.2	100	80					
263	pokoj 1L	5.39.1	100	80	2	1		UP	

264	hygiena pacientů	5.39.6	200	80				UP,UM	
265	předsíň	5.37.2	100	80					
266	hygiena pacientů	5.39.6	200	80				UP,UM	
267	pokoj 2L	5.39.1	100	80	2	1		UP	
268	předsíň	5.37.2	100	80					
269	pokoj 2L	5.39.1	100	80	2	1		UP	
270	hygiena pacientů	5.39.6	200	80				UP,UM	
271	vstupní filtr zaměstnanců	5.37.2	100	80			NP,NU	UP,UM	
272	vstupní filtr zaměstnanců	5.37.2	100	80			NP,NU		
273	šatna zaměstnanců	5.2.4	200	80					

1.np přízemí

101	komunikační hala	5.37.1	200	80			NP,NU		
102	schodiště	5.1.2	100	40			NP,NU		
103	instalační prostor vzt								
104	výtahová šachta (bez výtahu)								
105	výtahová šachta - evakuační výtah								
106	chodba	5.37.2	100	80			NP,NU		
107	chodba	5.37.2	100	80			NP,NU		
108	chodba	5.37.2	100	80			NP,NU		
109	chodba	5.37.2	100	80			NP,NU		
110	instalační prostor vzt								
111	strojovna vzt	5.3.1	200	60			NP,NU	BC3	
112	chodba + schodiště	5.37.2	100	80			NP,NU		
113	instalační prostor el								
114	instalační prostor el								
115	instalační prostor zti								
116	hygiena zaměstnanci	5.2.4	200	80					
117	WC zaměstnanci	5.2.4	200	80					
118	předsíň WC zaměstnanci	5.2.4	200	80					
119	WC zaměstnanci	5.2.4	200	80					
120	výměňíková stanice	5.3.1	200	60			NP,NU	BC3	
121	šatna stávající								
122	úklidová komora	5.2.4	200	80					
123	chodba - infekční pacienti	5.37.2	100	80			NP,NU		
124	výtahová šachta l.v. inf.pacienti								
125	chodba	5.37.2	100	80					
126	chodba	5.37.2	100	80					
127	ústředna EPS, ERO	5.3.1	200	60			NP,NU	BC3	

01.pp suterén

001	komunikační hala	5.37.1	200	80			NP,NU		
002	schodiště	5.1.2	100	40			NP,NU		
003	rozvaděč výtahu V1								
004	instalační prostor vzt								
005	výtahová šachta (bez výtahu)								
006	výtahová šachta - evakuační výtah								
007	chodba	5.37.2	100	80			NP,NU		
008	instalační prostor el								
009	instalační prostor el								
010	instalační prostor zti								
011	rozvaděč výtahu V2								
012	výtahová šachta l.v. inf.pacienti								
013	úklidová místnost	5.2.4	200	80					
014	instalační prostor	5.3.1	200	60				AD4, BC3	

Poznámky:

číslo a název místnosti - dle legendy na stavebních půdorysech

zdravotnický prostor - uvedeny jsou údaje dle ČSN 332140 / ČSN 332000-7-710 tabulka B.1

umělé osvětlení - uvedeny jsou kategorie, osvětlenost (celkové osvětlení), barevné podání (ČSN EN 12461-1, 2012)

nouzové osvětlení - NU nouzové osvětlení únikových cest, NP protipánické osvětlení (ČSN EN 1838)

vnější vlivy - uvedeny jsou pouze vlivy jiné než normální (ČSN 332000-5-51 ed.3)

zvýrazněny jsou vlivy, zařazující dané prostory jinak než prostory normální (ČSN 332000-4-41 ed.2+z1)

současně jsou zde uvedeny prostory řešené zvláštní předpisovou normou (zdravotnické prostory - viz typ místnosti)

UP umývací prostor (ČSN 332130 ed. 3), UM umývárna, sprcha (ČSN 332000-7-701 ed.2)