

ROZVODNÁ SOUSTAVA

1 NPE AC 230 V / TN-S
VSTUPNÍ NAPĚTÍ CENTRÁLY 230V AC
VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ CENTRÁLY 230V AC (PROVOZ ZE SÍTĚ)
230V DC (PROVOZ NOUZOVÝ)

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
(ZÁKLADNÍ OCHRANA, OCHRANA PŘI PORUŠE)
DLE ČSN EN 61140

OCHRANNÉ OPATŘENÍ DLE ČSN 332000-4-41 ed. 2
AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

NEMOCNICE ZNOJMO, p.o.

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Stavebník:
Nemocnice Znojmo, p.o
MUDr. Jana Jánského 11
669 02, Znojmo

Autorizační razítka:

Schema:



Generální projektant:
MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 BRNO
tel.: 541 211 409
medicoproject@medicoproject.cz
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu:
Ing. LUDĚK VACULA

Akce: **Aktualizace projektové dokumentace rekonstrukce a dostavby Nemocnice Znojmo, II.etapa, 2.část - akce II, objekt C1**

Zpracovatel části:	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Pare:
SUBTECH Slovinská 29, 612 00 Brno T: 541 247 419 www.subtech.cz	Ing. Petr Lavička	Ivana Děděková	

Objekt (SO): SO 01 - Objekt C1		Datum:	ŘÍJEN 2017
		Zakázkové číslo:	DSP-06-2017
Část PD: Zařízení silnoproudé elektrotechniky		Formát:	4A4
		Stupeň:	DPS
Příloha: Schéma nouzového osvětlení		Měřítko:	Číslo přílohy: D.1.6-12