



2.NP
REKONSTRUOVANÉ PODLAŽÍ
NOVÉ ŽALUZIE VČETNĚ POHONŮ,
ŘIDICÍCH JEDNOTEK A RUČNÍCH
DÁLKOVÝCH OVLADAČŮ JSOU
SOUČÁSTÍ DODÁVKY ODBORNÉ
FIRMY
DOPLNĚNÉ ŽALUZIE SE ZAŘADÍ
DO JIŽ INSTALOVANÉHO SYSTÉMU

LEGENDA

- M – motor žaluzie vč. konektoru
230V AC, 50Hz, 180W
- CON – Řídicí jednotka Motor Controller
Označení Motor Controllera:
2.1.1 podlaží / zóna / pořadí
- RZ – Napájecí zdroj – umístěno v RZ9
- CRJ – Centrální řídicí jednotka, 12TE – umístěno v RZ1
- Kabel sběrnice – stoupačka (SHKFH–R B2ca s1 d0 3x2x0,8mm²)
----- Kabel sběrnice – venkovní (J–Y(ST)Y 2x2x0,8mm²)
----- Napájení OSB – stoupačka (CHKE–0 (R) 2x2,5 B2 ca S1 d0)
----- Napájení MoCo venkovní (CYKY–J 3x2,5mm²)
----- Ovládání motoru (4x0,75mm²)
- RZx – Rozvodnice k montáži do SDK

POUŽITO SCHEMA Z DOKUMENTACE K JIŽ INSTALOVANÉMU SYSTÉMU ŽALUZII

NEMOCNICE ZNOJMO, p.o.		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Stavebník: Nemocnice Znojmo, p.o. MUDr. Jana Jánského 11 669 02, Znojmo		<div>Autorizační razítko:</div> <div>Schema: </div>	
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz			
Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACULA			
Akce: Aktualizace projektové dokumentace rekonstrukce a dostavby Nemocnice Znojmo, II.etapa, 2.část - akce II, objekt C1			
Zpracovatel částí: <div> Slovácká 29, 612 00 Brno T: 541 247 419 www.subtech.cz</div>		Zodpovědný projektant Ing. Petr Lavička	Vypracoval Ivana Dědková
			Pare:
Objekt (SO): SO 01 - Objekt C1		Datum: ŘÍJEN 2017	
Část PD: Zařízení silnoproudé elektrotechniky		Zakázkové číslo: DSP–06–2017	
Příloha: Blokové schéma žaluzií		Formát: 4A4	
		Stupeň: DPS	
		Měřítko: Číslo přílohy: D.1.6-27	