

- voda
- DOMOVNÍ ZÁSUVKY OBYČEJNĚ ZAPUŠTĚNÉ
  - DOMOVNÍ ZÁSUVKY IP44 ZAPUŠTĚNÉ
  - DOMOVNÍ ZÁSUVKY IP44 NÁSTĚNNÉ
  - PRŮMYSLOVÉ ZÁSUVKY IP44 NÁSTĚNNÉ
  - VÝVOD PRO SPOTŘEBIČ S PEVNÝM PŘÍVODEM
  - KRABICE S MÍSTNÍ PŘÍPOJNICÍ POSPOJOVÁNÍ
  - ROZVADĚČ
  - OVLADAČ PRŮMYSLOVÝ VE SKŘÍŇCE IP65 – VYPNUTÍ CENTRÁLY NO
  - MÍSTNÍ POSPOJOVÁNÍ
  - PŘÍPOJENÁ OKOLNÍ VODIVÁ ČÁST (NAPŘ. VODA)

ROZVODNÁ SOUSTAVA  
3 NPE AC 400 V / TN-S


OCHRANA PŘED GRÁZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM  
(ZÁKLADNÍ OCHRANA, OCHRANA PŘI PORUŠĚ)  
DLE ČSN EN 61140

OCHRANNÉ OPATŘENÍ DLE ČSN 332000-4-41 ed. 2  
AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE  
DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

INSTALACE VE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTORECH NUTNO PROVÉST DLE ČSN 332000-7-710  
JEDNOTLIVÉ PROSTORY JSOU DEFINOVÁNY V PROJEKTU LEKÁŘSKÉ TECHNOLOGIE

STANDARDNÍ VÝŠKA ZÁSUVKY JE +1,15 (STŘED), JINÉ PŘÍPADY JSOU UVEDENY NA VÝKRESE  
PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ZÁSUVKY A VÝVODŮ JE V PROJEKTU LEKÁŘSKÉ TECHNOLOGIE  
KRABICE MA UMÍSTIT VE VÝŠCE +0,3 (STŘED)

BARVY ZÁSUVKY MF – BÍLÁ, DF – ZELENÁ, Z – ŽLUTÁ  
PŘESNÉ POZICE VÝVODŮ PRO RAMPY JSOU V PROJEKTU MEDIPLYNŮ

NEMOCNICE ZNOJMO, p.o.		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Stavebník: Nemocnice Znojmo, p.o. MUDr. Jana Šimáková 11 669 02, Znojmo	Autorizační razítko:		
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 400 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz			
Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VAGULA			
Akce: <b>Aktualizace projektové dokumentace rekonstrukce a dostavby Nemocnice Znojmo, II.etapa, 2.část - akce II, objekt C1</b>			
Zpracovatel částí: <b>UBITECH</b> Březnická 21, 602 00 BRNO T: 541 247 419 www.ubitech.cz	Zodpovědný projektant Ing. Petr Lavička	Vypracoval Ivana Dědková	Paré:
Objekt (SO): <b>SO 01 - Objekt C1</b>	Datum: <b>ŘÍJEN 2017</b>		<b>Zakázkové číslo:OSP-06-2017</b>
Část PD: <b>Zařízení silnoproudé elektrotechniky</b>	Formát: <b>12A4</b>		<b>Stupeň: DPS</b>
Příloha: <b>Půdorys 01.pp - silnoproud</b>	Měřítko: <b>1:50</b>		<b>Číslo přílohy: D.1.6-16</b>