

VOLNÝ KONEC KABELU cca 1m

ROZVODNÁ SOUSTAVA
3 NPE AC 400 V / TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
(ZÁKLADNÍ OCHRANA, OCHRANA PŘI PORUŠE)
DLE ČSN EN 61140

OCHRANNÉ OPATŘENÍ DLE ČSN 332000-4-41 ed. 2
AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

INSTALACE VE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTORECH DLE ČSN 332000-7-710

SVÍTIDLO T5 PŘISAZENÉ PRŮMYSLOVÉ

SVÍTIDLO KOMPAKT VESTAVNÉ

POPIS SVÍTIDEL

LM-2(D5) TYP SVÍTIDLA PODLE LEGENDY SVÍTIDEL
ČÍSLO OKRUHU V ROZVADĚČI
LM...MÉNĚ DŮLEŽITÉ OBVODY
LD...DŮLEŽITÉ OBVODY



SVÍTIDLA NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ

SVÍTIDLO LED VESTAVNÉ (DOWNLIGHT)

SVÍTIDLO LED VESTAVNÉ

SPÍNAČ DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÝ ŘAZENÍ 1, 5, 6, 7
SPÍNAČ DOMOVNÍ NÁSTĚNNÝ IP44 ŘAZENÍ 1, 5, 6
SPÍNAČ DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÝ IP44 ŘAZENÍ 1, 6
SPÍNAČ DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÝ ŘAZENÍ 1/0S
OVLADAČ PRŮMYSLOVÝ VE SKŘÍŇCE IP65 – VYPNUTÍ CENTRÁLY NO

ROZVADĚČ

NEMOCNICE ZNOJMO, p.o.		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Stavebník: Nemocnice Znojmo, p.o. MUDr. Jana Jánského 11 669 02, Znojmo		Autorizační razítko:	
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz			
Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACULA			
Akce: Aktualizace projektové dokumentace rekonstrukce a dostavby Nemocnice Znojmo, II.etapa, 2.část - akce II, objekt C1			
Zpracovatel částí:  Slovínská 29, 612 00 Brno T: 541 247 419 www.subtech.cz		Zodpovědný projektant Ing. Petr Lavička	
		Vypracoval Ivana Dědková	
		Pare:	
Objekt (SO): SO 01 - Objekt C1		Datum: ŘÍJEN 2017	
Část PD: Zařízení silnoproudé elektrotechniky		Zakázkové číslo: DSP-06-2017	
Průloha: Půdorys 01.pp - umělé a nouzové osvětlení		Formát: 8A4	
		Stupeň: DPS	
		Měřítko: 1:50	
		Číslo přílohy: D.1.6-13	