



Hodnoty jističů a průřezy kabelů přizpůsobit skutečně osazeným zařízením, platí pro veškeré rozvody v objektu ponechat volné rezervní pozice pro možnost přidání dalších jističů

VYPRACOVAL: Martin Kudla	KONTROLOVAL: LIBOR JAVORA	 třída Tomáše Bati, 760 01 Zlín tel. 577 007 411, fax 577 007 411	
MÍSTO STAVBY:	Sokolnice, Zámecká 57		
INVESTOR:	DPS Sokolnice		
AKCE:		FORMÁT	A4
Připojení kogenerační jednotky T30, Domov pro seniory Sokolnice ELEKTROINSTALACE		DATUM	4/2018
		STUPEŇ	DPS
		MĚŘÍTKO	N
Rozvaděč kotelny RK		ZAK.ČÍSLO	ENE-009
		ARCHIVNÍ Č.	Č.VÝKRESU E 04