


LEGENDA:

OCELOPLECHOVÝ SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ
1200 × 2000 × 400 mm
KRYTÍ MIN. IP40/20
PŘÍVOD KABELY SHORA
VÝVODY KABELY NAHORU
ROZVADĚČ OSADIT NA ZDĚNÝ SOKL VÝŠKY CCA 10 cm

EL. NAPÁJENÍ : 3NPE, ~, 50Hz, 400/230V, TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: čl. 411, 412,413 ČSN 332000-4-41ed.2:
samočinným odpoj. od zdroje
pospojováním, chrániči FI
VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 332000-1ed.2: viz TZ
V prostorách, kde se nachází el. zařízení, působívlivy normální,
nebezpečné a zvl. nebezpečné dle ČSN 332000-5-51ed.3

VYPRACOVAL: Martin Kudla		KONTROLOVAL: LIBOR JAVORA	 <i>třída Tomáše Bati, 760 01 Zlín</i> tel. 577 007 411, fax 577 007 411	
MÍSTO STAVBY:	Sokolnice, Zámecká 57			
INVESTOR:	DPS Sokolnice			
AKCE: <div>Připojení kogenerační jednotky T30, Domov pro seniory Sokolnice</div> ELEKTROINSTALACE			FORMÁT	5A4
			DATUM	4/2018
			STUPEŇ	DPS
			MĚŘÍTKO	N
			ZAK.ČÍSLO	ENE-009
Technologický rozvaděče kuchyně- RSMA Úprva pro napojení kogenerační jednotky			ARCHIVNÍ Č. -	Č.VÝKRESU <div>E 07</div>