


## LEGENDA:

Dvřádání ventilátorů digestoři ponechat funkční  
 Výšky umístění zásuvek zachovat ve stejné výšce jako ve stávajícím stavu  
 Trasu vodičů v podhledu uložit na stáv. nosnou konstrukci  
 Světelné rozvody v kuchyni ponechat stávající, jsou v dobrém technickém stavu

EL. NAPÁJENÍ : 3NPE, ~, 50Hz, 400/230V, TN-C-S  
 OCHRANA PŘED GRIZEM EL. PROUDEM: ČL 411, 412, 413 ČSN 332000-4-41ed2  
 samostatným odpoj. od zdroje  
 pospojování, chrániči FI  
 VNĚJŠÍ VLIIVY DLE ČSN 332000-41ed2  
 V prostorách, kde se nachází el. zařízení, působivily normální,  
 nebezpečné a zvl. nebezpečné dle ČSN 332000-5-51ed3

VYPRACOVAL: Martin Kudla		KONTROLOVAL: LIBOR JAVORA		 řídce Tomáška Bati, 700 01 Zlín tel. 577 027 411, fax 577 027 411
MÍSTO STAVBY: Sokolnice, Zámecká 57				
INVESTOR: DPS Sokolnice				
AKCE:				
Připojení kogenerační jednotky T30, Domov pro seniory Sokolnice				
ELEKTROINSTALACE				
Situace				
FORMÁT		A3		
DATUM		4/2018		
STUPEŇ		DPS		
MĚŘITKO		N		
ZAK.ČÍSLO		ENE-009		
ARCHIVNÍ Č.		Č.VÝKRESU		
-		E 01		