



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

- Č.M. NÁZEV MÍSTNOSTI
- 0.01 CHODBA SE SCHODIŠTĚM
 - 0.02 PŘEDSÍN WC-ZAM.
 - 0.03 WC-ZAM.
 - 0.04 POSEZENÍ + BAR
 - 0.05 PŘÍRUČNÍ SKLAD
 - 0.06 VYROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ
 - 0.07 SKLAD
 - 0.08 ŠATNA
 - 0.09 ÚKLID

OZNAČENÍ	POPIS
U	UMÝVADLO KERAMICKÉ ŠÍŘE 60 cm - BARVA BÍLÁ, NEREZOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, MONTÁŽNÍ SADA PRO UMYVADLA, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2", STOJÁNKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ
WC	KERAMICKÉ WC S ŠIKMÝM ODPADEM A KERAMICKOU NÁDRŽKOU, DURAPLASTOVÉ SEDÁTKO, MONTÁŽNÍ SADA PRO WC, ROHOVÝ VENTIL 1/2"
DO	NEREZOVÝ DŘEZ S ODKLÁDACÍ PLOCHOU, DŘEZOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA S NEREZ MŘÍŽKOU, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2", STOJÁNKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE
M	MYČKA NÁDOBÍ - NOVÁ PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40/50 S PŘIPOJENÍM VODY -1/2" KRYCÍ DESKA 180x100 - NEREZ, VENTIL PRAČKOVÝ - 1/2"
VÝ	KERAMICKÁ VÝLEVKVA S VYSOKOPOLOŽENOU NÁDRŽKOU, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2", NÁSTĚNNÁ BATERIE S RAMÍNKEM 30 cm
ZO1	ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ 5 I V PROVEDENÍ POD UMYVADLO (2,0 kW, 230 VAC), 2xKK 15, DUPOJIT NEREZ. HADICEMI
ZO2	ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ 10 I V PROVEDENÍ POD UMYVADLO (2,0 kW, 230 VAC), 2xKK 15, DUPOJIT NEREZ. HADICEMI
ZO3	ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TV 50 I - ZÁVĚSNÝ, (4,0 kW, 230 VAC) TLAKOVÁ EXPAZNÍ NÁDOBA PN 10 - 2 I VČETNĚ PRŮTOČNÉ ARMATURY SE ZAJIŠTĚNÍM, POJISTNÝ VENTIL 3/4" - 6 bar, PŘEPAD Z PV NAPOJIT DO KALICHU PRO ÚKAPY SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU PRO SUCHÝ STAV ODVOD KONDENZÁTU Z VZT POTRUBÍ HADIČKOU DOPOJIT DO KALICHU PRO ÚKAPY U ZO3
VZT	
ZKK	ZAHRADNÍ KULOVÝ KOHOUT S PŘIPOJENÍM NA HADICI

LEGENDA ČAR

- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ SV - OCEL (POZINK) / PPR
- NOVÉ POTRUBÍ SV - PPR
- NOVÉ POTRUBÍ TV - PPR
- NOVÉ POTRUBÍ SV VEDENÉ POD PODLAHOU - PRO KAVÁRNU - PE 100 SDR 11
- NOVÉ POTRUBÍ SV VEDENÉ POD PODLAHOU - PRO OBJEKT - PE 100 SDR 11
- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

CM projekt, s.r.o. Bratislavská 866/5 693 01, Hustopeče IČ:269 19 451 www.cmprojekt.cz			Autorizační razítko	
				
Autorizovaná osoba	Zodpovědný projektant	Vypracoval		
MAREK CABAL	MAREK CABAL	ALEŠ PALÁT		
ČKAIT-1004032				
Investor : Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace Zámek 22/1, 692 15 Mikulov				
Akce : Změna užívání prostoru suterénu z původní kovářské dílny na zámeckou kavárnu v objektu Mikulovského zámku na p.č.1 v k.ú. Mikulov Zámecká kavárna			Formát	6 A4
Část : D.1.4.1. ZDRAVOTECHNIKA			Měřítko	1 : 50
Obsah : PŮDORYS 1.PP VODOINSTALACE			Datum	06/2014
			Stupeň	DPS
			Archivní číslo	033/06/14
			Číslo výkresu	Číslo paré
			D.1.4.1.4	