



Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]
0.01	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	18.38
0.02	PŘEDSÍN WC-ZAM.	2.32
0.03	WC-ZAM.	1.59
0.04	POSEZENÍ + BAR	49.96
0.05	PŘÍRUČNÍ SKLAD	6.25
0.06	VYROVNAVACÍ SCHODIŠTĚ	1.84
0.07	SKLAD	15.58
0.08	ŠATNA	3.29
0.09	ÚKLID	1.82
UŽITNÁ PLOCHA CELKEM:		101.03

### Vybavení zařizovacích předmětů

- z1) wc mísa
- z2) umyvadlo s baterií na teplou a studenou vodu
- z3) výlevka s baterií na teplou a studenou vodu
- z4) nerez dřez s baterií na teplou a studenou vodu
- z5) myčka na nádobí (přívod s teplou a studenou vodou)
- z6) mikrovlnná trouba
- z7) kávovar

### Vybavení nábytku

- 1) dřevěné masivní stoly se židly (24 míst)
- 2) dřevěné stoly s barovými židlemi (3 místa)
- 3) dřevěný barový pult z masivu
- 4) dřevěný odkládací stolek z masivu
- 5) dřevěné police na sklo, nádobí
- 6) skleněné chladič boxy (sedničky)
- 7) skleněné chladič boxy (hotové saláty, apod.)
- 8) lednička pod barovým pultem
- 9) lednička na nápoje
- 10) skleněné vitríny na víno
- 11) dřevěné nebo nerez regály
- 12) šatní skříňka
- 13) židle

### SEZNAM OBVODŮ WL - RH

WL01	CYKY 4x10mm2	PL7 40B/3	Přívod stávající
			FL7 25/4/003
WL1	CYKY3x1,5mm2	PL7 10B/1	Proudový chránič
WL2	CYKY3x1,5mm2	PL7 10B/1	Osvětlení bar, sklad za barem, ventilátor bar
WL3	CYKY3x1,5mm2	PL7 10B/1	Osvětlení restaurace
WL4	CYKY3x1,5mm2	PL7 10B/1	Osvětlení chodba, sklad, šatna, uklid. místnost, WC, ventilátory m.č. 007, 009
			Nouzové osvětlení
WL5	CYKY3x2,5mm2	PL7 16B/1	Zás. 230V restaurace pravá strana, sklady, šatna
WL6	CYKY3x2,5mm2	PL7 16B/1	Zás. 230V restaurace levá strana
WL7	CYKY3x2,5mm2	PL7 16B/1	Zás. 230V skleněné chladič boxy, mikrovlnka
WL8	CYKY3x2,5mm2	PL7 16B/1	Zás. 230V lednice
WL9	CYKY3x2,5mm2	PL7 16B/1	Zás. 230V myčka
WL10	CYKY3x2,5mm2	PL7 16B/1	Zás. 230V bar
WL11	CYKY3x2,5mm2	PL7 16B/1	Vývod - kávovar
WL12	CYKY3x2,5mm2	PL7 16B/1	Osoušeč rukou
WL13	CYKY5x2,5mm2	PL7 16B/3	Sporáková kombinace (rezerva)
WL14	CYKY3x2,5mm2	PL7 16B/1	Topení chodba, WC, sklad za barem
WL15	CYKY3x2,5mm2	PL7 16B/1	Topení restaurace - pravá strana
WL16	CYKY3x2,5mm2	PL7 16B/1	Topení restaurace - levá strana pod okny
WL17	CYKY3x2,5mm2	PL7 16B/1	Topení restaurace - levá strana, šatna
WL18	CYKY3x2,5mm2	PL7 16B/1	El. ohřivač sociálky zam.
WL19	CYKY3x2,5mm2	PL7 16B/1	El. ohřivač bar
WL20	CYKY3x2,5mm2	PL7 16B/1	El. ohřivač úklidová místnost

V rozvodnici MS1 ovládáno:

- Osvětlení bar
- Osvětlení restaurace
- Osvětlení chodba
- Ventilátor bar

Poznámka:

Přesné umístění svítidel a přístrojů provést dle požadavků investora nebo projektu interiéru.

Propojení mezi technologickými zařízeními a ostatními ovládacími prvky provést dle dokumentace dodavatele.

Přístroje umístěné vedle sebe, dát do společného rámečku.

ZODP. PROJEKTANT : STANISLAV FIALA <i>Stanislav Fiala</i>		TECHNICKÁ KONTROLA : STANISLAV FIALA <i>Stanislav Fiala</i>		VYPRACOVAL : ZDENKA SUKALOVÁ <i>Z. Sukalová</i>		<b>STANISLAV FIALA</b> PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Smetanova 90/7, Hustopeče tel.: 519 411 163, fax: 519 411 122 IČ: 10563253 DIČ: CZ5803262674		
STAVEBNÍ ÚŘAD : MIKULOV			OBE CNÍ ÚŘAD : MIKULOV			FORMÁT : A2		
OBJEDNATEL : Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 22/1, 69215 Mikulov						DATUM : 06/2014		
AKCE : Změna užívání prostoru suterénu z původní kovářské dílny na zámeckou kavárnu v objektu mikulovského zámku na p.č. 1 v k.ú. Mikulov Zámecká kavárna						Č. ZAKÁZKY :		
PŘÍLOHA : Suterén - výkres osvětlení						STUPEŇ : DSP		PARÉ ČÍSLO:
						MĚŘÍTKO : 1:50		
						PŘÍLOHA ČÍS. : D.1.4.3 - 2		