

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ, JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO

Tel. 545113091

e-mail: sekretariat@khsbrno.cz

ID jaaai36

V Břeclavi dne 10.6.2014

Číslo jednací: 22900/2014/BV/HV
Spisová značka: S-KHSJM 22889/2014
Vyřizuje: MUDr. Laštovičková/ÚP Břeclav
tel: 519 305 158
e-mail: jana.lastovickova@khsbrno.cz

Ing. Libor Schwarz
Dlouhá 2
693 01 Hustopeče

Věc: PD – „ Zámecká kavárna“ změna užívání prostoru suterénu z původní kovářské dílny na zámeckou kavárnu v objektu mikulovského zámku parc.č. 1, stavebník Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1, 692 15 Mikulov - závazné stanovisko.

Na základě žádosti projektanta stavby ze dne 28.5.2014 číslo spisu S-KHSJM 22889/2014 posoudila Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen KHS JmK) jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, předložený projekt stavby.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS JmK toto **z á v a z n é s t a n o v i s k o**:

S předloženou projektovou dokumentací stavby, jako podkladem v řízení o změně užívání stavby **s o u h l a s í m**.

Souhlas je vázán na podmínku, že v záplutí bude obslužného baru bude instalováno umyvadlo na mytí rukou personálu oddělené o d dřezu na mytí nádobí.

O d ů v o d n ě n í :

Jedná se o drobné stavební úpravy části suterénu zámku, kde byla umístěna kovářská dílna. V opravené části vzniknou dva nové prostory – sanitární zázemí pro personál a odbytová část s přípravným a prodejním pultem pro kavárnu s 24 místy u stolu. Sanitární zázemí pro hosty je stávající cca 20m v přízemí zámku nad prostorem budoucí kavárny. Prodejní a výrobní sortiment budou nápoje, prodej hotových studených pokrmů (sendviče, saláty)sladkosti včetně balené zmrzliny, případně ohřev polotovarů mikrovlnným ohřevem.Napojení na inž. síť bude ze stávajících rozvodů. Provozní doba bude totožná s provozní dobou zámku, resp. sanitární zázemí bude k dispozici v průběhu celé doby provozu kavárny.

MUDr. Jana Laštovičková
Vedoucí odd. hygieny výživy
KHS JmK ÚP Břeclav
Oprávněná úřední osoba

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Jeřábkova 4, 602 00 Brno

-5-

Příloha
1x PD

Rozdělovník:
1x adresát
1 x KHS - odd. HV - spis