


Uzemňovací přívody :

UP "A" – bleskosvodu
UP "B" – ostatních kovových částí stavby
UP "C" – elektroinstalace

UP "A", "B":
drát FeZn+PVC d=10/13 mm
délka cca 1m nad definitivní terén

UP "C":
drát FeZn+PVC d=10/13 mm
vyvést do krabice KO 125, umístěné
ve výšce cca 30cm nad podlahou

LEGENDA ZKRATEK :

BP–betonový podstavec
PBP–podložka pod betonový podstavec
LT–lanový drát
LT–izolovaný drát
LM–izolovaný drát
JR,JK,VJT–jímací tyč
OS D/H–ochranná stříška dolní/horní
PJ–pomocný jímač
PSZ–přípojnicová svorka zavěšení tyče
PV–podpěra vedení
PV H–podpěra vedení hřebenová
PV PS –podpěra vedení na plochá střechy
PV PS/A –podpěra vedení na plochá střechy s nastavením zatěžovacím umístění vedení
PV PS/K –podpěra vedení
PV PSI –podpěra vedení na plochá střechy izolovaná
PV S –podpěra vedení na stěnu
PV SK –podpěra vedení pod střešní krytinu
PV ZS –podpěra vedení do zateplených stěn
PZT–podpěra zavěšení tyče
S D/H–svorka drát/drát/zemnicí tyč
SK–svorka křížová
SO–svorka okapová
S P/D–svorka pásek/drát
S P/P–svorka pásek/pásek
SR–svorka zemnicí
SU–svorka univerzální
SV–svorka vodovodní
ST–svorka na okapové svody
SZ–svorka zkušební
ŠD–štítek označovací
ZT–zemnicí tyč
ZVT–zavětrací tyč
ZTI–zavětrací tyč s izolovaným přechodem

| | | |
|---|---|---|
| IVO SLAČÁLEK<br>Tomkova 11, 779 00<br>Olomouc - Hodolany<br>Tel.: 585 22 73 11 | stupeň: | na balíčku |
| | fáze: | na balíčku |
| | čís.: | na balíčku |
| OpenArch<br>www.openarch.eu | měř.: | ing. arch. S. HEDVÍČ |
| | kresl.: | Ing. I. LOSKA |
| stavba:<br>Výstavba rodinného domu RD1 ve Klášteře Hradiště nad Jasenicí, p. č. 1854<br>Klášterní Hradiště | část: | A |
| | obj.: | B.1.4.e |
| | akce: | 2021 |
| PŮDORYS ZÁKLADU - ZEMNÍCÍ SOUSTAVA | měř.: | 02/2021 |
| | měř.: | 1:100 |
| místo:<br>Jihomoravský kraj, Tomkova čís. 1, 691 82, Brno | formát: | A3 |
| | list: | 10 |