



SÚS JmK Oblast Znojmo  
Č.j.: 9720/2016  
- 6 - 06 - 2016  
Počet příloh/listů: TS 1

strana 1/2

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje  
oblast Znojmo  
Kotkova 3725/24  
669 02 Znojmo

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE  
6890/2016  
27. 4. 2016

NAŠE ZNAČKA  
PM025156/2016-203/Mat

VYŘIZUJE  
Ing. Petr Matoušek  
+420 541 637 275  
matousek@pmo.cz

MÍSTO/DATUM  
Brno  
31. 5. 2016

### **Odvodnění silnice III/03834, Oblekovice**

(k.ú. Oblekovice; ORP Znojmo; kraj Jihomoravský; ČHP 4-14-02-0670)

#### **Charakteristika akce:**

Dne 28. 4. 2016 nám byla předložena žádost o vyjádření k DSP (03/2015). Investorem je město Znojmo, projektantem AQUAPROJEKT CZ s.r.o. (Ing. Petr Pokorný ČKAIT 1004332).

Záměrem akce je výstavba dešťové kanalizace. Jedná se o odvodnění silnice III/03834 v Oblekovicích a střech rodinných domů. Stoka dešťové kanalizace je navržena z betonových trub z TBH-Q DN v profilu DN 400 mm v délce 266,0 m a DN 300 mm v délce 178,0 mm. Dešťové vody budou zaústěny do náhonu IDVT 10197252, který není ve správě Povodí Moravy, s.p. Nový výustní objekt bude proveden z kamenné dlažby do betonu a bude opatřen zpětnou klapkou. Dešťové vody z komunikace budou napojeny přes dešťové vpusti na budovanou kanalizaci. Dešťové vody z rodinných domů a přilehlých objektů budou napojeny přes lapače nečistot na dešťovou kanalizaci.

Množství vypouštěných vod  $Q = 141,6$  l/s

Dotčené pozemky p.č. 299/1, 299/2, 110/1, 163, 164, 582/1, 296 v k.ú. Oblekovice.

Záměrem nedojde k přímému dotčení toků a zařízení ve správě Povodí Moravy, s.p.

#### **Vyjádření správce povodí**

- Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí následující

#### **stanovisko:**

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

**b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínek:**

1. Likvidace dešťových vod **musí být řešena v souladu s TNV 75 9011** „Hospodaření se srážkovými vodami“. Hodnota specifického odtoku z řešené plochy by měla být **dodržena 3 l/(s.ha)**, hodnota regulovaného odtoku z jednoho zařízení HDV nemá být nižší než 0,5 l/s.
2. Při výstavbě a následném provozování nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.

Upozorňujeme:


- Každý vlastník stavby a zařízení v korytech vodních toků nebo sousedících s nimi je povinen udržovat svůj majetek v řádném stavu tak, aby byl zabezpečen proti škodám způsobeným vodou, odchodem ledů a neohrožoval plynulý odchod vod, a to i v případě povodní (§ 52, § 85 vodního zákona).
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována maximální preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. v platném znění.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

**Povodí Moravy, s.p.**

602 00 Brno, Dřevařská 11

IČO:70890013, DIČ:CZ70890013



**Ing. Pavel Bíza**

vedoucí útvaru správy povodí