



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor rozvoje dopravy
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

SÚS JmK - oblast Znojmo	
Č.j.:	<u>7548/2016</u>
	- 6-05- 2016
Počet příloh/listů:	<u>TH</u>
K vyřízení:	<u>KL</u>

Váš dopis zn.: 6890/2016
Ze dne: 27. 04. 2016
Č. j.: JMK 64187/2016
Sp. zn.:
Vyřizuje: Černošek
Telefon: 541 651 324
Počet listů/stran: 1/2
Počet příloh/listů: -
Datum: 05. 05. 2016

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
Oblast Znojmo
Kotkova 24
669 02 Znojmo
IČ: 70932581

Odvodnění silnice III/03834, Oblekovice – vyjádření KrÚ JMK, odboru rozvoje dopravy k dokumentaci pro stavební povolení

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor rozvoje dopravy (dále jen KrÚ JMK ORD) obdržel dne 28.04.2016 od společnosti Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, IČ: 70932581 žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Odvodnění silnice III/03834, Oblekovice“ pro stavební povolení. Žádost byla doložena projektovou dokumentací pro stavební povolení (dále jen DSP) v elektronické podobě na CD.

Předmětem stavby dle předložené DSP je dešťová kanalizace pro odvodnění silnice III/03834 v místní části Oblekovice města Znojma. Dešťová kanalizace je navržena v délce 444,0 m a je umístěna v průjezdním úseku silnice III/03834.

KrÚ JMK ORD se stavbou „Odvodnění silnice III/03834, Oblekovice“ dle předložené DSP souhlasí za předpokladu, že se bude jednat o dešťovou kanalizaci dle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen zákon o PK), tj. bude součástí silnice.

KrÚ JMK ORD dále upozorňuje na nové znění zákona o PK účinné od 31.12.2015:

- Ustanovení § 36 odst. 2 zákona o PK uvádí: „Energetická, telekomunikační, vodovodní, kanalizační a jiná vedení, zařízení pro rozvod tepla a topných plynů (dále jen "vedení"), s výjimkou vedení tramvajových a trolejbusových drah, pokud nejsou zřizována pro potřeby dálnice, silnice nebo místní komunikace, nesmějí být podélně umístována v jejich tělese a na silničních pomocných pozemcích, pokud v dalších ustanoveních není stanoveno jinak“.
- Ustanovení § 36 odst. 3 zákona o PK uvádí: „Není-li možno umístit bez neúměrných nákladů vedení mimo silniční pozemek, lze povolit jako zvláštní užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace podélné umístění tohoto vedení do silničního pomocného pozemku, do středního dělicího pásu nebo na mosty a mostní objekty dotčené pozemní komunikace.“
- Ustanovení § 36 odst. 4 zákona o PK uvádí: „V zastavěném a zastavitelném území obce mohou být v místních komunikacích podélně umístována vedení technické infrastruktury.“

Z výše uvedeného aktuálně platného znění § 36 zákona o PK vyplývá, že do tělesa silnice III/03834 nemohou být podélně umístována žádná vedení, která nejsou zřizována pro potřeby této silnice, tato vedení mohou těleso silnice pouze křížit.

IČ
708 88 337

DIČ
CZ70888337

Telefon
541 651 111

Fax
541 651 209

E-mail
posta@kr-jihomoravsky.cz

Internet
www.kr-jihomoravsky.cz

S pozdravem

Otisk razítka

Ing. Rostislav Snovický, v.r.
vedoucí odboru rozvoje dopravy

v.z. Ing. Michal Franek, v.r.
vedoucí oddělení rozvoje dopravy

Za správnost vyhotovení: Ing. Michal Černošek, v.r.



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor dopravy
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

SÚS JmK , oblast Znojmo	
Č.j.:	119251/2017
22. 06. 2017	
Počet příloh/listů:	TSV
K vyřízení:	

Váš dopis zn.: 9863/2017
Ze dne: 24. 05. 2017
Č. j.: JMK 75487/2017
Sp. zn.: -
Vyřizuje: Černošek
Telefon: 541 651 324
Počet listů: 1
Počet příloh/listů: -
Datum: 20. 06. 2017

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
Oblast Znojmo
Kotkova 24
669 02 Znojmo
IČ: 70932581

Odvodnění silnice III/03834, Oblekovice, DSP – nové vyjádření KrÚ JMK, odboru dopravy

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy (dále jen KrÚ JMK OD) obdržel dne 25.05.2017 od společnosti Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, IČ: 70932581 žádost o aktualizaci vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Odvodnění silnice III/03834, Oblekovice“ pro stavební povolení. Žádost byla doložena projektovou dokumentací pro stavební povolení (dále jen DSP) v elektronické podobě na CD.

Předmětem stavebního záměru dle předložené DSP je dešťová kanalizace pro odvodnění silnice III/03834 a dešťových vod ze střech přilehlých rodinných domů a objektů v místní části Oblekovice města Znojma. Dešťová kanalizace je navržena v délce 444,0 m a je umístěna v průjezdním úseku silnice III/03834.

KrÚ JMK OD se stavbou „Odvodnění silnice III/03834, Oblekovice“ dle předložené DSP souhlasí za podmínky, že vybudovaná technická infrastruktura (hlavní řád dešťové kanalizace) bude zařazena do vlastnictví a správy investora stavby, tj. města Znojma. Dle § 12 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích je kanalizace součástí komunikace pouze v případě, že slouží výlučně k odvádění povrchových vod z komunikace. Dešťová kanalizace bude dle předložené DSP sloužit rovněž k odvádění dešťových vod ze střech přilehlých RD a jiných objektů přilehlých k průjezdnímu úseku silnice III/03834.

Toto vyjádření KrÚ JMK OD nahrazuje vyjádření č.j. JMK 64187/2016 ze dne 5.5.2016.

S pozdravem

Otisk razítka

Ing. Rostislav Snovický, v.r.
vedoucí odboru dopravy

v.z. Ing. Michal Franek, v.r.
vedoucí oddělení rozvoje dopravy

Za správnost vyhotovení: Ing. Michal Černošek, v.r.

IČ
708 88 337

DIČ
CZ70888337

Telefon
541 651 111

Fax
541 651 209

E-mail
posta@kr-jihomoravsky.cz

Internet
www.kr-jihomoravsky.cz