

Vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky č. 2/18053

„Rekonstrukce kotelny“

Identifikační údaje veřejného zadavatele:

Název:	Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace
Sídlo:	Zámecká 57, 664 52 Sokolnice
IČO:	00209392
zastoupený:	MVDr. Petr Nováček, ředitel

Zadavatel je na základě ustanovení § 43 ZZVZ zastoupen v zadávacím řízení na základě příkazní smlouvy č. **18053** zástupcem.

Zástupce:	DEA Energetická agentura, s.r.o.
Sídlo:	Benešova 425, 664 42 Modřice
Pracoviště:	Sladkého 13, Brno - Komárov (areál MU)
IČO:	415 39 656
Registrace:	OR u KS v Brně oddíl C, vložka 2078
Kontaktní osoba:	Ing. Anna Kroulíková, email: zakazky@dea.cz , tel.: 545 110 145



Informace o zadávacím řízení:

Název veřejné zakázky:	„Rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky“
Evidenční číslo veřejné zakázky ve VVZ:	bez ev. č.

Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ):

Veřejná zakázka na stavební práce

Určení režimu veřejné zakázky podle její předpokládané hodnoty (§ 24 ZZVZ):

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 3 ZZVZ):

Zjednodušené podlimitní řízení

Použité zkratky:

ZZVZ	Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
ZD	Zadávací dokumentace

Vážení,

v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), Vám oznamujeme vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz účastníka ze dne 13. 7. 2018:

„1. V příloze č. 4 – obchodní podmínky - je zmíněn Milník 1 – zprovoznění provizorního Tepelného zdroje – co je myšleno tímto provizorním zdrojem? v PD provizorní tepelný zdroj není uveden.“

2. Jak bude řešeno přebírání zátěže v režimu provozu - záložní zdroj elektrické energie? Předpokládáme, že postupné přebírání zátěže a řízení zálohované spotřeby je v režii NN rozvodny objektu.

3. Jaký je požadovaný termín kompletního dokončení díla?“

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 dotazů účastníka ze dne 13. 7. 2018:

1. Je tím myšlena instalace a zprovoznění plynových kotlů tak, aby byla maximálně zkrácena doba, kdy bude domov bez ohřevu TuV a topení.
2. Ano, musí být ale dodrženy podmínky pro funkci KGJ jakožto záložního zdroje, dle PD a technické zprávy.
3. Předpokládaný termín vyplývá ze zadávacích podmínek, tak jak jsou stanoveny v obchodních podmínkách příloha č. 4 ZD odst. 3.1 – Termíny.

Nejedná se o změnu zadávacích podmínek, proto zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V Brně dne 17. 7. 2018

.....
Ing. Anna Kroulíková
DEA Energetická agentura, s.r.o.
na základě plné moci

Seznam příloh:
Bez příloh.