

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. II

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Nemocnice Znojmo – rekonstrukce a dostavba, II. etapa, 2. část – akce II, objekt C1 – infekční oddělení

evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2018-021520**

spisová značka zadavatele: **NZRIO0418**

(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace

IČO: 00092584

se sídlem: MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo

(dále jen „**zadavatel**“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

IČO: 28360125

se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, Černá Pole, PSČ 613 00

tel.: +420 541 211 528

e-mail: zakazky@akfiala.cz

ID datové schránky: vb7kdaz

(dále jen „**zástupce zadavatele**“)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky je obchodní společnost **Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.**

V souladu s § 98 a § 99 zákona zadavatel vysvětluje, příp. mění nebo doplňuje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:

1)

Dotaz

V popisu výtahu V2 jsou rozdíly mezi technickou zprávou a specifikací technických a uživatelských standardů.

Počet nástupišť – v technické zprávě 3 (odpovídá výkresům), ve specifikaci jsou 4.

Rozměr dveří – v technické zprávě jsou rozměry 1200 x 2100 mm, ve specifikaci jsou popsány dvoje dveře protilehlé 900 x 2000 mm a 800 x 2000 mm. Rozměry stavebního otvoru jsou 1400 x 2350 mm.

Rozměry výtahové šachty v technické zprávě i specifikaci jsou 3050 x 1950 mm, v půdorysech 1950 x 3125 mm.

Prosíme o vysvětlení rozporů, abychom věděli, které parametry platí.

Odpověď

Výtah V1 má 4 nástupiště a Výtah V2 má 3 nástupiště (viz. výkresová dokumentace, řez A-A).

Rozměry dveří **jsou správně podle technické zprávy**, ne podle specifikace technických a uživatelských standardů.

Rozměry výtahových šachet **jsou správně podle výkresové dokumentace a technické zprávy**, ne podle specifikace technických a uživatelských standardů.

2)

Dotaz

Ve výkazu výměr je průměr pilot 900 a 1500 mm, ve výkresu základů je průměr 900 a 1200 mm.

Délky pilot nejsou nikde v dokumentaci uvedené, není jasné, z čeho rozpočtář vycházel při výpočtu celkové délky pilot.

Prosím o ujasnění, který průměr pilot platí. Dále prosíme o zaslání řezu pilot, pro ověření výpočtu výkazu výměr.

Odpověď

V době zpracování projektové dokumentace nebylo možné provést geologický průzkum v místě budoucích pilot. Proto byly pro účely zpracování projektové dokumentace a ocenění díla převzaty hodnoty z původního zpracování projektové dokumentace z roku 2012. Stavebně-konstrukční řešení uvádí pouze požadované hodnoty pro zatížení pilot.

S ohledem na shora uvedené je v soupisu prací uvedeno: „Vzhledem k tomu, že nebyly známy základací podmínky, jsou všechny výměry v oddílu 22 - piloty převzaty z původního projektu. Po provedení průzkumu bude tento oddíl upřesněn a dopracován.“

Zároveň jsou v soupisu prací uvedeny i položky pro dodatečný geologický průzkum (2 sondy po 30m).

Z důvodu zajištění porovnatelnosti nabídek pro účely zpracování nabídek a ocenění soupisu prací **v části týkající se pilot platí položky (výčet, popis, výměry) uvedené v soupise prací.**

V průběhu plnění veřejné zakázky bude v případě nutnosti změn postupováno v souladu s příslušnými ujednáními návrhu smlouvy o dílo a ustanoveními zákona, zejm. v souladu s § 222 zákona.

3)

Dotaz

Dle přílohy č. 3 DZŘ – Návrh smlouvy o dílo, čl. VI, odst. 24. bude fakturace probíhat až do výše 90 % Ceny Díla. Návrh smlouvy o dílo však dále přesně neuvádí, kdy bude možné fakturovat zbývajících 10 %. Prosíme o vyjasnění, případné doplnění do Návrhu smlouvy o dílo.

Odpověď

Způsob a forma fakturace a další platební podmínky jsou v plném rozsahu upraveny v příloze č. 3 dokumentace zadávacího řízení – návrhu smlouvy o dílo, a to konkrétně v čl. VI. návrhu smlouvy o dílo.

Fakturace zbývajících 10 % ceny díla, tzv. pozastávky, je rovněž řešena v odst. 24 návrhu smlouvy o dílo:

*„Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně měsíčně na základě faktur - daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“), vystavených za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Fakturace podle předchozí věty bude probíhat až do výše 90 % Ceny Díla. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je Faktura vystavována. Po převzetí Díla Objednatelem v souladu se Smlouvou vystaví Zhotovitel závěrečnou Fakturu (dále jen „**Závěrečná Faktura**“) vystavenou za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté od poslední vystavené Faktury do převzetí Díla Objednatelem. Datum uskutečnění zdanitelného plnění u Závěrečné Faktury je den převzetí Díla Objednatelem.“*

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že zbývajících 10 % ceny díla, tzv. pozastávku, bude možné fakturovat po převzetí díla objednatelům v souladu se smlouvou o dílo, přičemž předání a převzetí díla je upraveno v čl. X. návrhu smlouvy o dílo.

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK A TERMÍNU OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel upozorňuje, že lhůta pro podání nabídek a termín otevírání nabídek se v souladu s § 99 odst. 2 zákona nemění, neboť to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace nevyžaduje.

V Brně dne 17.07.2018

**Nemocnice Znojmo, příspěvková
organizace**

v.z. Fiala, Tejkal a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Jan Tejkal, advokát
společník a jednatel