



LEGENDA ZNAČEK PO :

- HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU - KONSTRUKCE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- N1.2-I.SPB POŽÁRNÍ ÚSEK NADZEMNÍ V 1NP S POŘADOVÝM Č. 2, STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI I.
- EW 15DP3+C POŽÁRNÍ UZÁVĚR OMEZUJÍCÍ ŠÍŘENÍ TEPLA S 15-TI MIN. ODOLNOSTÍ, KONSTRUKCE DRUHU DP3, SE SAMOZAVÍRACÍM ZAŘÍZENÍM
- REW 15DP1 POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST SVISLÉ KONSTRUKCE PRO MEZNÍ STAVY R, E, W 15 MIN., KONSTRUKCE DRUHU DP1
- REI 15DP1 POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST SVISLÉ KONSTRUKCE PRO MEZNÍ STAVY R, E, I 15 MIN., KONSTRUKCE DRUHU DP1
- REI 15 POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST VODOROVNÉ KONSTRUKCE PRO MEZNÍ STAVY R, E, I 15 MIN.
- POŽÁRNÍ HLÁŠIČ PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ PRAŠKOVÝ (6 KG)
- SMĚR ÚNIKU SMĚR ÚNIKU
- ÚNIKOVÝ VÝCHOD (SNIŽENÉ PRAHY V ÚROVNI TERÉNU) ÚNIKOVÝ VÝCHOD (SNIŽENÉ PRAHY V ÚROVNI TERÉNU)
- HV Hlavní VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
101	ZÁDVEŘÍ	16,69	111	POKOJ	13,50
102	CHODBA	11,83	112	POKOJ	16,13
103	POKOJ	16,88	113	OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇ	31,34
104	POKOJ	21,38	114	KOUPELNA	5,67
105	SKLAD PRÁDLA	2,90	115	WC	2,31
106	WC	1,88	116	SKLAD PRÁDLA	2,60
107	KOUPELNA	5,67	117	KANCELÁŘ PERSONÁL	7,99
108	OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇ	31,09	118	PŘEDSÍŇ	2,51
109	CHODBA	16,50	119	WC	2,58
110	POKOJ	13,50	120	PRÁDELNA, SUŠARNA	14,03
			PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:		236,98



±0,000 = 173,950 m n.m.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v

c			
z			
a			

INVESTOR:	JIHOMORAVSKÝ KRAJ	JIHOMORAVSKÝ KRAJ Zerotinova nám. 305, 601 02 Břežovice tel.: +420 541 600 100 e-mail: kuzak.jihomoravy@jh-moravsky.cz
-----------	-------------------	---

PROJEKTANT:	Ing. Ivana BEDNÁŘKOVÁ	TECHNICO architects & engineers Hradecká 1576/91 746 01 Olomouc tel.: 553 700 070 info@technico.cz
VYPRACOVAL:	Ing. Eva MACÁKOVÁ	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULÍČNÝ	

ČÁST DOKUMENTACE:	D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
-------------------	------------------------------------

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa SO 01 - RODINNÝ DŮM - NÍZKÁ PODPORA K.ú. Lednice na Moravě, parc.č. 3453, 1077/7, 1076, 1667/2, 1666	FORMÁT: 10×A4 DATUM: 05/2014 STUPEŇ: DPS ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: TO-423-DPS MĚŘÍTKO: 1:50 ČÍSLO VÝKRESU: D.1.3.b.02.
PŮDORYS 1.NP SO 01	