PŮDORYS
MĚŘÍTKO 1:100



VÝKAZ MATERIÁLU

NÁZEV	DÉLKA (m)	POČET (KS)
ZÁPORA HEB140	8,0	12
ZÁPORA HEB140	8,5	17
ZÁPORA HEB140	9,0	10
PAŽINA 1	1,493	28
PAŽINA 2	0,997	1021
PAŽINA 3	1,260	61
PAŽINA 4	0,485	33
PŘEVÁZKA	2,0	36
ROZPĚRA	975 AŽ 1365	34

POZNÁMKY

DNO ODVODŇOVACÍHO PŘÍKOPU BUDE USAZENÉ NA NEPROPUSTNÝCH ZEMINÁCH A VE SMĚRU PO SVAHU BUDE OPATŘENO HYDROIZOLACÍ

STÁVAJÍCÍ PILOTA: PRŮMĚR 900 mm
DÉLKA 6, 8, 9 A 10 m

ZÁPORA HEB140: OSOVÁ VZDÁLENOST 1,0 m
CELKOVÁ DÉLKA 8–9 m, Z TOHO 1–2 m NAD TERÉNEM

ODVODŇOVACÍ TRUBKA DN200: PRŮMĚR 200 mm, PERFOROVANÁ

KORUGOVANÁ TRUBKA DN600: PRŮMĚR 600 mm

PAŽINA 1: 1493x200x40 mm (DÉLKA x VÝŠKA x TLOUŠŤKA); DŘEVO C16

PAŽINA 2: 997x200x40 mm (DÉLKA x VÝŠKA x TLOUŠŤKA); DŘEVO C16

PŘEVÁZKA HEB140: UMÍSTĚNA PODÉL PILOTA PODÉL ZÁPOR

ROZPĚRA HEB100: DÉLKY 975 – 1365 mm

VRT ZAPLNĚN ŠTĚRKEM 8/32 mm

RÝHA OBLOŽENA HYDROIZOLACÍ, UKONČENA NA ROZHRANÍ PÍSEK/JÍL

OCEL S235

BETON C12/15: PRO OBETONOVÁNÍ KURUGOVANÉ TRUBKY

V MÍSTĚ VÝKOPU KOLIZNÍ KOTVU ODSTRANIT

VÝKOP KOLMO NA KOMUNIKACI ŘEŠEN POMOCÍ PAŽÍCÍCH BOXŮ

POUŽITÉ NORMY: ČSN EN 1992–1–1
ČSN EN 1997–1

Projekce iGeo s.r.o.
Nám. 28. října 1899/11
Černá Pole, 602 00 Brno
e-mail: ivan.poul@igeo.cz
web: www.igeo.cz
mobil.: 608 022 443

NÁZEV AKCE	**DOLNÍ VĚSTONICE, SANACE SVAHŮ PRO ZPROVOZNĚNÍ SILNICE III/42117**			
OBJEDNATEL	**Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno**			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	RNDr. Mgr. Ivan Poul Ph.D.		FORMÁT	6xA4
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	RNDr. Mgr. Ivan Poul Ph.D.		MĚŘÍTKO	1:100
VYPRACOVAL	RNDr. Mgr. Ivan Poul Ph.D.		DATUM	05/2018
KRESLIL	Ing. Jana Kořínková		STUPEŇ	DSP/PDPS
KRAJ JIHOMORAVSKÝ	KATASTR: DOLNÍ VĚSTONICE		ZAK.ČÍSLO	021-2018
SO301 Odvodnění svahu nad silnicí III/42117 PŮDORYS			ČÍSLO VÝKRESU **D10.3**	ČÍSLO SADY