



Montážní pokyny: viz technická zpráva

Stoupačky:

- 1 - CYKY-J3x2,5/lišta 40x40mm - zásuvkový obvod z rozvaděče 2. patra
- 2 - CYKY-J3x1,5/lišta 40x40mm - světelný obvod z rozvaděče 2. patra
- 3 - CYKY-J3x1,5/lišta 40x40mm - obvod nouz. osvětlení z rozvaděče 2. patra

Kabely ve společné liště.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed.3:
 Rozvodná soustava: 3x230/400V, 50Hz stř., 3+PEN, TN-C, 3+PE+N, TN-S
 - automatickým odpojením při poruše
 doplňková ochrana proudovým chráničem

Vedoucí projektant Ing. J. Kosík	Zodpovědný projektant Bc. J. Kosík	Vypracoval/Kreslil Bc. J. Kosík	Projekční kancelář elektro Veselá 15 66902 Znojmo mobil: 731085634 projekce_kosik@seznam.cz Autorizace č. 1001753 IČ: 10113533 Licence programu #Q000810
Kraj: Jihomoravský	Místo: Skalice		
Investor: Domov pro seniory Skalice, p.o., č. p. 1, 67171 Skalice			
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY VE 4. NP OBJEKTU SKALICE, PARC. Č. 6/8., K. Ú. SKALICE VNITŘNÍ EL. INSTALACE			Zakázkové číslo 29/2018
			Formát 2A4
			Stupeň DPS
			Datum 07/2018
Výkres			Měřítko Číslo výkresu
Část 2.NP			1:50 D1.4.400.4