

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. IV

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Nemocnice Znojmo – rekonstrukce a dostavba, II. etapa, 2. část – akce II, objekt C1 – infekční oddělení

evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2018-021520**

spisová značka zadavatele: **NZRIO0418**

(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace

IČO: 00092584

se sídlem: MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo

(dále jen „**zadavatel**“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

IČO: 28360125

se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, Černá Pole, PSČ 613 00

tel.: +420 541 211 528

e-mail: zakazky@akfiala.cz

ID datové schránky: vb7kdaz

(dále jen „**zástupce zadavatele**“)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky je obchodní společnost **Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.**

V souladu s § 98 a § 99 zákona zadavatel vysvětluje, příp. mění nebo doplňuje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:

1)

Dotaz

Dotaz 1 – Piloty

Bereme v úvahu vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace č. III, nicméně bychom se rádi vyjádřili k vaší odpovědi k bodu č. 2.

Při projektování výše uvedené zakázky a tvorbě výkazu výměr musel projektant vycházet z nějakého návrhu ocelové konstrukce, která má podepírat stávající stropní konstrukci. Předpokládáme, že na základě toho návrhu spočítal, že budou potřeba 3t oceli. Nyní je toto množství navýšeno na 7t.

Naše společnost není generálním projektantem stavby, a tudíž není naší povinností vyprojektovat ocelovou konstrukci pouze dle předložené hmotnosti.

Žádáme o doprojektování (navržení) ocelové konstrukce, která bude dimenzována na hmotnost vrtné soupravy, úpravu výkazu výměr a zaslání technologického postupu prací.

Do ceny ocelové konstrukce tedy bude započítána pouze dílenská dokumentace, která bude vycházet z návrhu projektanta (statika).

Odpověď

Projektová dokumentace pomocné ocelové konstrukce pro podepření stávající železobetonové konstrukce stropu nad místností 014 nebude zadavatelem zpracována a poskytována, neboť způsob provedení pilotáže a aktualizace provedení pilot závisí na geologickém průzkumu, přičemž geologický průzkum je možné provést až po provedení bouracích prací.

Zadavatel dále nemůže předvídat, jakou technologii či strojní vybavení pro realizaci předmětu veřejné zakázky zvolí jednotliví dodavatelé. Pro provedení pilot o průměru 1500mm je obecně potřeba vrtná souprava s hmotností od cca 64 tun. Jednotliví dodavatelé však mohou používat různé strojní vybavení, a to i různé vrtné soupravy o různé hmotnosti.

Váha oceli pro provedení pomocné ocelové konstrukce vychází z předpokládané modelové situace pro podepření stávající železobetonové konstrukce stropu nad místností 014, přičemž ale způsobů provedení pilotáže je několik. S vybraným dodavatelem bude po geologickém průzkumu upřesněn způsob provedení pilotáže tak, aby byla realizovatelná.

Součástí předmětu veřejné zakázky je i zhotovení pomocné ocelové konstrukce, a to včetně zpracování případně potřebné projektové či dílenské dokumentace. Podmínky účasti v zadávacím řízení jsou pro všechny dodavatele stejné, přičemž každý dodavatel měl možnost seznámit se s místem plnění veřejné zakázky při prohlídce místa plnění veřejné zakázky organizované zadavatelem.

Oceňte v revidovaném soupisu prací pro "Architektonicko-stavebního řešení" ze dne 26.07.2018.

V Brně dne 31.07.2018

**Nemocnice Znojmo, příspěvková
organizace**

v.z. Fiala, Tejkal a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o.

Mgr. Jan Tejkal, advokát
společník a jednatel