PŮDORYS 1.NP



SCHÉMA ZAPOJENÍ



LEGENDA ARMATUR

PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL
3,4-24kW 70/50°C, DN20
6x KULOVÝ KOHOUT DN20
1x FILTR DN20
1x ZPĚTNÁ KLAPKA DN20
2x VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT DN15
3x AUTOMATICKÝ ODVZDUŠ. VENTIL
3x KULOVÝ KOHOUT DN10

EXPANZNÍ NÁDOBA OBJEM 25L, 6 BAR
1x SERVISNÍ VENTIL DN20
1x POJIŠŤOVACÍ VENTIL DN20-3bar
1x MANOMETR

Tabulka místností

Číslo	Jméno	Plocha [m2]
101	CHODBA	29,38
102	WC – PŘEDSÍŇ	3,05
103	WC	1,28
104	WC	1,5
105	KOUPELNA	13,73
106	ŠATNA	25,21
107	ŠATNA	20,15
108	SKLAD HYGIENICKÝCH POTŘE	3,39
109	ŠATNA	16,95
110	ŠATNA	24,76
111	KOUPELNA	6,70
112	WC	1,63
113	CHODBA	4,95
114	KOUPELNA	4,92
115	WC	1,14
116	DENNÍ MÍSTNOST	7,39

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

1 PLYNOVÝ NÁSTĚNNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL 3,4-24kW, S OHŘEVEM TV V EXT. ZÁSOBNÍKU KOAXIÁLNÍ ODKOUŘENÍ 80/125mm, ODTAH A PŘÍVOD NAD STŘECHU

2 NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ TV, OBJEM 300l, PŘÍKON 24,0kW

3 PROSTOROVÝ Regulátor, S TÝDENNÍM PROGRAMEM (UMÍSTĚN NA KOTLI, SOUČÁST KOTLE)

4 PLASTOVÉ KOAXIÁLNÍ SYSTÉMOVÉ ODKOUŘENÍ PRŮMĚRU 80/125mm, ODTAH A PŘÍVOD NAD STŘECHU

LEGENDA POTRUBÍ

PŘÍVOD TOPNÉ VODY-OT-MĚD, IZOLACE (VE ZDI a PODLAZE)
VRAT TOPNÉ VODY-OT-MĚD, IZOLACE (VE ZDI a PODLAZE)

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES

22/6100 VK – DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA VK, SPODNÍ PRAVÉ PŘIPOJENÍ
KLM 1500/600 – TRUBKOVÁ TĚLESA

LEGENDA ARMATUR

TRV TERMOSTATICKÝ VENTIL
PS UZAVÍRACÍ ŠROUBENÍ
(4) PŘEDNASTAVENÍ VENTILU
TH TERMOSTATICKÁ HLAVICE S OCHRANOU PROTI ODCIZENÍ
RH RUČNÍ HLAVICE
OV ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL – NA VŠECH TĚLESECH

Te = -12°C B = 8 Qztr = 11,00kW
TEPLOTNÍ SPÁD-OT 70/50 °C – OTOPNÁ TĚLESA

ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	VYPRACOVAL:
ING. PETR POLÁČEK	ING. PETR POLÁČEK	EVA POLÁČKOVÁ
OKRES: VYŠKOV	OBEC: VYŠKOV	
INVESTOR: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno		
MÍSTO STAVBY: Křečkovská 1/8, Brňany 682 01 Vyškov, parc.č.1541, k.ú. Vyškov (788571)		

Ing. Jana Janečková
Na Hraničkách 313/19
682 01 Vyškov
ČKAIT: 1005714
IČO: 75360098
tel.: +420777909705
email:janeckovajana@jprojekce.cz
www.jprojekce.cz

NÁZEV: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠATEN SÚS JMK, VYŠKOV NA UL. KŘEČKOVSKÁ č.p. 1/8

DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

D.1.4.1 VYTÁPĚNÍ
PŮDORYS 1.NP a SCHÉMA ZAPOJENÍ

FORMÁT:	6xA4
DATUM:	10/2017
MĚŘÍTKO:	1:50
ZAK. ČÍSLO:	0604/2017
ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.4.1 – 01