

DOSTING, spol. s r.o.
Košinova 19
612 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PM001294/2013-203/Fi
+420 541 637 292

VYŘIZUJE
Ing. Lenka Fikarová
fikarova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno/ 4. 2. 2013

III/15267 Nebovidy, most ev.č. 15267-5

(k.ú. Nebovidy, ORP Šlapanice, kraj Jihomoravský, ČHP 4-15- 03)

Charakteristika akce:

Předložená DSP zpracovaná firmou DOSTING, spol. s r.o. v 11/2012 řeší rekonstrukci stávajícího mostu přes DVT Střelický potok v k.ú. Nebovidy. Investorem akce je SÚS JmK. V rámci rekonstrukce mostu bude provedena sanace NK mostu a spodní stavby, nové římsy, nová konstrukce vozovky, ocelové zábradlí a opraveny kamenné skluzy. Koryto potoka pod mostem bude pročištěno před a za mostem, před a za mostem bude rovněž provedena likvidace náletových dřevin. Parametry mostu: jednopolový kolmý, délka NK 4,90 m, délka mostu 8,00m, šířka 8,34 m, volná výška pod mostem 1,50m. Kapacita mostu neuvedena, rekonstrukcí zůstane zachována. Stavba zahrnuje opravu úseku přilehlé silnice v délce cca 24m. Souřadnice mostu: x = 604549,3884, y = 1165231,3160 – bylo ověřeno. Přímou správu vodního toku Střelický potok vykonává Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Brno.

I. Vyjádření správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

s t a n o v i s k o:

- a) Z hlediska plánování v oblasti vod je uvedený záměr v souladu se zájmy hájenými Plánem oblasti povodí Dyje. Uvedený záměr je tedy možný.
- b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínky, že stavbou ani jejím provozem nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod.

Upozorňujeme:

- Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby. Stavebník si je plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody (§ 52 - povinnosti

vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 85-odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností).

Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích.

- Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována maximální preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

II. Vyjádření správce vodního toku Střelický potok

Jako správce vodního toku (Povodí Moravy,s.p., závod Dyje, provoz Brno) s předloženým záměrem souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. Koryto potoka pod mostem bude pročištěno do vzdálenosti cca 10 před a za mostem. Po vyčištění koryta vodoteče pod mostem bude dno koryta v případě poškození opraveno a předlážděno stávajícím kamenem.
2. Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů a koryta toku nad rámec nezbytných stavebních prací, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu a v blízkosti vodního toku .
3. Kácení břehového porostu je nutno odsouhlasit s příslušným orgánem ochrany přírody a s přímým správcem toku.
4. Prováděním stavby nedojde ke zhoršení stávajících odtokových poměrů v dotčeném území.
5. Pro provádění stavby bude zpracován povodňový a havarijní plán (§ 39 a § 71 zákona č.254/2001 Sb.). Schválené plány budou v jednom vyhotovení před zahájením stavby předán na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. V plánech bude uveden zhotovitel a termíny provádění.
6. Přímému správci vodního toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Brno (*K Povodí 10 , 617 00 Brno, Ing. Dočkal, tel 543 423 453, dockal@pmo.cz*) bude v dostatečném časovém předstihu min. týden oznámeno zahájení a ukončení prací, přímý správce bude přizván ke kontrolním dnům. Zápisem ve stavebním deníku budou přímým správcem písemně odsouhlaseny všechny stavební aktivity v korytě a v prostoru do 8 m od břehové hrany toku.
7. Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou uložen na březích a v blízkosti vodního toku..
8. Přímý správce bude přizván ke závěrečné kontrolní prohlídce. Na této prohlídce mu bude předáno zaměření skutečného provedení stavby objektů dotýkajících se našich zájmů (ve výšk.systému Balt. po vyrovnání s navázáním na JTSK) v tištěné i digitální formě, pokud toto bude dohodnuto s přímým správcem na posledním kontrolním dnu.
9. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani majetku(tj. nebude přebírán do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).


III. Vyjádření Povodí Moravy, s.p. z hlediska majetkoprávních vztahů

Upozorňujeme, že pokud bude navržený záměr realizován na pozemcích státu, kterými má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p., pro vydání rozhodnutí příslušného orgánu státní správy je nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčeným pozemkům.

Řešení těchto majetkoprávních vztahů náleží do kompetence útvaru správy majetku Povodí Moravy, s.p. závodu Dyje (Dřevařská 11, 601 75 Brno, tel. 541637111, fax 541211404) Mgr. Novotná.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.
601 75 Brno, Dřevařská 11
IČO: 70890013, DIČ: CZ70890013



Ing. Pavel Bíza
vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: provoz Brno