

Seznam strojů a zařízení

Název zakázky :

Výjezdového stanoviště ZZS JmK v Šumné

Císlo pozice	Specifikace položky (p o p i s)	Měrná jednotka	Počet jednotek
*	*	*	*
<u>Zařízení č. 1 - Větrání kanceláří + šaten + sociálního zázemí</u>			
1.01	Kompaktní VZT podstropní jednotka ve složení: přívodní odvodní ventilátor EC, deskový repuperační výměník protiprodý 83%, baypass, elektrický dohřívač - integrovaný, elektrický přehříváč - integrovaný, filtr přívodní i odvodní hrdlo F7(G4), vč. webového rozhraní - ve standartu ECO DESIGN 2018	ks	1
	Přívod : V = 475m ³ /h, N= 0,2kW, p = 250Pa, 230V		
	Odvod : V = 475m ³ /h, N= 0,2kW, p = 250Pa, 230V		
1.01a	Dohříváč - 0,5kW	ks	1
1.01b	Přehříváč - 1,3kW	ks	1
	Ovladač není součástí dodávky s předpokladem na napojení na MaR		
1.02	Tlumič hluku kruhový - 250/900	ks	4
1.04	Zpětná klapka 250	ks	1
1.05	VHO 250 výfuková hlavice	ks	1
1.06	Odvod kondenzátu 250	kpl	1
1.07	Vývířivý difuzor s rozptylovým límcem, upevnění pomocí středového šroubu a klapkou na vstupu Vp=100m ³ /h	kpl	4
1.08	Talířový ventil odvodní kovový 100	ks	5
1.09	Talířový ventil přívodní kovový 100	ks	2
1.10	Talířový ventil odvodní kovový 160	ks	2
1.11	Talířový ventil odvodní kovový 125	ks	2
1.12	Telefonní tlumič vsuvný 125/300	ks	4
1.13	PDZM – protidešťová žaluzie v provedení AL + síto proti hmyzu + rameček 630x250	ks	1
	Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru vč. montážního a spojovacího materiálu:		
	Spiro potrubí 100	bm	6
	Spiro potrubí 125	bm	14
	Spiro potrubí 160	bm	22
	Spiro potrubí 200	bm	4
	Spiro potrubí 250	bm	25
	SONOFLEX MO 160 ohebná Al hadice	bm	4
	SONOFLEX MO 254 ohebná Al hadice	bm	4
	SEMIFLEX 100 PROFÍ ohebná Al hadice	bm	6
	SEMIFLEX 125 PROFÍ ohebná Al hadice	bm	3
	Potrubní tvorky		
	OLG 90° 80 oblouk lisovaný s těsněním	ks	2
	OLG 90° 125 oblouk lisovaný s těsněním	ks	7
	OLG 90° 100 oblouk lisovaný s těsněním	ks	3
	OLG 90° 200 oblouk lisovaný s těsněním	ks	8
	OLG 90° 250 oblouk lisovaný s těsněním	ks	4
	OLG 45° 125 oblouk lisovaný s těsněním	ks	7
	OLG 45° 100 oblouk lisovaný s těsněním	ks	1
	OLG 45° 200 oblouk lisovaný s těsněním	ks	2

Seznam strojů a zařízení

Název zakázky :

Výjezdového stanoviště ZZS JmK v Šumné

PRO 125/100 přechod osový	ks	3
PROL 160/125 přechod osový krátký	ks	2
PROL 200/160 přechod osový krátký	ks	2
PROL 250/200 přechod osový krátký	ks	2
PRO 250/125 přechod osový	ks	2
PROL 160/100 přechod osový krátký	ks	1
OJLG 90° 250/250 odbočka jednostranná s těsněním	ks	2
OJLG 90° 200/125 odbočka jednostranná s těsněním	ks	2
OJLG 90° 160/160 odbočka jednostranná s těsněním	ks	1
OJLG 90° 125/080 odbočka jednostranná s těsněním	ks	1
OJLG 90° 125/100 odbočka jednostranná s těsněním	ks	2
OBJ 45° 250/125 odbočka jednostranná	ks	1
OBJ 45° 200/125 odbočka jednostranná	ks	1
OBJ 45° 160/125 odbočka jednostranná	ks	1
OBJ 45° 125/100 odbočka jednostranná	ks	1
Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu vč. montážního a spojovacího materiálu: 1890 / 50 % tvar. dílů	bm	3
Tepelná izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou	m2	6
Protipožární izolace s atestem na min. 30min tloušky 60mm	m2	18
Protipožární izolace s atestem na min. 30min tloušky 60mm	m2	10
<u>Zařízení č. 2 - Větrání kanceláří + šaten + sociálního zázemí</u>		
2.01 Potrubní plastový ventilátor tříotáčkový V=800m3/h, pz=150Pa	ks	1
2.02 Tlumič hluku kruhový 250/900	ks	2
2.03 Vyústka do kruhového potrubí 325x75 - odvodní jednořadá s regulací	ks	4
2.04 Větrací mřížka nerez Haco NVM 200x200 s rámečkem	ks	1
2.05 PDZM – protidešťová žaluzie v provedení AL + síto proti hmyzu + rameček 630x250	ks	2
2.06 RSKT 250 vsuvná těsná zpětná klapka	ks	1
2.07 Regulační klapka těsná RKTm - 630 x 250 -servopohon 230V	ks	1
Potrubní tvorvky		
OJLG 90° 200/200 odbočka jednostranná s těsněním	ks	1
PROL 200/160 přechod osový krátký	ks	2
PROL 250/200 přechod osový krátký	ks	1
OJLG 90° 200/125 odbočka jednostranná s těsněním	ks	1
OLG 90° 200 oblouk lisovaný s těsněním	ks	1
OLG 45° 200 oblouk lisovaný s těsněním	ks	1
Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru vč. montážního a spojovacího materiálu:		
Spiro potrubí 160	bm	6
Spiro potrubí 200	bm	6
Spiro potrubí 250	bm	1
Protipožární izolace s atestem na min. 30min tloušky 60mm	m2	6

Seznam strojů a zařízení

Název zakázky :

Výjezdového stanoviště ZZS JmK v Šumné

	PPK 200x50/ø125 - Podlahový přechod koncový - přímý	ks	1
	PPK 200x50/90° - Podlahový přechod obloukový	ks	1
	PKP 200x50 - Podlahový kanál pozink typ B - tl. 1 mm	m	4
	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu vč. montážního a spojovacího materiálu: 1890 / 50 % tvar. dílů	bm	1
	<u>Zařízení č. 3 - Digestoř</u>		
3.01	Odtahová digestoř nerezová, tři tupně otáček, osvětlení - Vo=350m3/h (konkrétní typ vybrán na základě kuchňské linky)	ks	1
3.02	Výfuková hlavice 125	ks	1
3.03	Zpětná klapka 125	ks	1
3.04	Výpusť kondenzátu 125	ks	1
	Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru vč. montážního a spojovacího materiálu: Spiro potrubí 125	bm	3
	<u>Zařízení č. 4 - Chlazení obytných prostor</u>		
5.01	Venkovní jednotka Mini VRV 400V - Qch=12,6kW, Qt=14kW	kpl	1
5.02	Nástěnná jednotka Qch=1,7kW, Qt=1,9kW	ks	3
5.03	Nástěnná jednotka Qch=2,8kW, Qt=3,2kW	ks	1
5.04	Kazetová jednotka Qch=4,5kW, Qt=5kW	ks	1
	Refnet	ks	4
	Kabelový ovladač Premium s češtinou	ks	5
	Plochý dekorační panel stříbrný/bílý	ks	1
	Cu potrubí 6,35/12,7 s elektroinstalací (cena montáže v ceně potrubí na bm)	bm	18
	Cu potrubí 9,52/15,88 s elektroinstalací (cena montáže v ceně potrubí na bm)	bm	26
	Nosné konzoly	ks	2
	<u>Zařízení č. 5 - Chlazení / topení serverovny</u>		
10.01	Venkovní jednotka SPLIT Qch=3,5kW - 230V	ks	1
10.02	Nástěnná jednotka Qch=3,5kW - vč. IR. Ovladače	ks	1
	Cu potrubí 6,35/12,7 s elektroinstalací (cena montáže v ceně potrubí na bm)	bm	20
	Nosné konzoly	ks	2
	Doplňkový materiál		
	Montážní, těsnící a spojovací materiál	sada	1
	Práce	kpl	1
	Doprava, přesuny	kpl	1
	IKČ, zaregulování, spuštění jednotky, propojení klapky, oživení Split jednotek	kpl	1