

Vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky č. 2/18052

„Rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky“

Identifikační údaje veřejného zadavatele:

Název: Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace
Sídlo: Zámecká 57, 664 52 Sokolnice
IČO: 00209392
zastoupený: MVDr. Petr Nováček, ředitel

Zadavatel je na základě ustanovení § 43 ZZVZ zastoupen v zadávacím řízení na základě příkazní smlouvy č. **18052** zástupcem.

Zástupce: DEA Energetická agentura, s.r.o.
Sídlo: Benešova 425, 664 42 Modřice
Pracoviště: Sladkého 13, Brno - Komárov (areál MU)
IČO: 415 39 656
Registrace: OR u KS v Brně oddíl C, vložka 2078
Kontaktní osoba: Ing. Anna Kroulíková, email: zakazky@dea.cz, tel.: 545 110 145



Informace o zadávacím řízení:

Název veřejné zakázky: „Rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky“
Evidenční číslo veřejné zakázky ve VVZ: bez ev. č.

Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ):

Veřejná zakázka na stavební práce

Určení režimu veřejné zakázky podle její předpokládané hodnoty (§ 24 ZZVZ):

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 3 ZZVZ):

Zjednodušené podlimitní řízení

Použité zkratky:

ZZVZ Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Vážení,

v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), Vám oznamujeme vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotazy dodavatele ze dne 15.5.2018:

„V souladu s podmínkami soutěže Vás žádám o poskytnutí dodatečných informací (vysvětlení) k zadávací dokumentaci:

Dotaz č. 1

V položkách výkazu výměr jsme při zpracování nabídky narazili na nesrovnalosti a nejasnosti, jejichž vysvětlení považujeme za podstatné pro stanovení ceny.

Jedná se o následující položky:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Požadavek na upřesnění
	SO01	Domov pro seniory Sokolnice - bourací práce			
2	9000000R01	Statické zajištění krovu, dle statického posudku. V rámci realizace nutno schválení statikem., Dle statiky (6 sloupů, 2xU160, dl. 3,6m, 2xplotna 400x400x12mm)	kg	996,48000	není řešeno v projektové dokumentaci, výkresová část tyto konstrukce neobsahuje.
3	9000000R02	Statické zajištění stropní konstrukce (stojky, nosníky), nutno schválení statika	m2	268,53220	není řešeno v projektové dokumentaci, výkresová část tyto konstrukce neobsahuje.
	1	Rekonstrukce spojovacího krčku			
11	346275R01	Přízdivky z desek difúzně propustných tl. 150 mm	m2	105,96500	Chybí specifikace materiálu, o jakou konstrukci se jedná
12	346275R02	Ostění z desek difúzně propustných desek tl. 30 mm	m2	9,44000	Chybí specifikace materiálu, o jakou konstrukci se jedná
50	766R11/T	D+M Dveře ozn11/T, specifikace dle výpisu prvků,	kus	1,00000	výpis prvků v podkladech chybí
51	766R12/T	D+M Dveře ozn12/T, specifikace dle výpisu prvků	kus	1,00000	výpis prvků v podkladech chybí
52	766R13/T	D+M Dveře ozn13/T, specifikace dle výpisu prvků	kus	1,00000	výpis prvků v podkladech chybí
53	766R16/T	D+M Dveře ozn16/T, specifikace dle výpisu prvků	kus	1,00000	výpis prvků v podkladech chybí
54	766R1T	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 1/T, sytě barevné, kontrastní dle výběru investora	kus	1,00000	výpis prvků v podkladech chybí
55	766R1TR	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 1/TR, sytě barevné, kontrastní dle výběru investora	kus	2,00000	výpis prvků v podkladech chybí
56	766R21/T	D+M Okno ozn 21/T, specifikace dle výpisu prvků, včetně vnitřního a vnějšího parapetu dle výpisu prvků	kus	1,00000	výpis prvků v podkladech chybí

57	766R25/T	D+M Okno ozn 25/T, specifikace dle výpisu prvků, včetně vnitřního a vnějšího parapetu dle výpisu prvků	kus	1,00000	výpis prvků v podkladech chybí
58	766R26/T	D+M Okno ozn 26/T, specifikace dle výpisu prvků, včetně vnitřního a vnějšího parapetu dle výpisu prvků	kus	4,00000	výpis prvků v podkladech chybí
59	766R27/T	D+M Okno ozn 27/T, specifikace dle výpisu prvků, včetně vnitřního a vnějšího parapetu dle výpisu prvků	kus	1,00000	výpis prvků v podkladech chybí
60	766R2T	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 2/T, sytě barevné, kontrastní dle výběru investora	kus	1,00000	výpis prvků v podkladech chybí
61	766R3T	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 3/T, sytě barevné, kontrastní dle výběru investora	kus	1,00000	výpis prvků v podkladech chybí
62	766R4T	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 4/T, sytě barevné, kontrastní dle výběru investora	kus	1,00000	výpis prvků v podkladech chybí
63	766R7T	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 7/T, sytě barevné, kontrastní dle výběru investora	kus	2,00000	výpis prvků v podkladech chybí
2	Rekonstrukce přízemí hlavní budovy				
12	346275R01	Přizdívky z desek difúzně propustných tl. 150 mm	m2	160,66050	Chybí specifikace materiálu, o jakou konstrukci se jedná
13	346275R02	Ostění z desek difúzně propustných desek tl. 30 mm	m2	16,72000	Chybí specifikace materiálu, o jakou konstrukci se jedná
54	766R14/T	D+M Dveře ozn 14/T, specifikace dle výpisu prvků,	kus	1,00000	výpis prvků v podkladech chybí
55	766R15/T	D+M Dveře ozn 15/T, specifikace dle výpisu prvků,	kus	1,00000	výpis prvků v podkladech chybí
56	766R17/T	D+M Dveře ozn 17/T, specifikace dle výpisu prvků,	kus	1,00000	výpis prvků v podkladech chybí
57	766R1T	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 1/T	kus	4,00000	výpis prvků v podkladech chybí
58	766R1TP	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 1/TP	kus	1,00000	výpis prvků v podkladech chybí
59	766R1TR	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 1/TR	kus	2,00000	výpis prvků v podkladech

					chybí
60	766R21/T	D+M Okno ozn 21/T, specifikace dle výpisu prvků,, včetně vnitřního a vnějšího parapetu dle výpisu prvků	kus	2,00000	výpis prvků v podkladech chybí
61	766R22/T	D+M Okno ozn 22/T, specifikace dle výpisu prvků, včetně vnitřního a vnějšího parapetu dle výpisu prvků	kus	3,00000	výpis prvků v podkladech chybí
62	766R23/T	D+M Okno ozn 23/T, specifikace dle výpisu prvků, včetně vnitřního a vnějšího parapetu dle výpisu prvků	kus	3,00000	výpis prvků v podkladech chybí
63	766R24/T	D+M Okno ozn 24/T, specifikace dle výpisu prvků, včetně vnitřního a vnějšího parapetu dle výpisu prvků	kus	3,00000	výpis prvků v podkladech chybí
64	766R28/T	D+M Okno ozn 28/T, specifikace dle výpisu prvků, včetně vnitřního a vnějšího parapetu dle výpisu prvků	kus	1,00000	výpis prvků v podkladech chybí
65	766R2TR	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 2/TR	kus	1,00000	výpis prvků v podkladech chybí
66	766R2TV	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 2/TV	kus	1,00000	výpis prvků v podkladech chybí
67	766R3T	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 3/T	kus	2,00000	výpis prvků v podkladech chybí
68	766R41T	D+M Dřevěný obklad ocelového schodiště - stupně a podstupnice, z masivního bukového dřeva, dle výpisu prvků, ozn 9/T	m2	13,98960	výpis prvků v podkladech chybí
69	766R42T	D+M Dřevěné madlo schodiště do podkroví, dle výpisu prvků, ozn 42/T	m	14,60000	výpis prvků v podkladech chybí
70	766R6T	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 6/T	kus	1,00000	výpis prvků v podkladech chybí
71	766R8T	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 8/T	kus	1,00000	výpis prvků v podkladech chybí
72	766R9T	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 9/T	kus	1,00000	výpis prvků v podkladech chybí
74	767SCHODISTE	D+M Ocelové schodiště, dle statického výpočtu, včetně nátěru	kg	328,92480	není řešeno v projektové dokumentaci, výkresová část tyto konstrukce neobsahuje.
3	Rekonstrukce podkroví hlavní budovy				

38	766R29/T	D+M Okno ozn 29/T, specifikace dle výpisu prvků, včetně vnitřního a vnějšího parapetu, dle výpisu prvků	kus	3,00000	výpis prvků v podkladech chybí
39	766R2T	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 2/T, sytě barevné, kontrastní dle výběru investora	kus	1,00000	výpis prvků v podkladech chybí
40	766R2TP	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 2/TP, sytě barevné, kontrastní dle výběru investora	kus	1,00000	výpis prvků v podkladech chybí
41	766R30/T	Repase stávajícího okna ozn 30/T, specifikace dle výpisu prvků, včetně vnitřního a vnějšího parapetu, dle výpisu prvků	kus	2,00000	výpis prvků v podkladech chybí
42	766R31/T	D+M Střešní okno ozn 31/T, specifikace dle výpisu prvků, včetně lemování	kus	1,00000	výpis prvků v podkladech chybí
43	766R32/T	D+M Střešní okno ozn 32/T, specifikace dle výpisu prvků, včetně lemování	kus	6,00000	výpis prvků v podkladech chybí
44	766R33/T	D+M Střešní okno ozn 33/T, specifikace dle výpisu prvků, včetně lemování	kus	3,00000	výpis prvků v podkladech chybí
45	766R34/T	D+M Střešní okno ozn 34/T, specifikace dle výpisu prvků, včetně lemování	kus	8,00000	výpis prvků v podkladech chybí
46	766R43T	D+M Dřevěné madlo schodiště do podkrovní, dle výpisu prvků, ozn 43/T	m	1,29000	výpis prvků v podkladech chybí
47	766R5T	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 5/T, sytě barevné, kontrastní dle výběru investora	kus	2,00000	výpis prvků v podkladech chybí
48	766R7T	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 7/T, sytě barevné, kontrastní dle výběru investora	kus	1,00000	výpis prvků v podkladech chybí
49	766R8T	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 8/T, sytě barevné, kontrastní dle výběru investora	kus	3,00000	výpis prvků v podkladech chybí
50	766RSCHODISTE	D+M Schodiště na vyrovnání rozdílu podlah 3x160x280, kompletní dodávka, konstrukce schodiště, včetně obložení	kpl	3,00000	není řešeno v projektové dokumentaci, výkresová část tyto konstrukce neobsahuje.
52	767KROV	D+M Statického zajištění krovu, dle statického výpočtu, včetně nátěru	kg	1 112,97600	není řešeno v projektové dokumentaci, výkresová část tyto konstrukce neobsahuje.

53	767TAHLA	D+M Uchycení pozednice táhly do ŽB věnce	kpl	6,00000	není řešeno v projektové dokumentaci, výkresová část tyto konstrukce neobsahuje.
----	----------	--	-----	---------	---

Výpis truhlářských výrobků obsahuje pouze prvky 11 T až 17 T. Jejich specifikace je nedostatečná neumožňuje jejich nacenění

Dotaz č. 2

V čl. 6.2 Zadávací dokumentace požadujete doložit do nabídky osvědčení a doklady o splnění parametrů požadovaných v PD pro výplně otvorů.

Tento požadavek nelze splnit, protože žádné parametry nejsou v projektové dokumentaci specifikovány.

Domníváme se, že požadavky uvedené v čl. 6 zadávacích podmínek na doložení dokladů jsou dostatečně ošetřeny ve smlouvě o dílo a jejich splnění prokazuje standardně zhotovitel doklady, které předkládá objednateli při předání díla.

Vlastní výběr konkrétního subdodavatele částí stavby i dodavatele materiálů provádíme až při vlastní realizaci. Z uvedeného vyplývá, že konkrétní dodavatelé nejsou v době podání nabídky známi a proto považujeme požadavek na doložení těchto dokladů za omezující účastníka.“

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 dotazů dodavatele ze dne 15.5.2018

Dotaz 1:

Projektová dokumentace obsahuje veškeré informace pro potřebné ocenění soupisu prací. Zadavatel níže uvádí jednotlivé odkazy na uvedené specifikace požadovaných prvků. Dále je zde upřesněn materiál difúzně propustných desek, jedná se např. o YTONG Multipor nebo materiál s obdobnými technickými vlastnostmi.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Požadavek na upřesnění	Upřesnění
	SO01	Domov pro seniory Sokolnice - bourací práce				
2	9000000R01	Statické zajištění krovu, dle statického posudku. V rámci realizace nutno schválení statikem., Dle statiky (6 sloupů, 2xU160, dl. 3,6m, 2xplotna 400x400x12mm)	kg	996,48	není řešeno v projektové dokumentaci, výkresová část tyto konstrukce neobsahuje.	Viz stavebně konstrukční řešení
3	9000000R02	Statické zajištění stropní konstrukce (stojky, nosníky), nutno schválení statika	m2	268,53 22	není řešeno v projektové dokumentaci, výkresová část tyto konstrukce neobsahuje.	Viz stavebně konstrukční řešení
	1	Rekonstrukce spojovacího krčku				
11	346275R01	Přízdívky z desek difúzně propustných tl. 150 mm	m2	105,96 5	Chybí specifikace materiálu, o jakou konstrukci se jedná	Jedná se např o desky YTONG Multipor, případně materiál se stejnými technickými vlastnostmi
12	346275R02	Ostění z desek difúzně propustných desek tl. 30 mm	m2	9,44	Chybí specifikace materiálu, o jakou konstrukci se jedná	Jedná se např o desky YTONG Multipor, případně materiál se stejnými technickými vlastnostmi

50	766R11/T	D+M Dveře ozn11/T, specifikace dle výpisu prvků,	kus	1	výpis prvků v podkladech chybí	viz výkres D.1.1.12; název výkresu pdf - 17-01-04_Sokolnice_DPS_A4
51	766R12/T	D+M Dveře ozn12/T, specifikace dle výpisu prvků	kus	1	výpis prvků v podkladech chybí	viz výkres D.1.1.12; název výkresu pdf - 17-01-04_Sokolnice_DPS_A4
52	766R13/T	D+M Dveře ozn13/T, specifikace dle výpisu prvků	kus	1	výpis prvků v podkladech chybí	viz výkres D.1.1.12; název výkresu pdf - 17-01-04_Sokolnice_DPS_A4
53	766R16/T	D+M Dveře ozn16/T, specifikace dle výpisu prvků	kus	1	výpis prvků v podkladech chybí	viz výkres D.1.1.12; název výkresu pdf - 17-01-04_Sokolnice_DPS_A4
54	766R1T	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 1/T, sytě barevné, kontrastní dle výběru investora	kus	1	výpis prvků v podkladech chybí	název výkresu pdf - 17-01-04_Sokolnice_DPS_594
55	766R1TR	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 1/TR, sytě barevné, kontrastní dle výběru investora	kus	2	výpis prvků v podkladech chybí	název výkresu pdf - 17-01-04_Sokolnice_DPS_594
56	766R21/T	D+M Okno ozn 21/T, specifikace dle výpisu prvků, včetně vnitřního a vnějšího parapetu dle výpisu prvků	kus	1	výpis prvků v podkladech chybí	název výkresu pdf - 02_17-01-04_Sokolnice_DPS_A3
57	766R25/T	D+M Okno ozn 25/T, specifikace dle výpisu prvků, včetně vnitřního a vnějšího parapetu dle výpisu prvků	kus	1	výpis prvků v podkladech chybí	název výkresu pdf - 02_17-01-04_Sokolnice_DPS_A3
58	766R26/T	D+M Okno ozn 26/T, specifikace dle výpisu prvků, včetně vnitřního a vnějšího parapetu dle výpisu prvků	kus	4	výpis prvků v podkladech chybí	název výkresu pdf - 02_17-01-04_Sokolnice_DPS_A3
59	766R27/T	D+M Okno ozn 27/T, specifikace dle výpisu prvků, včetně vnitřního a vnějšího parapetu dle výpisu prvků	kus	1	výpis prvků v podkladech chybí	název výkresu pdf - 02_17-01-04_Sokolnice_DPS_A3
60	766R2T	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 2/T, sytě barevné, kontrastní dle výběru investora	kus	1	výpis prvků v podkladech chybí	název výkresu pdf - 17-01-04_Sokolnice_DPS_594
61	766R3T	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 3/T, sytě barevné, kontrastní dle výběru investora	kus	1	výpis prvků v podkladech chybí	název výkresu pdf - 17-01-04_Sokolnice_DPS_594
62	766R4T	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 4/T, sytě barevné, kontrastní dle výběru investora	kus	1	výpis prvků v podkladech chybí	název výkresu pdf - 17-01-04_Sokolnice_DPS_594
63	766R7T	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 7/T, sytě barevné, kontrastní dle výběru investora	kus	2	výpis prvků v podkladech chybí	název výkresu pdf - 17-01-04_Sokolnice_DPS_594
	2	Rekonstrukce přízemí hlavní budovy				
12	346275R01	Přízdívky z desek difúzně propustných tl. 150 mm	m2	160,66 05	Chybí specifikace materiálu, o	Jedná se např o desky YTONG Multipor,

					jakou konstrukci se jedná	případně materiál se stejnými technickými vlastnostmi
13	346275R02	Ostění z desek difuzně propustných desek tl. 30 mm	m2	16,72	Chybí specifikace materiálu, o jakou konstrukci se jedná	Jedná se např o desky YTONG Multipor, případně materiál se stejnými technickými vlastnostmi
54	766R14/T	D+M Dveře ozn 14/T, specifikace dle výpisu prvků,	kus	1	výpis prvků v podkladech chybí	viz výkres D.1.1.12; název výkresu pdf - 17-01-04_Sokolnice_DPS_A4
55	766R15/T	D+M Dveře ozn 15/T, specifikace dle výpisu prvků,	kus	1	výpis prvků v podkladech chybí	viz výkres D.1.1.12; název výkresu pdf - 17-01-04_Sokolnice_DPS_A4
56	766R17/T	D+M Dveře ozn 17/T, specifikace dle výpisu prvků,	kus	1	výpis prvků v podkladech chybí	viz výkres D.1.1.12; název výkresu pdf - 17-01-04_Sokolnice_DPS_A4
57	766R1T	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 1/T	kus	4	výpis prvků v podkladech chybí	název výkresu pdf - 17-01-04_Sokolnice_DPS_594
58	766R1TP	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 1/TP	kus	1	výpis prvků v podkladech chybí	název výkresu pdf - 17-01-04_Sokolnice_DPS_594
59	766R1TR	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 1/TR	kus	2	výpis prvků v podkladech chybí	název výkresu pdf - 17-01-04_Sokolnice_DPS_594
60	766R21/T	D+M Okno ozn 21/T, specifikace dle výpisu prvků,, včetně vnitřního a vnějšího parapetu dle výpisu prvků	kus	2	výpis prvků v podkladech chybí	název výkresu pdf - 02_17-01-04_Sokolnice_DPS_A3
61	766R22/T	D+M Okno ozn 22/T, specifikace dle výpisu prvků, včetně vnitřního a vnějšího parapetu dle výpisu prvků	kus	3	výpis prvků v podkladech chybí	název výkresu pdf - 02_17-01-04_Sokolnice_DPS_A3
62	766R23/T	D+M Okno ozn 23/T, specifikace dle výpisu prvků, včetně vnitřního a vnějšího parapetu dle výpisu prvků	kus	3	výpis prvků v podkladech chybí	název výkresu pdf - 02_17-01-04_Sokolnice_DPS_A3
63	766R24/T	D+M Okno ozn 24/T, specifikace dle výpisu prvků, včetně vnitřního a vnějšího parapetu dle výpisu prvků	kus	3	výpis prvků v podkladech chybí	název výkresu pdf - 02_17-01-04_Sokolnice_DPS_A3
64	766R28/T	D+M Okno ozn 28/T, specifikace dle výpisu prvků, včetně vnitřního a vnějšího parapetu dle výpisu prvků	kus	1	výpis prvků v podkladech chybí	název výkresu pdf - 02_17-01-04_Sokolnice_DPS_A3
65	766R2TR	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 2/TR	kus	1	výpis prvků v podkladech chybí	název výkresu pdf - 17-01-04_Sokolnice_DPS_594
66	766R2TV	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 2/TV	kus	1	výpis prvků v podkladech chybí	název výkresu pdf - 17-01-04_Sokolnice_DPS_594

67	766R3T	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 3/T	kus	2	výpis prvků v podkladech chybí	název výkresu pdf - 17-01-04_Sokolnice_DPS_594
68	766R41T	D+M Dřevěný obklad ocelového schodiště - stupně a podstupnice, z masivního bukového dřeva, dle výpisu prvků, ozn 9/T	m2	13,989 6	výpis prvků v podkladech chybí	název výkresu pdf - 02_17-01-04_Sokolnice_DPS_A3, označení 41/T - opraveno v novém výkazu výměr
69	766R42T	D+M Dřevěné madlo schodiště do podkroví, dle výpisu prvků, ozn 42/T	m	14,6	výpis prvků v podkladech chybí	název výkresu pdf - 02_17-01-04_Sokolnice_DPS_A3
70	766R6T	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 6/T	kus	1	výpis prvků v podkladech chybí	název výkresu pdf - 17-01-04_Sokolnice_DPS_594
71	766R8T	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 8/T	kus	1	výpis prvků v podkladech chybí	název výkresu pdf - 17-01-04_Sokolnice_DPS_594
72	766R9T	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 9/T	kus	1	výpis prvků v podkladech chybí	název výkresu pdf - 17-01-04_Sokolnice_DPS_594
74	767SCHODI STE	D+M Ocelové schodiště, dle statického výpočtu, včetně nátěru	kg	328,92 48	není řešeno v projektové dokumentaci, výkresová část tyto konstrukce neobsahuje.	výkres S-4, stavebně konstrukční řešení, název výkresu pdf - Sestava o.k. krovu+schodiště
3 Rekonstrukce podkroví hlavní budovy						
38	766R29/T	D+M Okno ozn 29/T, specifikace dle výpisu prvků, včetně vnitřního a vnějšího parapetu, dle výpisu prvků	kus	3	výpis prvků v podkladech chybí	název výkresu pdf - 02_17-01-04_Sokolnice_DPS_A3
39	766R2T	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 2/T, sytě barevné, kontrastní dle výběru investora	kus	1	výpis prvků v podkladech chybí	název výkresu pdf - 17-01-04_Sokolnice_DPS_594
40	766R2TP	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 2/TP, sytě barevné, kontrastní dle výběru investora	kus	1	výpis prvků v podkladech chybí	název výkresu pdf - 17-01-04_Sokolnice_DPS_594
41	766R30/T	Repase stávajícího okna ozn 30/T, specifikace dle výpisu prvků, včetně vnitřního a vnějšího parapetu, dle výpisu prvků	kus	2	výpis prvků v podkladech chybí	název výkresu pdf - 02_17-01-04_Sokolnice_DPS_A3
42	766R31/T	D+M Střešní okno ozn 31/T, specifikace dle výpisu prvků, včetně lemování	kus	1	výpis prvků v podkladech chybí	název výkresu pdf - 02_17-01-04_Sokolnice_DPS_A3
43	766R32/T	D+M Střešní okno ozn 32/T, specifikace dle výpisu prvků, včetně lemování	kus	6	výpis prvků v podkladech chybí	název výkresu pdf - 02_17-01-04_Sokolnice_DPS_A3
44	766R33/T	D+M Střešní okno ozn 33/T, specifikace dle výpisu prvků, včetně lemování	kus	3	výpis prvků v podkladech chybí	název výkresu pdf - 02_17-01-04_Sokolnice_DPS_A3
45	766R34/T	D+M Střešní okno ozn 34/T, specifikace dle výpisu prvků, včetně lemování	kus	8	výpis prvků v podkladech chybí	název výkresu pdf - 02_17-01-04_Sokolnice_DPS_A3

46	766R43T	D+M Dřevěné madlo schodiště do podkroví, dle výpisu prvků, ozn 43/T	m	1,29	výpis prvků v podkladech chybí	název výkresu pdf - 02_17-01-04_Sokolnice_DPS_A3
47	766R5T	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 5/T, sytě barevné, kontrastní dle výběru investora	kus	2	výpis prvků v podkladech chybí	název výkresu pdf - 17-01-04_Sokolnice_DPS_594
48	766R7T	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 7/T, sytě barevné, kontrastní dle výběru investora	kus	1	výpis prvků v podkladech chybí	název výkresu pdf - 17-01-04_Sokolnice_DPS_594
49	766R8T	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 8/T, sytě barevné, kontrastní dle výběru investora	kus	3	výpis prvků v podkladech chybí	název výkresu pdf - 17-01-04_Sokolnice_DPS_594
50	766RSCHODISTE	D+M Schodiště na vyrovnání rozdílu podlah 3x160x280, kompletní dodávka, konstrukce schodiště, včetně obložení	kpl	3	není řešeno v projektové dokumentaci, výkresová část tyto konstrukce neobsahuje.	Vytvoření schodiště v místnosti 211 pro vyrovnání rozdílu podlah mezi místnostmi, z lehkého materiálu např. dřevěná konstrukce schodiště, rozměry schodiště jsou dány v projektové dokumentaci
52	767KROV	D+M Statického zajištění krovu, dle statického výpočtu, včetně nátěru	kg	1 112,98	není řešeno v projektové dokumentaci, výkresová část tyto konstrukce neobsahuje.	Viz stavebně konstrukční řešení
53	767TAHLA	D+M Uchycení pozednice táhly do ŽB věnce	kpl	6	není řešeno v projektové dokumentaci, výkresová část tyto konstrukce neobsahuje.	Viz stavebně konstrukční řešení

Dotaz 2:

Zadavatel si trvá na splnění zadávacích podmínek dle odst. 6.2 zadávací dokumentace. Projektová dokumentace obsahuje veškeré informace pro doložení osvědčení a dokladů prokazující splnění požadovaných parametrů výplní otvorů dle odst. 6.2 zadávací dokumentace. Viz odpověď na dotaz č. 1.

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2 z vlastní iniciativy zadavatele

Zadavatel poskytuje aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, kde je v rozpočtu Rekonstrukce přízemí hlavní budovy opravena pol.č. 68. Chybně byl uveden odkaz na výpis prvků ozn. 9/T. Nově je uveden správný odkaz na výpis prvků ozn. 41/T. Účastníci mohou tuto chybu opravit ve svém soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který byl součástí vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 nebo použít aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení.

68	766R41T	D+M Dřevěný obklad ocelového schodiště - stupně a podstupnice, z masivního bukového dřeva, dle výpisu prvků, ozn 41/T	m2	13,98960
----	---------	---	----	----------

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3

Zadavatel v souvislosti s povahou vysvětlení zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Znění odst. 4.1 dle Vysvětlení zadávacích podmínek č 1/17346:

*„Lhůta pro podání nabídek končí: **25. 5. 2018 v 9:00 hod.***

*Otevírání obálek s nabídkami bude zahájeno bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek tj. dne **25. 5. 2018 v 9:10 hod.** v zasedací místnosti zástupce zadavatele č. 212 společnosti DEA Energetická agentura, s.r.o., pracoviště Sladkého 13, 617 00 Brno – Komárov.“*

Znění odst. 4.1 dle Vysvětlení zadávacích podmínek č 2/17346:

*„Lhůta pro podání nabídek končí: **29. 5. 2018 v 13:00 hod.***

*Otevírání obálek s nabídkami bude zahájeno bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek tj. dne **29. 5. 2018 v 13:10 hod.** v zasedací místnosti zástupce zadavatele č. 212 společnosti DEA Energetická agentura, s.r.o., pracoviště Sladkého 13, 617 00 Brno – Komárov.“*

V Brně dne 21. 5. 2018

.....
Ing. Anna Kroulíková
DEA Energetická agentura, s.r.o.
na základě plné moci

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb
soubor: *Dodatečné informace 2. - Bez cen Soupis prací Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor*