


HÁJENKA




1. PŘI ZAKLÁDÁNÍ KABELU 01W1 DO ZEMĚ U OBJEKTU BUDE VYUŽITO VÝKOPU (V RÁMCI STAVBY) PRO ODIZOLOVÁNÍ ZÁKLADŮ. TENTO VÝKOP BUDE cca. 50cm ŠIROKÝ A 50cm HLOBOKÝ. PRO KABEL BUDE PŘÍPRAVENA JEŠTĚ RÝHA O HLOUBCE 10cm.
2. ČIDLA 13.8, 11.9, 11.10 OSADIT A NASTAVIT, TAK ABY NEDOCHÁZELO K JEJICH VZÁJEMNÉMU SPÍNÁNÍ.

A / 13.1

Č. OBVODU
TYP SVÍTIDLA

ZAPOJENÍ OBVODU V m.č. 103a



PROSTŘEDÍ VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.

3PEN stř. 50Hz, 400/230V/ TN-C (přípojka NN)
3NPE stř. 50Hz, 400/230V/ TN-C-S (v RMS)
3NPE stř. 50Hz, 400/230V/ TN-S (el. rozvody)

- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A POSPOJOVÁNÍM
- DOPLŇUJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
- DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Milan Sehnaľ	Zpracování žostí elektro:	
YPRACOVAL	Ing. Milan Sehnaľ	Ing. Milan Sehnaľ Skupovina 4256/1 636 00 Brno Tel: 737 968 092 E-mail: sehnaľ.milan@email.cz	

ARCHITEKT. NÁVRH	VED. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	YPRACOVAL	JANEPA, a. s. Zemcovia 2693/2 547 00 Bratislava DIČ: SK21773300	ČÍSLO KOPIE
ING.ARCH. JAROMÍR WALTER	ING. ARCH.JAROMÍR WALTER	STAVEBNÉ – TECH.ŘEŠENÍ	STAVEBNÉ – TECH.ŘEŠENÍ		
ING.ARCH. PETR HÝL		ING.ARCH.JAROMÍR WALTER	ING.ARCH. PETR HÝL		

INVESTOR	Domov pro seniory Sokolnice p.o., Zámecká 57, 664 52 Sokolnice
MÍSTO STAVBY	p.č.: 379 k.ú. Sokolnice

AKCE	DOMOV PRO SENIORY SOKOLNICE – REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÝCH PROSTOR HÁJENKY, č.p. 146 Silnoproudá elektrotechnika	FORMÁT 6A4 DATUM 12/2016 ÚČETNÍ DPS MĚŘÍTKO 1:50 ČÁST D.1.4.d
OBSAH	Instalace - 1.NP	ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.d.06