



LEGENDA:

- Rozváděč
- Krabice elektroinstalační
- Tlačítko instalační, řazení 1/0
- Zásuvka jednonásobná s krycími clonkami
- Ventilátor do potrubí, 230V, 0,05kW, spínání přes programovatelné spínací hodiny
- Přesah Vývod pro automatiku pisoárů, přesné umístění dle údajů výrobce
- A – N Světla dle Legendy světél

POZNÁMKA:

Rozvodná soustava v objektu: 3+N+PE, 50 Hz, 400/230 V, síť TN–S

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000–4–41, ed. 2

čl. 411.3.1 ochranné uzemnění a pospojování

čl. 411.3.2 automatické odpojení v případě poruchy

čl. 411.3.3 doplňkové ochrany – proudový chránič

čl. 411.4 síť TN

Zásuvky budou umístěny ve výšce 1,2m nad podlahou. Min. vzdálenost od umyvadel – viz. umývací prostor dle ČSN 33 2130.

Spínače budou umístěny ve výšce 1,2m nad podlahou. Spínače a zásuvky budou umístěny vedle sebe ve společném rámečku.

Horní hrana rozváděčů bude ve stejné výšce, jako je horní hrana zárubně dveří.

El. instalace bude uložena pod omítkou a ve stropěch.

Prostředí dle ČSN 33 2000–5–51 ed. 3 považováno za normální – viz. technická zpráva

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČ.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	OSVĚTLENOST lx
P1.13	WC CHLAPCI	8,78	200
P1.14	WC CHLAPCI – PŘEDSÍŇ	5,33	200
P1.17	WC DÍVKY	4,94	200
P1.18	WC DÍVKY – PŘEDSÍŇ	8,79	200

TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO DOKUMENTACE.					
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		-PROJEKTOVÁNÍ -STAVEBNÍ DOZOR -ŘÍZENÍ STAVBY www.BHing.cz bh.svoboda@seznam.cz , +420 775 990 103 bh.semorad@seznam.cz , +420 608 777 474	PARÉ Č.
Ing. KATEŘINA SVOBODOVÁ	Ing. KATEŘINA SVOBODOVÁ	Ing. JIŘÍ SVOBODA			
STAVEBNÍK: <div>VOŠZ BRNO</div> <div>KOUNICOVA 16, BRNO</div>					
PROJEKT: REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ <div>VOŠZ BRNO</div> <div>KOUNICOVA 16, BRNO</div>					
ČÁST DOKUMENTACE: D.1. – DOKUMENTACE STAVENBNÍHO OBJEKTU			STUPEŇ A DRUH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:	PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY	
OBSAH: <div>D.1.5.–ELEKTROINSTALACE</div> <div>ROZVODY 1.PP</div>			DATUM:	06/2014	
			FORMÁT:	6x A4	
			MĚŘÍTKO <div>1:50</div>	VÝKRES Č.: <div>D.1.5.b–02</div>	