

LEGENDA:

- Rozváděč
- Krabice elektroinstalační
 - Tlačítko instalační, řazení 1/0
 - Zásuvka jednonásobná s krycími clonkami
 - Ventilátor do potrubí, 230V, 0,05kW, spínání přes programovatelné spínací hodiny
 - Vývod pro automatiku pisoárů, přesné umístění dle údajů výrobce
- A – N** Svítidla dle Legedy svítidel

POZNÁMKA:

Rozvodná soustava v objektu: 3+N+PE, 50 Hz, 400/230 V, síť TN–S

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000–4–41, ed. 2

čl. 411.3.1 ochranné uzemnění a pospojování

čl. 411.3.2 automatické odpojení v případě poruchy

čl. 411.3.3 doplňkové ochrany – proudový chránič

čl. 411.4 síť TN

Zásuvky budou umístěny ve výšce 1,2m nad podlahou. Min. vzdálenost od umyvadel – viz. umývací prostor dle ČSN 33 2130.

Spínače budou umístěny ve výšce 1,2m nad podlahou. Spínače a zásuvky budou umístěny vedle sebe ve společném rámečku.

Horní hrana rozváděčů bude ve stejné výšce, jako je horní hrana zárubně dveří.


El. instalace bude uložena pod omítkou a ve stropech.

Prostředí dle ČSN 33 2000–5–51 ed. 3 považováno za normální – viz. technická zpráva

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČ.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	OSVĚTLENOST lx
3.06	WC CHLAPCI – PŘEDSÍŇ	7,69	200
3.07	WC CHLAPCI	8,67	200
3.11	WC DÍVKY – PŘEDSÍŇ	6,74	200
3.12	WC DÍVKY	9,51	200

TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO DOKUMENTACE.

ZODPĚVNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		-PROJEKTOVÁNÍ -STAVEBNÍ DOZOR -ŘÍZENÍ STAVBY	PARÉ Č.
Ing. KATEŘINA SVOBODOVÁ	Ing. KATEŘINA SVOBODOVÁ	Ing. JIŘÍ SVOBODA		www.BHing.cz bh.svoboda@seznam.cz, +420 775 990 103 bh.semorad@seznam.cz, +420 608 777 474	
STAVEBNÍK:			VOŠZ BRNO KOUNICOVA 16, BRNO		
PROJEKT: REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VOŠZ BRNO KOUNICOVA 16, BRNO			STUPEŇ A DRUH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:	PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY	
ČÁST DOKUMENTACE: D.1. – DOKUMENTACE STAVENBNÍHO OBJEKTU			DATUM:	06/2014	
OBSAH:			FORMÁT:	6xA4	
D.1.5.–ELEKTROINSTALACE ROZVODY 3.NP			MĚŘÍTKO 1:50	VÝKRES Č.: D.1.5.b–05	