

15 -12- 2011

č.j.: 4894

komu: Ing. Dvůřák

Číslo jednací: KHSJM 56019/2011/BK/HOK

Spisová značka: S-KHSJM 01125/201

K podání: KHSJM 52555/2011/BK/HOK

Oprávněná úřední osoba: Dana Artimová, Ing.

Telefon: 516 497 163

Fax: 516 497 111

E-mail: dana.artimova@khsbrno.cz

HBH Projekt spol. s r.o.

Kabátníkova 5
602 00 Brno

V Blansku dne 13. prosince 2011

III/3748 Borotín, průtah

- **závazné stanovisko ke stavebnímu řízení**
- *investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Žerotínovo nám. 3/5, Brno*

Na základě žádosti společnosti HBH Projekt, spol. s r.o., Kabátníkova 5, Brno (zmocněné plnou mocí SÚS JmK, Žerotínovo nám. 3/5, Brno k jednání za účelem získání podkladů a stanovisek pro vydání stavebního povolení na předmětnou stavbu) doručené na Krajskou hygienickou stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“)

KHS JmK jako dotčený orgán státní správy podle § 82 odst.2 písm.i) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen z.č. 258/2000 Sb.) vydává dle § 77 z. č. 258/2000 Sb a § 4 odst.2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) toto **závazné stanovisko**:

S provedením stavby:
III/3748 Borotín, průtah se s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Předmětem akce je rekonstrukce vozovky silnice III/3748 v celkové délce 618,66 m.


Začátek úseku je ve směru od křižovatky se silnicí III/3744 ve Vanovicích v km 2,335 tj. před začátkem obce, kde navazuje na dříve prováděnou rekonstrukci. Směrem na Velké Opatovice končí rekonstruovaný úsek vedený přes Borotín na konci zástavby v km 2,953 66, kde také navazuje na dříve rekonstruovaný úsek.

Silnice prochází zastavěným územím Borotína, kde je lemována oboustrannou zástavbou převážně rodinných domů nebo objektů služeb. Vozovka vykazuje řadu poruch, proto dojde k její rekonstrukci, již se nemění prostorové vedení komunikace a její poloha je v souladu s územním plánem.

Hlukové posouzení pro předmětnou stavbu uvádí údaje, na základě kterých lze uplatnit korekci na starou hlukovou zátěž, tzn. limitními hodnotami hluku je 70dB pro denní dobu a 60dB pro noční dobu. Tyto limity nejsou překračovány a po provedení stavby dojde odstraněním příčných poruch, trhlin a výtluků k poklesu hlukových emisí.

Vzhledem k tomu, že předložené podání není v rozporu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, bylo možno s ním vyslovit souhlas.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Jeřábkova 4, 602 00 Brno

-31-


oprávněná úřední osoba
Ing. Dana Artimová
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální
KHS JmK, územní pracoviště Blansko

Přílohy:
PD adresátovi

Rozdělovník:
adresát - HBH Projekt, spol. s r.o., Kabátníkova 5, 602 00 Brno
KHS JmK se sídlem v Brně – spis