



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
101	ZÁDVEŘÍ	6,05
102	CHODBA	47,20
103	JÍDELNA - KUCHYŇ	61,53
104	OBÝVACÍ POKOJ	29,25
105	PRACOVNA	11,44
106	PŘEDSÍN	2,24
107	WC - PERSONÁL	3,01
108	PRACOVNA	31,88
109	PRACOVNA	31,88
110	SKLAD	9,64
111	WC - ZTP - MUŽI	4,05
112	WC - MUŽI	7,34
113	SPRCHA - ZTP	5,89
114	ÚKLIDOVÁ KOMORA, SKLAD	7,25
115	WC - ŽENY	5,66
116	WC ZTP - ŽENY	3,93
PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:		268,24

LEGENDA ZNAČENÍ

- POTRUBÍ PŘÍVODNÍ VÍCEVRSTVÉ - VEDENÉ V PODLAŽE
- POTRUBÍ VRATNÉ VÍCEVRSTVÉ - VEDENÉ V PODLAŽE
- TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (VÝŠKA/DĚLKA-VÝKON)  
S INTEGROVANOU ARMATUROU
- DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (TYP/VÝŠKA/DĚLKA-VÝKON)
- OTOPNÁ LAVICE (DĚLKA/ŠÍŘKA/VÝŠKA-VÝKON)
- PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL S VESTAVĚNÝM  
ZÁSOBNÍKEM 100 L, S VRSTVENÝM OHŘEVEM VODY  
VÝKON VYTÁPĚNÍ 14,2 kW,  
VÝKON PRO PŘÍPRAVU TV 16 kW  
SPOTŘEBA PLYNU 1,6 m3/h

POZNÁMKA:

VEŠKERÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY TAK, ABY BYLY ŘÁDNĚ ODVOZUŠITELNÉ A VYPUSTITELNÉ.  
ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z VÍCEVRSTVÝCH TRUBEK.  
PO PROVEDENÍ TOPNÝCH ZKOUŠEK BUDE SYSTÉM ZAREGULOVÁN.  
DODAVATEL REGULACE ZAJISTÍ ABY PO ZAREGULOVÁNÍ TVOŘIL SYSTÉM FUNKČNÍ CELEK!!!  
DELENÍ, MONTÁŽ, UCHYCENÍ APOD. POTRUBÍ DLE POKYNŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE. PŘI PRŮCHODU POTRUBÍ PŘES KONSTRUKCE  
BUDE POTRUBÍ ULOŽENO V CHRÁNIČE. VZNIKLÝ PROSTOR MEZI CHRÁNIČKOU A POTRUBÍM BUDE VYPLNĚN.  
NUTNO ZAJISTIT VŠEOBECNOU ZÁSADU, ŽE VE VŠECH NEJVÝŠŠÍCH MÍSTECH POTRUBNÍHO SYSTÉMU JE NUTNO  
UMÍSTIT ODVOZOVACÍ VENTILY. I KDYŽ TO NENÍ NA VÝKRESECH VYZNAČENO  
JE NUTNO ZAMEZIT VZNIKU ÚSEKŮ POTRUBÍ BEZ MOŽNOSTI ODVOZUŠNĚNÍ A JE NUTNO ZAJISTIT ODVOZUŠNĚNÍ  
VŠECH NEJVÝŠŠÍCH MÍST POTRUBÍ. ROVNĚŽ JE NUTNO ZAJISTIT MOŽNOST VYPOUŠTĚNÍ VODY Z POTRUBÍ.

MATERIÁL POTRUBÍ:

POTRUBÍ Z VÍCEVRSTVÉHO POTRUBÍ PE-X/Al/PE-X  
(OZNAČENÍ NA VÝKRESE 20x2,0 + IZ)

POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO  
IZOLACÍ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU, LAMINOVANOU  
OCHRANNOU PE TKANINOU.

EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v

±0,000 = 173,650 m.n.m.

ZMĚNY		DATUM		PODPIS	
a					
b					
c					

INVESTOR:		JIHOMORAVSKÝ KRAJ		JIHOMORAVSKÝ KRAJ Žerotínova nám. 335, 601 82 Brno tel.: +420 541 652 158 e-mail: kozak.jaroslav@jkr-jihomoravsky.cz	
-----------	--	-------------------	--	---	--

PROJEKTANT:				<div><b>TECHNICO</b> architects &amp; engineers Hradecká 157/651 746 01 Olpava tel: +53 780 970 info@technico.cz</div>
ZODP. PROJEKTANT:		Ing. Matěj KUDLÍK		
VYPRACOVAL:		Ing. Kamila HOBLÍKOVÁ		
KONTROLOVAL:		Ing. Martin ULÍČNÝ		

ČÁST DOKUMENTACE:		D.1.4.4. VYTÁPĚNÍ	
-------------------	--	-------------------	--

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa SO 03 - CENTRUM DENNÍCH AKTIVIT		FORMÁT	8x4A
K.ú. Lednice na Moravě, parc.č. 3453, 1077/7, 1076, 1667/2, 1666		DATUM	05/2014
PŮDORYS 1.NP		STUPEŇ	DPS
		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-423-DPS
		MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU
		1:50	03-D.1.4.4.b.01.