



LEGENDA ZNAČENÍ


- TLAČÍTKO SE SIGNÁLKOU
- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ POD OMÍTKU
- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ DO VLHKA
- SPÍNAČ TŘÍPÓLOVÝ POD OMÍTKU
- SPÍNAČ TŘÍPÓLOVÝ DO VLHKA
- SPÍNAČ SKUPINOVÝ POD OMÍTKU
- SPÍNAČ STŘÍDAVÝ POD OMÍTKU
- SPÍNAČ KŘÍŽOVÝ POD OMÍTKU
- PŘÍPOJKA SPORÁKOVÁ SE SIGNAL. DOUTNAVKOU
- SVÍTIDLO STROPNÍ 1x18W
- SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ KOUPELNOVÉ 1x18W
- SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ KUCHYŇSKÉ 1x18W
- PŘISAZENÉ SVÍTIDLO 2x18W
- SVÍTIDLO LUSTR PR.300 E27 18W
- SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU IP 65
- ZÁŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO KRUHOVÉ 400mm 1x40W
- ZÁŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO 600x600 4x14W
- ZÁŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ PŘISAZENÉ 2x1x54W
- ZÁŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO PRŮMYSLOVÉ PŘISAZENÉ
- SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ IP 65
- ZÁŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ PŘISAZENÉ 2x1x35W
- ZÁŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ PŘISAZENÉ 1x35W
- ZÁŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ PŘISAZENÉ 1x45W
- NOUZOVÉ SVÍTIDLO
- DVOJITÁ ZÁSUVKA POD OMÍTKU S NATOČENOU DUTINOU
- DVOJITÁ POD OMÍTKU S NATOČENOU DUTINOU S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU
- EXTERIEROVÉ ŽALUZIE - MOTORICKÝ POHON, OVLÁDÁNÍ V INTERIÉRU
- JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA DO VLHKA
- VOLNÝ VÝVOD TROJVODIČOVÝ
- VENTILÁTOR
POZNÁMKA: V MÍSTNOSTI S OKNEM SPÍNAT SVĚTLO A VENTILÁTOR ODDĚLENĚ, V MÍSTNOSTI BEZ OKNA SPÍNAT SVĚTLO A VENTILÁTOR SPOLEČNĚ. OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU VŽDY Z MÍSTNOSTI, ZE KTERÉ VENTILÁTOR ODSÁVÁ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
101	ZÁDVEŘÍ	6,05
102	CHODBA	47,20
103	JÍDELNA - KUCHYŇ	61,53
104	OBÝVACÍ POKOJ	29,25
105	PRACOVNA	11,44
106	PŘEDSÍN	2,24
107	WC - PERSONÁL	3,01
108	PRACOVNA	31,88
109	PRACOVNA	31,88
110	SKLAD	9,64
111	WC - ZTP - MUŽI	4,05
112	WC - MUŽI	7,34
113	SPRCHA - ZTP	5,89
114	ÚKLIDOVÁ KOMORA, SKLAD	7,25
115	WC - ŽENY	5,66
116	WC ZTP - ŽENY	3,93
PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:		268,24



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v

±0,000 = 173,650 m.n.m.

ZMĚNY		DATUM		PODPIS	
a					
b					
c					

INVESTOR:		JIHOMORAVSKÝ KRAJ	
PROJEKTANT:		JIHOMORAVSKÝ KRAJ	
ZODP. PROJEKTANT:		Ing. Miroslav FRAIS	
VYPRACOVAL:		Ing. Miroslav FRAIS	
KONTROLOVAL:		Ing. Martin ULÍČNÝ	



Hrabčka 157/651
746 01 Olomouc
tel: +420 541 652 158
info@technico.cz

ČÁST DOKUMENTACE:		D.1.4.7. SILNOPRODÁ ELEKTROTECHNIKA	
-------------------	--	-------------------------------------	--

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa SO 03 - CENTRUM DENNÍCH AKTIVIT		FORMÁT	8x4A4
K.ú. Lednice na Moravě, parc.č. 3453, 1077/7, 1076, 1667/2, 1666		DATUM	05/2014
PŮDORYS 1.NP		STUPEŇ	DPS
		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-423-DPS
		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
		1:50	03-D.1.4.7.b.01.