

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

3897	ČÍSLO POPISNÉ
792/21	PARCELNÍ ČÍSLO
—	HRANICE PARCELY
—	HRANICE OBJEKTU
—	JEDNOTNÁ KANALIZACE
—	VODOVOD
—	STL DISTRIBUČNÍ PLYNOVOD
—	PODZEMNÍ KABEL NN
—	PODZEMNÍ KABEL VN
—	PODZEMNÍ KABEL VO
—	PODZEMNÍ KABEL O2
—	MEZIOBJEKTOVÉ ROZVODY
—	AREÁLOVÉHO TEPLOVODU

NOVÉ SÍTĚ

—	STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA
—	VNĚJŠÍ STL DOMOVNÍ PLYNOVOD
—	VODOVOD
—	DEŠŤOVÁ KANALIZACE
—	PODZEMNÍ KABEL NN

POZNÁMKY

- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO POŽÁDAT SPRÁVCE O VYTÝČENÍ DOTČENÝCH PODZEMNÍCH SÍTÍ A DOPŘETÍ JIMI STANOVENÉ PODMÍNKY PRO ODBORNÝ PODZEMNÍCH VEDENÍ
- PRO SOUBĚH A KŘÍŽENÍ NÁVRŽENÉHO PLYNOVODU A KABELOVÝCH VEDENÍ NN SE STÁVAJÍCÍMI PODZEMNÍMI SÍTĚMI PLATÍ ČSN 73 6005 PROSTOROVÉ USPORÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÝCH VYBAVENÍ
- KÓTY ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ ZNAČÍ VZDÁLENOST MEZI POVRCHY POTRUBÍ

PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA JE VEDENA PO TĚCHTO PARCELÁCH:

k.ú. ZNOJMO-MĚSTO, 793418
p.č. 5323/1, 5324 – VLASTNÍK: Město Znojmo, Obraková 1/12, 66902 Znojmo

VNĚJŠÍ DOMOVNÍ PLYNOVOD JE VEDEN PO TĚCHTO PARCELÁCH:

k.ú. ZNOJMO-MĚSTO, 793418
p.č. 792/21 – VLASTNÍK: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno
(hospodaření se svěřeným majetkem kraje – Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, MUDr. Jana Janského 2675/11, 66902 Znojmo)

LEGENDA

HUP NIKÁ VE ZDĚNÉM SLOUPU OPLACENÍ, VNITŘNÍ ROZMĚR 800x350x1600, JEDNOKŘÍDLÁ DVÍŘKA VĚTRANÁ 800x1600MM S NÁPÍSEM
"HUP – ZAKAZ MANIPULACE S OTEVŘENÝM OHNĚM V OKRUHU 1,5m"

HUP – HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU – KULOVÝ KOHOUT DN 25
P – FAKTURÁČNÍ MEMBRÁNOVÝ PLYNOMĚR G25, PŘÍPOJOVACÍ ROZTEČ 335mm, KONZOLA POD PLYNOMĚR
MĚŘENÍ NA PŘETLAKU 30kPa
RT – REGULÁTOR TLAKU PLYNU R72 AP – VÝSTUPNÍ TLAK 120kPa, VÝSTUPNÍ TLAK 30kPa, MAX. PRŮTOK REGULÁTORU 60m3/h
PROPOJOVACÍ POTRUBÍ, KK DN40 PŘED PLYNOMĚREM, KK DN40 NA VÝSTUPU ZA PLYNOMĚREM

OU1 ZDĚNÁ NIKÁ 950x650x450mm, OPATŘENÁ PLECHOVÝMI DVÍŘKY S VĚTRÁNÍM A NÁPÍSEM
"ZAKAZ MANIPULACE S OTEVŘENÝM OHNĚM V OKRUHU 1,5m" – VIZ STAVEBNÍ PROFESE

OU1 – OBJEKTOVÝ UZÁVĚR PLYNU – KULOVÝ KOHOUT DN 25
PI – PODRUŽNÝ PLYNOMĚR G10, PŘÍPOJOVACÍ ROZTEČ 280mm
MONTÁŽNÍ RAM, PŘÍPOJOVACÍ OHEBNÁ HADICE
RT1 – REGULÁTOR B25 – VÝSTUPNÍ TLAK 30 kPa, VÝSTUPNÍ TLAK 2kPa, MAX. PRŮTOK 25m3/h
PROPOJOVACÍ POTRUBÍ, KK DN40 NA VÝSTUPU ZA PLYNOMĚREM

OU2 OCELOVÁ ZÁVEŠENÁ SKŘÍŇ, DVOUKŘÍDLÁ 1200x800x400mm, OPATŘENÁ PLECHOVÝMI DVÍŘKY S VĚTRÁNÍM A NÁPÍSEM
"ZAKAZ MANIPULACE S OTEVŘENÝM OHNĚM V OKRUHU 1,5m"

OU2 – OBJEKTOVÝ UZÁVĚR PLYNU – KULOVÝ KOHOUT DN 32
P2 – PODRUŽNÝ PLYNOMĚR G25, PŘÍPOJOVACÍ ROZTEČ 335mm, KONZOLA POD PLYNOMĚR
MONTÁŽNÍ RAM, PŘÍPOJOVACÍ OHEBNÁ HADICE
RT2 – REGULÁTOR B25 – VÝSTUPNÍ TLAK 30 kPa, VÝSTUPNÍ TLAK 2kPa, MAX. PRŮTOK 25m3/h
PROPOJOVACÍ POTRUBÍ, KK DN40 NA VÝSTUPU ZA PLYNOMĚREM

VYPRACOVAL:	Ing. LUKÁŠ NAVRKAL	Ing. LUKÁŠ NAVRKAL PROJEKTOVÁ ČINNOST Suchbardská 8 669 02 Znojmo Tel: 777 606 164 E-mail: lukas.navrkal@seznam.cz
ZOOP. PROJEKTANT:	Ing. LUKÁŠ NAVRKAL	
INVESTOR:	Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo	Datum: 06/2018 MĚŘITKO: 1:200 STUPEŇ: DPS PAREČ.: FORMÁT: 10 A4
MÍSTO:	ulice Dyjská, k.ú. Znojmo-město	
AKCE:	Energetické hospodářství objektů ODN	NÁZEV VÝKRESU: Situace Č. VÝKRESU: D.2.4.302
Objekt:	SO 03 – PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA, VNĚJŠÍ DOMOVNÍ PLYNOVOD	
OBSAH:	D.2.4.300 PLYNOVOD	