

# MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO

## Odbor životního prostředí

nám. Armády 1213/8, P.O.BOX 36, 669 01 Znojmo 1



MUZN X01WFVDN

Spisová značka: SMUZN 14389/2018 ŽP/Do

Číslo jednací: MUZN 83832/2018

Oprávněná úřední osoba: ing. Boris Dostál

Telefon: 515216405, 739389450

E-mail: boris.dostal@muznojmo.cz

Ve Znojmě dne 18.9.2018

### ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán obce s rozšířenou působností podle ust. § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, podle ust. §§ 10, 11, 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a podle ust. § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“)

Žadatel: **Nemocnice Znojmo, p.o.**

Bytem: **MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo**

IČ:

dále jen „žadatel“

### vydává souhlasné závazné stanovisko

podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší a § 149 odst. 1 správního řádu **k územnímu a stavebnímu řízení** z hlediska ochrany ovzduší, k umístění stacionárního zdroje znečišťování ovzduší v rámci stavby „**Energetické hospodářství objektů ODN, p.č. 789, 787, k. ú. Znojmo-město**“:

**Kotelna SO1 (parc. č. 789, k.ú. Znojmo-město):**

- 2 ks plynových kotlů o jednotlivém výkonu 45 kW,

**Kotelna SO2 (parc. č. 787, k.ú. Znojmo-město):**

- 2 ks plynových kotlů o jednotlivém výkonu 102 kW,

### O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, obdržel dne 18. 9. 2018 žádost žadatele pod č.j. MUZN 83829/2018, na základě plné moci zastoupeného panem Ing. Lukášem Navrkalem, Suchohrdelská 8, 669 02 Znojmo, o vydání závazného stanoviska podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší k územnímu a stavebnímu řízení ve věci umístění stacionárního zdroje znečišťování ovzduší v rámci stavby „**Energetické hospodářství objektů ODN, p.č. 789, 787, k. ú. Znojmo-město**“. K žádosti byla doložena projektová dokumentace (6/2018), kterou vypracoval odpovědný projektant pan Ing. Lukáš Navrkal, ČKAIT - 0009774.

Projektová dokumentace řeší vestavbu kotelen do stávajících objektů budov v areálu žadatele bývalé „Staré nemocnice“ v zastavěné části obce. Jedná se o samostatně stojící, podsklepené, dvoupodlažní objekty se sedlovými zavalbenými střechami. Temperování objektu SO1 je řešeno pomocí dvou plynových kotlů o jednotlivém výkonu 45 kW. Temperování objektu SO2 je řešeno pomocí dvou plynových kotlů o jednotlivém výkonu 102 kW. Odvody spalin jsou vyvedeny komínovými systémy nad střechy objektů.

Na základě předložené dokumentace je zřejmé, že se jedná o stacionární zdroje znečišťování ovzduší neuvedené v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší, které s ohledem na jejich výkon, umístění, používání a druh paliva, nebudou mít svými emisemi v dané lokalitě významný vliv na zatížení ovzduší.

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, prověřil předložené doklady a dospěl k závěru, že návrh je v souladu se zákonem o ochraně ovzduší, a na základě zjištěných skutečností rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto závazného stanoviska. V rámci zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší byla žádost zveřejněna na stránkách [www.znojnocity.cz](http://www.znojnocity.cz). Do doby vydání závazného stanoviska nebyly vzneseny žádné připomínky.

#### **Poučení o opravném prostředku:**

Proti závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Odvolání proti obsahu závazného stanoviska lze podat v souladu s § 149 odst. 4, 5 a 6 správního řádu až po vydání samostatného správního rozhodnutí ve věci a to odvoláním proti tomuto správnímu rozhodnutí, v rámci něhož lze napadnout celé závazné stanovisko nebo jeho části.



**Ing. Jana Stará**  
vedoucí odboru životního prostředí  
Městského úřadu Znojmo

**Příloha: - PD**

#### **Rozdělovník:**

Do vlastních rukou:

Účastníci řízení:

Nemocnice Znojmo, p.o., MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo – doručováno zástupci – Ing. Lukáš Navrkal, Suchohrdelská 8, 669 02 Znojmo