

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Číslo jednací: KHSJM 43874/2018/ZN/EPID
Spisová značka: S - KHSJM 39668/2018

Vyřizuje:
Mgr. Petra Koryťáková, tel.: 515 213 702
e-mail: petra.korytakova@khsbrno.cz

Osobně

Nemocnice Znojmo, p.o.
MUDr. Jana Janského 11
669 02 Znojmo

Znojmo, 14. srpna 2018

Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení: **Energetické hospodářství objektů ODN – technická infrastruktura – „Stará nemocnice“**, Dyjská, p.č. 787, 789, 792/20, 7902/21, 5323/1, 5324, k.ú. Znojmo – město - vybudování samostatných zdrojů tepla pro stávající nemocniční provoz a s tím související úpravy, žadatel: Nemocnice Znojmo, p.o., se sídlem MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo, IČ: 00092584, v zastoupení na základě doložené plné moci: Ing. Lukášem Navrkalem, projektová činnost ve výstavbě, Suchohrdelská 2202/8, 669 02 Znojmo, IČ: 72007737.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako dotčený správní úřad místně příslušný dle § 82 odst. 1 a věcně příslušný podle § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), vydává dle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), ve smyslu § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

s o u h l a s í

s vybudováním samostatných zdrojů tepla pro stávající nemocniční provoz a s tím související úpravy, včetně přeložky areálového vodovodu, na adrese Dyjská, p.č. 787, 789, 792/20, 792/21, k.ú. Znojmo – město, areál „Staré nemocnice“, neboť projektová dokumentace předložená žadatelem je zpracována v souladu s **požadavky**, vyplývajících z právních předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

1. veškeré použité výrobky a materiály přicházející do přímého styku s pitnou vodou instalované v rámci přeložky budou v souladu s vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody;
2. na KHS JmK bude doložen rozbor vody alespoň v kráceném rozsahu z přeložky dle § 4 odst. 7 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů;
3. na KHS JmK bude dokladováno dodržení požadavků na jakost teplé vody dle § 8 odst. 2 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s přílohou 2, vyhlášky č. 252/2004 Sb., s ohledem na prevenci vzniku legionelózy;
4. stavební práce budou zajištěny tak, aby byl minimalizován jejich dopad na stávající provoz areálu nemocnice, zejména v oblasti hluku, vibrací a prašnosti. Stavební práce je nutno upravit tak, aby byla zajištěna koordinace prací a taková technická a organizační opatření pro období stavebních prací, aby nedocházelo k překročení hygienických limitů hluku.

Odůvodnění:

Dne 23. 7. 2018 byla KHS Jmk doručena žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci – Energetické hospodářství objektů ODN, úpravy spočívající ve vybudování samostatných zdrojů tepla pro stávající nemocniční provoz a s tím související úpravy na adrese Dyjská, p.č. 787, 789, 792/20, 792/21, k.ú. Znojmo – město, areál „Staré nemocnice“. Žádost podala Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo, IČ: 00092584, zastoupená Ing. Lukášem Navrkalem, projektová činnost ve výstavbě, Suchohrdelská 2202/8, 669 02 Znojmo, IČ: 72007737, na základě doložené plné moci. Žádost byla zaevidována pod č.j. KHSJM 39668/2018/ZN/EPID, vedena ve spise s-khsjm 39668/2018.

Z projektové dokumentace vyplývá následující:

Projekt Energetické hospodářství objektu ODN řeší energetickou soběstačnost objektů ODN 1, 2, 3, 6 a ODN 5 v areálu „Staré nemocnice“ ve Znojmě. Potřeba řešení vznikla po odprodeji části areálu s původním zdrojem tepla a přípojky NN. Nový vlastník požaduje odpojení objektů ODN od svého zdroje tepla a napojení objektů ODN vlastní přípojkou NN. Ve dvou stávajících objektech vzniknou nové plynové zdroje tepla – objekt ODN 5 – instalace dvou plynových kondenzačních kotlů, 45 kW, zdroj tepla bude instalován v suterénu – 1.PP, v místnosti stávající předávací stanice a v budově ODN 6 vznikne kotelná III. kategorie, instalovaná v suterénu, kde budou dva plynové kotle, každý o výkonu 102 kW. Ventilátor bude na výtlaku i sání osazen tlumiči hluku.

Vytápění objektů je stávající, teplovodním systémem s otopnými tělesy. Po instalaci zdrojů tepla bude provedeno přepojení otopných soustav na tyto nové zdroje a demontáž stávajícího strojního vybavení předávacích stanic. Zdroje jsou navrženy tak, aby došlo při přepojování k minimální odstávce zásobování teplem a teplou vodou.

Související investicí je vybudování plynovodní přípojky, domovního plynovodu, přeložka areálového vodovodu a nové kabelové napojení NN objektů. Plyn – bude zhotovena nová STL plynovodní přípojka, napojena na STL distribuční plynovod v ulici Dyjská a ukončena HUP ve zděném oplocení areálu. Plynovodní přípojka bude provedena protlakem.

Realizace úprav nemění, ale zachovává současné využití (nemocniční provoz) a nebude mít vliv na budoucí využití ploch po výhledovém přestěhování nemocničního provozu. Předmětné objekty ODN 5 a ODN 1, 2, 3, 6 budou nově napojeny přípojkou NN z trafostanice na ulici Dyjská (v objektu Věžeňské služby). Přípojka není řešena tímto projektem.

Projekt řeší napojení stávajícího vnitřního vodovodu na nový zdroj teplé vody v kotelně a dopouštění kotelny –v budově E (ODN 1, 2, 3, 6) a v místnosti zdroje tepla a dopouštění otopné soustavy v budově L (ODN 5).

Vodovodní přípojka PE d40 je stávající a je napojena na vodovodní řad v ulici Dyjská. Stávající litinový areálový vodovod bude odstaven z provozu a nahrazen novým rozvodem PE.

Toto závazné stanovisko nenahrazuje projednání změny v účelu užívání stavby podle stavebního zákona (zák. č. 183/2006 Sb.), je pouze podkladem pro řízení příslušného stavebního úřadu.

Na základě uvedených skutečností a po zhodnocení zdravotních rizik vydala KHS Jmk toto souhlasné závazné stanovisko.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Jeřábkova 4, 602 00 Brno
-55-

Mgr. Petra Koryťáková

Vedoucí oddělení protiepidemického
územního pracoviště Znojmo