



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
101	ZÁDVEŘÍ	16,69
102	CHODBA	11,83
103	POKOJ	16,88
104	POKOJ	21,38
105	SKLAD PRÁDLA	2,90
106	WC	1,88
107	KOUPELNA	5,67
108	OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇ	31,09
109	CHODBA	16,50
110	POKOJ	13,50
111	POKOJ	13,50
112	POKOJ	16,13
113	OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇ	31,34
114	KOUPELNA	5,67
115	WC	2,31
116	SKLAD PRÁDLA	2,60
117	KANCELÁŘ PERSONÁL	7,99
118	PŘEDSÍŇ	2,51
119	WC	2,58
120	PRÁDELNA, SUŠÁRNA	14,03
PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:		236,98

LEGENDA ZNAČENÍ

- POTRUBÍ PŘÍVODNÍ VÍCEVRSTVÉ - VEDENÉ V PODLAŽE
- POTRUBÍ VRATNÉ VÍCEVRSTVÉ - VEDENÉ V PODLAŽE
- TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (VÝŠKA/DĚLKA-VÝKON)  
S INTEGROVANOU ARMATUROU
- DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (TYP/VÝŠKA/DĚLKA-VÝKON)
- OTOPNÁ LAVICE (DĚLKA/ŠÍŘKA/VÝŠKA-VÝKON)
- PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL S VESTAVĚNÝM  
ZÁSOBNÍKEM 100 L, S VRSTVENÝM OHŘEVEM VODY  
VÝKON VYTÁPĚNÍ 14,2 kW,  
VÝKON PRO PŘÍPRAVU TV 16 kW  
SPOTŘEBA PLYNU 1,6 m3/h

POZNÁMKA:

VEŠKERÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY TAK, ABY BYLY ŘÁDNĚ ODVZDUŠNITELNÉ A VYPUSTITELNÉ.  
ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z VÍCEVRSTVÝCH TRUBEK.  
PO PROVEDENÍ TOPNÝCH ZKOUŠEK BUDE SYSTÉM ZAREGULOVÁN.  
DODAVATEL REGULAČE ZAJISTÍ ABY PO ZAREGULOVÁNÍ TVOŘIL SYSTÉM FUNKČNÍ CELEK!!!  
DĚLENÍ, MONTÁŽ, UCHYCENÍ APOD. POTRUBÍ DLE POKYNŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE. PŘI PRŮCHODU POTRUBÍ PŘES KONSTRUKCE  
BUDE POTRUBÍ ULOŽENO V CHRÁNICE. VZNIKLÝ PROSTOR MEZI CHRÁNICOU A POTRUBÍM BUDE VYPLNĚN.  
NUTNO ZAJISTIT VŠEOBECNOU ZÁSADU, ŽE VE VŠECH NEJVÝŠŠÍCH MÍSTECH POTRUBNÍHO SYSTÉMU JE NUTNO  
UMÍSTIT ODVZDUŠNOVACÍ VENTILY, I KDYŽ TO NENÍ NA VÝKRESECH VYZNAČENO.  
JE NUTNO ZAMEZIT VZNIKU ÚSEKŮ POTRUBÍ BEZ MOŽNOSTI ODVZDUŠNĚNÍ A JE NUTNO ZAJISTIT ODVZDUŠNĚNÍ  
VŠECH NEJVÝŠŠÍCH MÍST POTRUBÍ. ROVNĚŽ JE NUTNO ZAJISTIT MOŽNOST VYPouštění VODY Z POTRUBÍ.

MATERIÁL POTRUBÍ:

POTRUBÍ Z VÍCEVRSTVÉHO POTRUBÍ PE-X/Al/PE-X  
(OZNAČENÍ NA VÝKRESE 20x2,0 + IZ)

POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO  
IZOLACÍ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU, LAMINOVANOU  
OCHRANNOU PE TKANINOU.

±0,000 = 173,950 m.n.m.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v

ZNĚNÍ	DATUM	PODPIS
a		
b		
c		

INVESTOR:

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Jihomoravský kraj  
Žerotínova nám. 35, 602 02 Brno  
tel.: +420 541 652 158  
e-mail: krc@jmk.cz

PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:

VYPRACOVAL:

KONTROLOVAL:

Ing. Matěj KUDLÍK

Ing. Kamila HOBLÍKOVÁ

Ing. Martin ULÍČNÝ

TECHNICO

architects & engineers

Hrabčka 157/651  
746 01 Olomouc  
tel: 563 780 970  
info@technico.cz

ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.4.4. VYTÁPĚNÍ

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa  
SO 01 - RODINNÝ DŮM - NÍZKÁ PODPORA

FORMÁT: 8x44  
DATUM: 05/2014  
STUPEŇ: DPS  
ZAKAZKOVÉ ČÍSLO: TO-423-DPS

K.ú. Lednice na Moravě, parc.č. 3453, 1077/7, 1076, 1667/2, 1666

MĚŘÍTKO: 1:50  
ČÍSLO VÝKRESU: 01-D.1.4.4.b.01

PŮDORYS 1.NP