

VZT potrubí pod mezistropem

Ventilátory uchyceny přes konzoly a objímky na stěny →

VZTpotrubí je pod mezistropem a je uchyceno přes konzoly s objímkami na stěny, v m.106 uchyceno na objímky na nosnou lištu → (nebude-li možnost potr.kotvit do stropu přes mezistrop)

Odsávání ve sprchách a WC 107(bez oken) – od světla s exter. doběhem


Odsávání ve WC a umyvárnách– pohyb.čidlem u vstupu ev. časov. spín 24h

DMV– dveřní mřížky na vstupu nutné, DM není–li poddveřní netěsnost (min.10mm)–vše dod stav části

Výřkový systém relativní
Vztažná výška 1/10,000 odpovídá úrovni podlahy na chodbě

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	ÚPRAVA STROPU
101	Predsín dívky	9,84	zavešený SDK podhled světla výška 2420mm
102	Umyvárna dívky	14,56	zavešený SDK podhled světla výška 2420mm
103	WC dívky	18,28	zavešený SDK podhled světla výška 2420mm
104	Sprchy dívky	9,41	zavešený SDK podhled světla výška 2420mm
105	Umyvárna chlapci	4,71	zavešený SDK podhled světla výška 2420mm
106	Pisoáry	4,71	zavešený SDK podhled světla výška 2420mm
107	WC chlapci	4,71	zavešený SDK podhled světla výška 2420mm
108	Sprchy chlapci	1,44	zavešený SDK podhled světla výška 2420mm



D.2 VZDUCHOTECHNIKA

PROJEKTANT VZT Vladimír Benda		VYPRACOVAL Vladimír Benda	Vladimír BENDA Projektování ve výstavbě-vzduchotechnika IČO: 72340886 Žitná 25, 69601 Rohatec Tel: 721120599 E-mail:vladimir.benda@tiscali.cz		
OBEC Breclav INVESTOR SPŠ Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, nábř Komenského 1126/1, 690 25 Břeclav			KRAJ Jihomoravský	FORMÁT? A3	KOPIE
STAVBA TĚLOCVIČNA A DOMOV MLÁDEŽE REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ				DATUM 11/2016	
				ZAK. č. 03-JP VZT-16	
				SOUBOR prumyslovka_WC	
				MERITKO —	STUPEŇ JP VZT
OBSAH PŮDORYS 1.NP				OZN.VÝKRESU BV-3-01	ZMĚNA 0