

VYSVĚTELNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

č. 4

Název veřejné zakázky :	Rekonstrukce budovy SVČ Ivančice
Zadavatel :	Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace
IČ zadavatele :	44946902
Druh veřejné zakázky :	stavební práce
Druh zadávacího řízení :	zjednodušené podlimitní řízení

Zadavateli předmětné veřejné zakázky byl doručen dotaz v následujícím znění:

„Dotazy k ZD:

- 1. Výtah - nosné prostředky předepsané PU pásy - je nutné dodržet nebo je možné zaměnit za lana?*
- náhradní zdroj - výtah neslouží jako evakuační, proč tedy náhradní zdroj? Zda-li se na NZ trvá, potom upřesnit jak dlouho má fungovat a další jeho specifikace“*
-

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE :

Ad1) zadavatel trvá na použití polyuretanových pásů, mj. z důvodu snížení hlukového zatížení z provozu výtahu.

Ad2) zadavatel trvá na osazení záložního zdroje pro možnost využití výtahu i v případě výpadku elektrického proudu v budově. Požadované parametry záložního zdroje jsou uvedeny v technické specifikaci výtahu.

V Ivančicích dne 21.11.2018

Ing. Ladislav Křemeček
v zastoupení zadavatele na základě plné moci