


- LEGENDA
- TRASA NOVÝCH KABELŮ NN
  - TRASA NOVÉHO UZEMŇOVACÍHO VEDENÍ
  - TRASA VODOVODU
  - TRASA KANALIZACE

Před zahájením výkopových prací musí investor zajistit vytýčení všech stávajících inž. sítí na trase výkopů.

Montážní pokyny: viz technická zpráva

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed.2:  
Rozvodná soustava: 3x230/400V, 50Hz stř., 3+PEN, TN-C, 3+PE+N, TN-S  
- automatickým odpojením při poruše  
doplňková ochrana proudovým chráničem  
doplňková ochrana doplňujícím prospojováním



Vedoucí projektant Ing. J. Kosík	Zodpovědný projektant Bc. J. Kosík	Vypracoval/Kreslil Bc. J. Kosík	Projekční kancelář elektro Veselá 15 66902 Znojmo mobil: 731085634 projekce_kosik@seznam.cz Autorizace č. 1001753 IČ: 10113533 Licence programu #Q000810
Kraj: Jihomoravský	Místo: Znojmo		
Investor: JM muzeum, Přemyslovců 8, Znojmo			
Akce: HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ HRADU CORNŠTEJNA K. Ú. BÍTOV, PARC. Č. 68, 507/1 VNITŘNÍ EL. INSTALACE			Zakázkové číslo 68/2017
			Formát 6A4
			Stupeň DPS
			Datum 12/2017
Výkres			Měřítko Číslo výkresu
Situace			1:200 D.1.4.400.2