

FAKO spol. s r.o.  
Kotojedská 2588/91  
Kroměříž  
767 01

Váš dopis č. j.:  
Číslo jednací: 443/18  
Vyřizuje: Ing. Tichá  
Tel.: 516427223  
Datum: 12.3.2018

**Svitávka, Transformace DOZP Paprsek p.o., (chráněné bydlení ve 2 RD), parc.č. 99/1, 97/2 a další, investor Jm kraj, Brno - vyjádření k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení**

Stavba obsahuje 2 samostatné RD pro chráněné bydlení včetně zahradního domku, napojení na IS, zpevněných ploch a oplocení. Navržena je v blízkosti nám. Svobody u silnice směr Letovice.

Vodovodní přípojka bude sloužit pro oba objekty stejného investora, má být z HDPE d40x5,5 v dl.15m. Napojena bude na vodovod z LT 80. Vodoměr bude ve VŠ DN 1200mm. Od VŠ povedou rozvody vnitřního vodovodu k objektům. Potřeba vody  $Q_p = 2,16$  m<sup>3</sup>/den,  $Q_{hmax} = 3,46$  l/s. Kóta 1.NP=314,7 m n.m., kóta max.hl. VDJ Svitávka ...360,59 m n.m., hydrostatický tlak cca 0,45 MPa. Kanalizační přípojka pro splaškové vody bude gravitační z PVC KG DN 150mm od napojení na kanalizaci po RŠ DN 400 na pozemku investora, u objektů bude ČS a z ní se budou splaškové vody čerpat do RŠ DN 400. Dešťové vody budou odvedeny do zasakovacího objektu s přepadem vyústěným nad terén v zelené ploše.

Se stavbou souhlasíme. Požadujeme dodržet následující připomínky:

1. Pro přesné určení stávajícího vodovodu a splaškové kanalizace je nutné před zahájením zemních prací objednat na VAS, divizi Boskovice, provozu 01 (vodovody Boskovice – technik provozu tel. 516427230, 516427238, 516427239) a provozu 03 kanalizace (mistr provozu ing. Havíř, tel. 733677749, 516452344) vytyčení a při vlastní realizaci stavby dbát, aby nedošlo k poškození vodovodu a kanalizace, vodovodních a kanalizačních přípojek.
2. Napojení na vodovod pro veřejnou potřebu včetně montáže vodovodní přípojky provedou naši pracovníci na objednávku (provoz vodovody Boskovice, technik provozu, tel. 516427230, 516427238, 516427239). Přípojku je třeba provést z potrubí HDPE 100<sup>+</sup>, SDR 11, 40x3,7mm. Lože a obsyp budou z písku fr. 0-4mm.
3. Upozorňujeme, že voda z vodovodu pro veřejnou potřebu bude dodávána v množství a při tlaku odpovídajícím stavu vodovodu v místě napojení. Případné regulace si provede stavebník na vlastní náklady.
4. Souhlasíme s umístěním vodoměru do vodoměrné šachty. Šachta bude min. typových rozměrů DN 1200 x sv.v. 1200mm. Musí být zabezpečena proti vnikání podzemních a povrchových vod a musí splňovat platné bezpečnostní normy a předpisy. Umístěna bude dle předložené situace stavby.
5. Pro účely vnější požární vody lze využít nadzemní hydrant v blízkosti domu č. 55 na ul. Mezimostí.
6. Napojení splaškové kanalizační přípojky na kanalizaci pro veřejnou potřebu bude provedeno vývrtem do horní poloviny kanalizačního potrubí a osazením odbočení. Vlastní zásah do

**VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.**  
Divize Boskovice  
17. listopadu 14, 680 19 Boskovice  
Bankovní spojení: 19 - 4870110287/0100  
sekretariát: +420 516 427 236, e-mail: sekretariat@vasbo.cz

**SÍDLO SPOLEČNOSTI**  
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842  
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

[www.vodarenska.cz](http://www.vodarenska.cz)

- kanalizace včetně montáže kanalizační přípojky provedou na objednávku naši pracovníci (provoz 03 kanalizace – viz výše). Tito zkontrolují také oddělení splaškových a dešťových vod na pozemku investora, a to před záhozem kanalizačních rozvodů. Kanalizační přípojka bude z trub PVC KG SN 10. Lože a obsyp budou z písku fr. 0-4mm.
7. Celá kanalizační přípojka pro odvedení splaškových vod včetně napojení a objektů na přípojce bude provedena vodotěsně.
  8. Upozorňujeme na nutnost správného provedení rozvodů vnitřní kanalizace v objektech včetně jejich odvětrání. Tento požadavek vyplývá z ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace. VAS neprovádí kontrolu správnosti provedení vnitřní kanalizace.
  9. Při souběhu vodovodu, splaškové kanalizace, vodovodní a kanalizační přípojky s dalšími podzemními vedeními bude dodržena vodorovná vzdálenost mezi vedeními 1,0 m. Při křížení bude dodržena svislá vzdálenost dle ČSN 73 6005, kterou je nutno považovat za závaznou. V místě křížení stávajícího vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu s trasou podzemního kabelového vedení požadujeme uložení kabelu do chráničky s přesahem 1,0 m na obě strany od povrchu potrubí v místě křížení.
  10. V objektech má být využita dešťová voda jako užitková. Požadujeme, aby byly vybudovány samostatné rozvody dešťové vody v objektech a byly zcela odděleny od rozvodů vody z vodovodu pro veřejnou potřebu. Podle § 3 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, §15 odst. 3 prováděcí vyhlášky č. 428/2001, Sb. k zákonu o vodovodech a kanalizacích a § 32 odst. 1, 3 a 5 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů **je zakázáno spojovat vnitřní vodovod nebo přípojku vody připojenou na vodovod pro veřejnou potřebu s potrubím zásobovaným z jiného zdroje vody**. Nerespektování tohoto zákazu může mít pro odběratele za následek i dosti citelné sankce, např. přerušení dodávky vody, uplatňování smluvní pokuty dle smlouvy o dodávce vody, uložení pokuty dle ust. § 43 zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, uložení pokuty dle stavebního zákon. Za určitých podmínek není dokonce vyloučena ani trestněprávní odpovědnost dle zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon.
    - Ke kontrole provedení oddělení vnitřních rozvodů vody budou přizváni pracovníci VAS, provoz 01 (vodovody Boskovice – viz výše).
    - Dále bude nutno na VAS zohlednit skutečnost také ve smlouvě ohledně odběru vody z vodovodu a odvádění splaškových vod do kanalizace.
  11. Na VAS, divizi Boskovice je třeba uzavřít smlouvu ohledně odběru vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění splaškových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu. Platba za splaškové vody vzniklé využitím srážkových vod v objektech bude stanovena na VAS.
  12. V případě, že na pozemku je **vlastní zdroj vody (studna)** nebo bude vybudován v budoucnu a voda z tohoto zdroje bude využita v objektu, požadujeme postupovat přesně dle bodu č. 10 (viz výše).
  13. Pokud by měl být u objektu vybudován **bazén**, bude nutné na VAS projednat následující:
    - Pokud by měl být napouštěn vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, bude nutné zahájení napouštění vždy dohodnout předem na provoze vodovodů (viz výše) v předstihu min. 7 dnů.
    - Vypouštění bazénu nebude umožněno do splaškové kanalizace.
  14. Platnost našeho vyjádření je 2 roky od data jeho vyhotovení.

**Důležité upozornění:** Stavebník není oprávněn provést zásah do vodovodu nebo kanalizace, kterým je též **napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky**. Vlastní napojení přípojky může provést pouze provozovatel (VAS, a.s. divize Boskovice). Za porušení výše uvedeného může být stavebníku uložena pokuta až do výše 100.000,- Kč.

Ing. Jaromír Zukal  
vedoucí technického útvaru

Obdrží: OÚ

*Ing. Jaromír Zukal*  
**VODÁRENSKÁ**  
AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.  
Soběšická 820/158, Lesná, 638 00 Bm  
Divize Boskovice  
17. listopadu 14, 680 19 Boskovice  
-29-