

POZNÁMKA

- PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.01.01-001
- VZHLEDEM K FAKTU, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI, MOHOU BÝT POZDĚJŠÍ KOTY NOVÝCH KONSTRUKCÍ PO DOHODĚ S GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM PŘIZPŮSOBENY SKUTEČNÝM ROZMĚRŮM
- INSTALACE JSOU PROVEDENY AŽ KE STROPNÍ KONSTRUKCI A UZAVŘENY ČI ZAKRYTY AŽ PO MONTÁŽI INSTALACÍ
- OMÍTKU ZDĚNÝCH PŘÍČEK A STĚN PROVEDET I NAD PODHLEDY
- VNITŘNÍ POVRCHY NIK OPATŘIT OMÍTKOU A OMYVATELNÝM NÁTĚREM
- ŽELEZOBETONOVÉ STROPNÍ KONSTRUKCE NAD PODHLEDY OPATŘIT BEZPRAŠNÝM NÁTĚREM (NÁSTŘIKEM)
- PROVEDENÍ PODLAH, OBKLADU A NÁTĚRŮ BUDE PŘIZPŮSOBENO BAREVNÉMU ŘEŠENÍ
- PROVEDENÍ PODHLEDŮ A ÚPRAVA STROPŮ VIZ VÝKRES PODHLEDŮ
- VŠECHNY NOVÉ STĚNY RESP. PŘÍČKY BUDOU ZALOŽENÉ PŘÍMO NA STROPNÍ KONSTRUKCI A BUDOU ODDĚLENÉ OD KONSTRUKCE PODLAHY DILATAČNÍ PÁSKOU
- V PŘÍPADĚ, ŽE BUDOU NOVÉ PŘÍČKY ZALOŽENÉ NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE DILATOVANÝ, NUTNO ZAJISTIT, JEJICH STABILITU A PŘÍPADNÉ VYZTUŽENÍ DOLNÍ KOSTI
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA PODLE ČSN, VYHLÁŠEK A ZÁKONU PLATNÝCH V DOBĚ PŘÍPRAVY DILEČITATELI
- KOMERČNÍ SPECIFIKACE VYROBKŮ A MATERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI LZE/ALE TECHNICKÝ STANDARD STAVBY. PŘÍPADNÉ JE MOŽNÉ TYTO PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZAMĚNIT STEJNÝM NEBO VYŠŠÍM STANDARDEM

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE MONOLITICKÉ, VIZ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D.01.01.02
- KONSTRUKCE Z BETONU PROSTÉHO, VIZ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D.01.01.02
- NOSNÉ ZDIVO TL. 300, 450 A 600 mm Z CIHEL PLNÝCH PŘÍLEŽNÝCH PEVNOSTI 15 MPa NA CEMENTOVOU MALTU PEVNOSTI 5 MPa
- NOSNÉ ZDIVO TL. 400 mm Z PÁLENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ S PEREM A DRÁŽKOU PEVNOSTI 10 MPa (NAPŘ. POROTHERM 40 P+D 247490238 mm) NA CEMENTOVOU MALTU PEVNOSTI 5 MPa
- DOZDĚNÍ OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ TL. 300 RESP. 450 mm Z PŘÍSNÝCH AUTOKLÁVOVANÝCH POROBETONOVÝCH TVÁRNIC PEVNOSTI PA NA MALTU PRO TENKOVRSTVÉ ZDĚNÍ, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI BEZ OMÍTEK λ 0,14 W/mK
- KONSTRUKCE Z PROSTĚNÉHO BETONU TŘÍDY C16/20 XC1
- ZDĚNÁ PŘÍČKA TL. 200 mm Z PÁLENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ S PEREM A DRÁŽKOU (NAPŘ. POROTHERM 17 P+D 372170238 mm) VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH PŘEKLADŮ
- ZDĚNÁ PŘÍČKA TL. 100 mm Z PÁLENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ S PEREM A DRÁŽKOU (NAPŘ. POROTHERM 8 P+D 497180238 mm) VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH PŘEKLADŮ
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA TL. 150 mm JEDNODUCHÉ KCE S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM, SKLADBA: 2x DESKA (DF/DFH2) TL. 12,5 mm + VÝPLŇ Z MINERÁLNÍCH DESEK TL. 75 mm S DOPOREM PŘI PROUDĚNÍ VZDUCHU Ar1 = 5 kPa.s/m² + 2x DESKA (DF/DFH2) TL. 12,5 mm, VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST Rw = 53 dB
- SÁDROKARTONOVÁ ŠACHTOVÁ PŘEDSAZENÁ STĚNA TL. 125 mm JEDNODUCHÉ KCE S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM, SKLADBA: 2x DESKA (DF/DFH2) TL. 12,5 mm + 1xDH 50/600 A +VÝPLŇ Z MINERÁLNÍCH DESEK TL. 75 MM S DOPOREM PŘI PROUDĚNÍ VZDUCHU Ar1 = 5 kPa.s/m². VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST Rw = 59 dB.
- SÁDROKARTONOVÁ ŠACHTOVÁ PŘEDSAZENÁ STĚNA TL. 125 mm DVOJITÉ KCE S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM, SKLADBA: 2x DESKA (DF/DFH2) TL. 12,5 mm + 1xDH 50/600 A +VÝPLŇ Z MINERÁLNÍCH DESEK TL. 75 MM S DOPOREM PŘI PROUDĚNÍ VZDUCHU Ar1 = 5 kPa.s/m². VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST Rw = 59 dB.
- SÁDROKARTONOVÁ INSTALAČNÍ PŘÍČKA DVOJITÉ KCE S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM, SKLADBA: 2x DESKA (DF/DFH2) TL. 12,5 mm + VÝPLŇ Z MINERÁLNÍCH DESEK TL. 40 mm S DOPOREM PŘI PROUDĚNÍ VZDUCHU Ar1 = 5 kPa.s/m² + PŘÍČNÉ VÝZTUHY + 2x DESKA (DF/DFH2) TL. 12,5 mm. VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST Rw = 62 dB
- TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ DESKY
- TEPELNÁ IZOLACE (EPS)
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP (E_{def2}=70MPa PŘI ID 0,7)
- ZÁSYPY VYTĚŽENOU ZEMINOU, HUTNIT PO VRSTVÁCH ≤ MAX. 200 mm NA E_{def2} = 45 MPa
- ROSTLÝ TERÉN (PŮVODNÍ ZEMINA)
- KAČÍREK
- ZAVĚZENÍ ZEMINOU, OHUMUSOVÁNÍ

SCHÉMA AREÁLU



±0,000 = 265,780 m.n.m. (VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV)

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

LT PROJEKT
PROJEKTOVÁNÍ, CONSULTANCY, PRŮMYSL

Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ
Vedoucí projektové zakázky: ING. PETR TOMICKÝ

Investor: Nemocnice Vyškov

Profese: ARCH-STAV

Zpracovatel dílu:
LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno
Tel: +420 533 443 501 Fax: +420 533 443 506
E-mail: petr.tomicky@lprojekt.cz

Odpovědný projektant: ING. PETR TOMICKÝ

Vypracoval: ING. MIROSLAVA VYHŇÁKOVÁ

Ověřil/schválil: ING. PETR TOMICKÝ

Akce: NEMOCNICE VYŠKOV, p.o.
REKONSTRUKCE BUDOVY B

Objekt: KŘÍDLO B2 SO 01

Obsah: ŘEZ C-C'

Zakázkové číslo: 0ZS 16 - 2016 Part:
Datum: 11 - 2016
Format: 1A A4
Stupeň: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Měřítko: 1:50
Číslo výkresu: D1.01.01-203