

## **C8. Kompletní soupis silnoproudých a slaboproudých rozvodů pro možnost bezdrátového informačního systému**

Pro zpracování kompletního soupisu doporučených silnoproudých a slaboproudých rozvodů bude nutné v projektu přesně specifikovat schválení studií doporučených návrhů.

Studie doporučuje tyto nové provozy, pro které je nutné z hlediska připojení provést nové rozvody a systémy (zohlednit v PD):

- 2 místa umístění kotlů (v každém křídle jedna)
- Vzduchotechnická jednotka pro přednáškový sál v suterénu pravého křídla
- Výtah na konci podloubí levého křídla
- Místo pro dílnu přípravy fundusu bude nutné potvrdit místo a technologie
- MaR řízení mikroklimatu teploty a relativní vlhkosti jednotlivých výstavních sálů a depozitářů
- MaR řízení osvětlení jednotlivých výstavních sálů
- MaR přirozeného větrání sálů
- MaR řízení elektro teploty světlíků v krovech
- MaR odvodní ventilátory v krovech na vertikálních průduchách
  
- EPS
- EZS
- CCTV
- Strukturované sítě a umístění serverovny
- Elektronické vstupní systémy

Doporučené trasy jsou obsaženy ve výkresové dokumentaci.