

Viadesigne s.r.o.
Na Zahradách 1151/16
690 02 Břeclav

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE /	NAŠE ZNAČKA PM029825/2016-203/Fi	VYŘIZUJE Ing. Lenka Fikarová +420 541 637 292 fikarova@pmo.cz	MÍSTO/DATUM Brno 2.6.2016
------------------------------	-------------------------------------	--	------------------------------

II/409 Uherčice – Podhradí n/Dyjí

(k.ú. Uherčice u Znojma, ORP Znojmo; kraj Jihomoravský; ČHP 4-14-02)

Charakteristika akce:

Jedná se o DSP opravy silnice II/409 v k.ú. Uherčice u Znojma, zpracovatelem PD je firma Viadesigne s r.o., investorem Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.

Stavba se nachází na silnici II/409 mezi obcí Uherčice a Dvorem Mitrov, začátek rekonstrukce je na začátku obce Uherčice ve směru do Šafova a navazuje na PD rekonstrukce průtahu obcí Uherčice, konec za Dvorem Mitrov, cca 10 m před křižovatkou s polní cestou, délka rekonstruovaného úseku je 1 690 m. Součástí stavby je obnova funkčnosti odvodnění, rekonstrukce stávajících propustků, sanace neúnosných krajů komunikace a úprava stávajících sjezdů.

Odvodnění je řešeno stejně jako je stávající - povrchová voda z rekonstruované silnice II/409 bude svedena za pomoci podélných a příčných sklonů k hraně vozovky, kde se nachází odvodňovací příkop, popřípadě násypová část tělesa. Voda bude příkopem odvedena ke stávajícím propustkům a tudy do okolního terénu. Propustek č. 3 je zaústěn do betonové vtokové jímky, s ocelovou vtokovou mříží, na kterou navazuje stávající meliorace. Příkopy kolem silnice jsou v současné době minimální, či spíše chybí úplně a je třeba provést příkopy nové.

Součástí stavby je rekonstrukce tří stávajících propustků. Všechny propustky budou kompletně nově provedeny. U propustku č. 1 (km 0,074) a č. 3 (km 0,537) je navržena ŽB trouba DN 800, která bude uložena na betonových podkladcích, propustek č. 2 (km 0,331) bude proveden z ŽB trouby DN 600.

Délka propustku č. 1 je 11,72 m a podélný sklon 1,00 %. Obě čela budou šikmá ve sklonu 1:1,5, zpevněná lomovým kamenem, uloženým do betonu, propustek č. 2 je dlouhý 11,56 m a má podélný sklon 0,50 %. Šikmá čela budou ve sklonu 1:2, délka propustku č. 3 je 10,13 m a podélný sklon 3,00 %. Šikmé čelo ve sklonu 1:1,5 na vtoku bude zpevněno lomovým kamenem.

Trasa silnice vede v souběhu s drobným vodním tokem (IDVT 10186406), ve správě Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Dačice.

Vyjádření správce povodí a správce vodního toku (IDVT 10186406)

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínek:

1. Rekonstrukcí propustků nesmí dojít ke zmenšení jejich stávajících průtočných profilů a ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě, což bude doloženo v DSP.
2. Během stavby nesmí dojít k dotčení a poškození koryta vodního toku, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu.
3. Přímému správci vodního toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Dačice (Ing. Drexler, tel. 384420204, provozdacice@pmo.cz) bude v dostatečném časovém předstihu 7 dnů oznámeno zahájení prací a ukončení prací.
4. Po ukončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uvedeny do původního stavu a veškerý přebytečný materiál odstraněn.

Upozorňujeme:

1. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
2. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
3. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
4. Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích a nebude se na jejich odstranění podílet.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-12-



Ing. Pavel Biza
vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: provoz Dačice