

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav

IČ: 49455168 DIČ: CZ49455168

bank.spoj.: Komerční banka a.s., č.ú. 1908651/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová zn. B.1176

VIADESIGNE s.r.o.
Na Zahradách 1151/16
690 02 Břeclav

VÁŠ DOPIS ZNAČKY

JEDNACÍ ČÍSLO
POZ-2017-006631

VYŘIZUJE
Ing. Radim Ryba

DATUM
21.11.2017

Dolní Věstonice - II/420 průtah a most

Na základě předložené dokumentace k územnímu souhlasu a stavebnímu řízení žádáte Vodovody a kanalizace Břeclav o vydání vyjádření pro opravu komunikace a chodníků v obci Dolní Věstonice na dotčených pozemích parc.č. 1924/7, 1924/6, 338/4, 1925, 1921/1, 1924/5, 341/6, 341/3 a dále viz PD. Investorem je SÚS JmK.

Stavba řeší nevyhovující stav mostního objektu ev.č. 420-012, vozovky v průtahu obcí Dolní Věstonice a přilehlých chodníků. Silnice II/420 je důležitou dopravní tepnou Jihomoravského kraje spojující města Hustopeče a Mikulov. Stavba je dělena na jednotlivé části jednak z důvodu odděleného provádění tak z důvodu různého investorství stavebních prací. Rekonstrukce mostu je zpracována samostatnou projektovou dokumentací. Most bude proveden kompletně nový.

Rekonstrukce chodníků zahrnuje úpravu stávajícího přechodu pro chodce s jeho nasvětlením a rekonstrukci chodníkových ploch vedoucí kolem silnice II/420 od tohoto přechodu dále ve směru staničení.



Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. (dále jen VaK Břeclav) **souhlasí** s umístěním a provedením stavby **za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek:**


1. V prostoru stavby se nachází vodovodní řady v majetku VaK Břeclav. Sítě požadujeme respektovat a před zahájením zemních prací provést jejich vytyčení na základě objednávky u střediska vodovodů

Mikulov (tel.: 734 150 937). Vytyčení musí být provedeno za účasti zástupce střediska, který vydá protokol o vytyčení.

2. Před zahájením zemních prací, resp. při předání staveniště mezi investorem a dodavatelem požadujeme přizvat zástupce střediska vodovodů Mikulov (tel.: 734 150 937) ke kontrole stavu stávajících poklopů, armatur, šachet apod. Po dokončení stavebních prací bude zástupci VaK Břeclav provedena opakovaná kontrola.
3. Poklopy nad ovládacími prvky vodovodních armatur (šoupátka a hydranty), požadujeme umístit do upravené nivelety komunikace/terénu a v průběhu stavby je zajistit proti poškození.
4. Musí být dodrženo min. krytí vodovodních sítí v souladu s ČSN 73 6005 a během realizace stavby musí být k vodovodním řadům zajištěn trvalý a bezpečný přístup.
5. Při provádění musí být dodržena ČSN 75 5411 "Vodovodní přípojky" a ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení" a ochranné pásmo vodovodního řadu, které je stanoveno §23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
6. Za správnost PD odpovídá dle §158 a §159 zák.č.183/2006 Sb. (stavebního zákona) zpracovatel PD, který musí mít k této činnosti odpovídající oprávnění. Při jakékoliv změně je nutno si vyžádat nové stanovisko.
7. Investor prokazatelně seznámí dodavatele stavby (zápisem) s aktuálním obsahem vyjádření spol. VaK Břeclav a s vytyčenou trasou vodovodu.
8. Platnost vyjádření je 2 roky od data vydání.



Ing. Pavlína Vlková
ředitelka akciové společnosti



Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Čechova 23
690 11 Břeclav
-5-