

SUTERÉN

LEGENDA–VIZ.TABULKA V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE str. 50Hz, 400V / TN–S

VYPRACOVAL Ing.J.Macáček	ODP.PROJ.PROFESE Ing.Macáček	KONTROLOVAL Ing.Z.Prokeš	ODP.PROJ.STAVBY Ing.Zdeněk Prokeš	Ing.J.Macáček Projekce MaR a elektro Tel.: 605 409 594 Mail: maccek.j@seznam.cz
OKRES: Jihomoravský	OBC: Brno, Kotlářská 9	Ing. Zdeněk Prokeš PROJEKTOVÝ ÚSTAV VÝKONNÝ ÚSTAV MČ: 773 004 004 do DT 871 87 Kancelář: Brno, Jihomoravský územní úřad		
INVESTOR: OA, SOŠK a VOŠ Kotlářská 9, 611 53 Brno				
KOTLAŘSKÁ 263/9				FORMAT 1 A4
Optimalizace vytápění objektu školy				DATUM 01.12.2018
D.1.4.2 MaR, elektroinstalace				STUPEN TD
				MERITKO 1:200
				ZAK.CÍSLO: 201814
Púdorys suterén A+B				ARCHIVNÍ CÍSLO C.VYKRESU 11/2018 150V

Legenda:

----- kabelová trasa

----- kabel ----- kabel–J 5x10 + 0 2x1,5

Kabely uloženy po stěnách (v liště, v trubce,
v kabelovém žlabu).
Provést ochranné pospojování.

3,04 – položka 3,04, napájena (připojena)
DT1 z položky DT1 (rozvaděče)

Detail VS a strojovny 1 viz.
výkres č.140 a č.141

